

#108814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3934
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067785
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	1,333	70,78	72,14	69,13	71,2	-2,07	24	0	0	71,4	52,1	19,3	0	0	1,2
25.11.2024	1,304	79,63	81,5	77,94	80,44	-2,5	24	0	0	68,6	51,9	16,71	0	0	5,9
26.11.2024	1,287	83,13	85,19	81,39	84,03	-2,64	24	0	0	68,5	52,7	15,82	0	0	7,3
27.11.2024	1,264	80,97	82,92	79,26	81,81	-2,55	24	0	0	68,5	52,6	15,94	0	0	4,7
28.11.2024	1,251	79,36	81,23	77,65	80,22	-2,57	24	0	0	68,3	52,2	16,14	0	0	4,4
29.11.2024	1,269	80,84	82,77	79,14	81,69	-2,55	24	0	0	68,5	52,4	16,05	0	0	4,2
30.11.2024	1,265	78,66	80,49	77	79,45	-2,45	24	0	0	68,5	52,1	16,44	0	0	4,1
01.12.2024	1,278	75,44	77,07	73,76	76,09	-2,33	24	0	0	69,2	51,8	17,36	0	0	2,2
02.12.2024	1,288	77,04	78,75	75,33	77,73	-2,4	24	0	0	69,4	52,3	17,12	0	0	2,9
03.12.2024	1,289	84,29	86,38	82,48	85,18	-2,7	24	0	0	68,6	53	15,64	0	0	-
04.12.2024	1,3	77,4	79,09	75,64	78,02	-2,38	24	0	0	70,3	53,1	17,21	0	0	-
05.12.2024	1,347	82,95	84,9	81,07	83,73	-2,66	24	0	0	70,6	54	16,62	0	0	-
06.12.2024	1,314	75,68	77,27	73,98	76,27	-2,29	24	0	0	70,6	52,8	17,79	0	0	-
07.12.2024	1,461	81,85	83,65	79,9	82,45	-2,55	24	0	0	73,2	55	18,26	0	0	-
08.12.2024	1,385	81,1	82,93	79,23	81,77	-2,54	24	0	0	71,5	54	17,49	0	0	-
09.12.2024	1,387	81,65	83,49	79,76	82,32	-2,56	24	0	0	71,3	53,9	17,4	0	0	-
10.12.2024	1,444	78,58	80,24	76,66	79,04	-2,38	24	0	0	73,6	54,7	18,85	0	0	-
11.12.2024	1,393	81,67	83,54	79,78	82,38	-2,6	24	0	0	72,1	54,7	17,48	0	0	-
12.12.2024	1,339	77,99	79,7	76,17	78,59	-2,42	24	0	0	71,4	53,8	17,62	0	0	-
13.12.2024	1,458	77,4	78,97	75,46	77,81	-2,35	24	0	0	75	55,6	19,33	0	0	-
14.12.2024	1,468	76,74	78,26	74,78	77,11	-2,33	24	0	0	75,1	55,5	19,61	0	0	-
15.12.2024	1,31	75,24	76,84	73,53	75,8	-2,27	24	0	0	70,7	52,9	17,83	0	0	-
16.12.2024	1,28	82,71	84,71	80,94	83,61	-2,67	24	0	0	68,4	52,6	15,8	0	0	-
17.12.2024	1,234	79,87	81,72	78,19	80,63	-2,44	24	0	0	68,3	52,5	15,77	0	0	-
18.12.2024	1,242	79,11	80,91	77,39	79,87	-2,48	24	0	0	68,4	52,3	16,04	0	0	-
19.12.2024	1,289	87,67	89,87	85,78	88,67	-2,89	24	0	0	68,6	53,6	15,04	0	0	-
20.12.2024	1,221	78,74	80,52	77,1	79,48	-2,38	24	0	0	68,2	52,3	15,87	0	0	-
21.12.2024	1,238	73,92	75,43	72,28	74,48	-2,2	24	0	0	69	51,8	17,17	0	0	-
22.12.2024	1,25	77,18	78,84	75,53	77,83	-2,3	24	0	0	68,5	51,9	16,59	0	0	-
23.12.2024	1,277	79,69	81,45	77,99	80,37	-2,38	24	0	0	69,1	52,7	16,38	0	0	-
Итого:	39,465	2377,28	2430,77	2324,24	2398,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,465														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	631,005	39415,77	40007,85	36092,72	36970,85
23.12.2024	670,47	41793,05	42438,62	38416,96	39368,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 12:23:54