

#8730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4244
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	1,487	0,112	120,63	117,62	118,92	116,43	2,49	24	0	0	56,4	44,8	11,57	0,6	0,4	2
25.01.2021	1,488	0,11	120,63	117,62	118,89	116,42	2,47	24	0	0	56,4	44,8	11,56	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	1,537	0,111	120,63	117,59	118,71	116,39	2,32	24	0	0	57,6	45,5	12,04	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	1,532	0,11	120,6	117,57	118,73	116,37	2,36	24	0	0	57,4	45,4	11,98	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	1,536	0,109	120,59	117,58	118,69	116,38	2,31	24	0	0	57,4	45,3	12,07	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	1,719	0,107	120,69	117,58	118,66	116,38	2,28	24	0	0	60,7	47,2	13,55	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	1,707	0,111	120,68	117,55	118,69	116,35	2,34	24	0	0	60,7	47,3	13,43	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	1,684	0,114	120,65	117,53	118,72	116,33	2,39	24	0	0	60,2	47	13,21	0,6	0,4	0
01.02.2021	1,688	0,11	120,65	117,53	118,67	116,33	2,34	24	0	0	60,2	46,9	13,29	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	1,754	0,105	120,7	117,56	118,61	116,36	2,25	24	0	0	61,4	47,6	13,85	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	1,732	0,101	122,65	119,5	120,49	118,3	2,19	24	0	0	61	47,6	13,47	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	1,802	0,11	124,67	121,48	122,44	120,13	2,31	24	0	0	62,2	48,4	13,78	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	1,876	0,109	124,72	121,5	122,35	120,06	2,29	24	0	0	63,9	49,5	14,36	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	1,975	0,115	124,84	121,59	122,41	120,15	2,26	24	0	0	65,6	50,4	15,17	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	2,052	0,116	124,88	121,58	122,38	120,14	2,24	24	0	0	66,5	50,7	15,81	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	1,917	0,111	124,92	121,62	122,62	120,27	2,35	24	0	0	63	48,3	14,71	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	2,001	0,116	125,25	121,9	122,85	120,46	2,39	24	0	0	64,6	49,3	15,3	0,6	0,4	-9
10.02.2021	1,996	0,112	125,19	121,82	122,79	120,38	2,41	24	0	0	64,1	48,9	15,27	0,6	0,4	-14
11.02.2021	2,006	0,115	125,17	121,83	122,77	120,39	2,38	24	0	0	64,1	48,7	15,37	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	1,992	0,115	125,17	121,84	122,82	120,4	2,42	24	0	0	63,9	48,6	15,24	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	1,808	0,11	124,9	121,69	122,76	120,44	2,32	24	0	0	61	47,2	13,81	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	1,742	0,105	124,8	121,63	122,69	120,41	2,28	24	0	0	60,4	47,1	13,31	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	1,797	0,119	124,87	121,68	122,71	120,26	2,45	24	0	0	61,9	48,3	13,65	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	1,775	0,118	124,83	121,61	122,67	120,21	2,46	24	0	0	61,7	48,2	13,48	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	1,764	0,117	124,82	121,62	122,66	120,23	2,43	24	0	0	61,5	48,1	13,43	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	1,868	0,122	124,9	121,62	122,73	120,18	2,55	24	0	0	62,8	48,6	14,17	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	1,792	0,113	124,82	121,6	122,72	120,31	2,41	24	0	0	61,2	47,6	13,63	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	1,554	0,109	124,51	121,42	122,64	120,22	2,42	24	0	0	57	45,2	11,77	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	1,422	0,108	124,36	121,35	122,68	120,15	2,53	24	0	0	54,6	43,9	10,68	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	1,392	0,107	124,28	121,29	122,6	120,09	2,51	24	0	0	54,6	44,2	10,42	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	1,361	0,107	124,21	121,23	122,53	120,03	2,5	24	0	0	54,2	44	10,18	0,6	0,4	-
Итого:	53,756	0	3825,21	3727,13	3760,6	3686,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,756															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	265,487	24457,12	23581,65	24121,15	23363,07
23.02.2021	319,243	28282,33	27308,78	27881,75	27050,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 12:12:52