

#8729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4245
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,518	0,282	18,95	14,57	18,55	14,33	4,22	24	0	0	66,8	50,3	16,53	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,507	0,282	19,07	14,52	18,72	14,28	4,44	24	0	0	64	48,6	15,39	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,496	0,275	18,88	14,51	18,52	14,27	4,25	24	0	0	64,1	48,5	15,62	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,558	0,327	19,68	14,46	19,3	14,22	5,08	24	0	0	65,2	49	16,12	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,547	0,309	19,39	14,51	19,02	14,27	4,75	24	0	0	66,2	49,8	16,38	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,522	0,267	19,19	15,08	18,78	14,84	3,94	24	0	0	68,1	51	17,06	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,535	0,285	18,69	14,31	18,28	14,07	4,21	24	0	0	67,8	50,2	17,7	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,541	0,28	18,28	14,14	17,85	13,9	3,95	24	0	0	70,9	52	18,87	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,553	0,308	18,88	14,13	18,47	13,89	4,58	24	0	0	68	50,4	17,57	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,551	0,298	18,64	14,15	18,21	13,91	4,3	24	0	0	69,4	51,2	18,27	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,593	0,334	19,18	14,14	18,76	13,9	4,86	24	0	0	69,2	50,9	18,34	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,588	0,339	19,35	14,13	18,94	13,89	5,05	24	0	0	67,5	49,8	17,76	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,548	0,296	18,8	14,21	18,39	13,97	4,42	24	0	0	67,8	49,9	17,88	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,608	0,327	19,01	14,26	18,54	14,02	4,52	24	0	0	72,9	53,1	19,82	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,577	0,294	18,54	14,3	18,08	14,06	4,02	24	0	0	73,6	53,6	20,05	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,598	0,32	18,86	14,24	18,39	14	4,39	24	0	0	73,2	53,5	19,77	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,536	0,293	18,93	14,42	18,52	14,18	4,34	24	0	0	67,9	50,7	17,22	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,528	0,299	19,16	14,44	18,8	14,2	4,6	24	0	0	65,4	49,4	16,02	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,531	0,31	19,41	14,46	19,06	14,22	4,84	24	0	0	64,2	48,7	15,49	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,521	0,337	16,11	10,89	15,79	10,72	5,07	24	0	0	66,4	49,3	17,06	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,523	0,29	18,39	13,9	17,98	13,66	4,32	24	0	0	67,6	50,6	17,02	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,538	0,296	18,44	13,91	18,03	13,67	4,36	24	0	0	68	50,3	17,71	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,549	0,296	18,45	13,95	18,03	13,71	4,32	24	0	0	69,1	50,9	18,21	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,561	0,294	18,3	14	17,87	13,76	4,11	24	0	0	71,6	52,2	19,44	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,631	0,356	19,16	13,99	18,68	13,75	4,93	24	0	0	72,9	53,1	19,8	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,621	0,35	19,08	14,02	18,64	13,78	4,86	24	0	0	72,1	52,6	19,52	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,567	0,308	18,59	14,03	18,16	13,79	4,37	24	0	0	70,5	51,8	18,71	0,7	0,7	-
Итого:	14,946	0	507,41	381,67	496,36	375,26	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,946															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	216,385	8724,19	6810,26	8563,16	6703,88
22.03.2021	231,331	9231,6	7191,93	9059,52	7079,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 13:24:51