

#8706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4245
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,475	0,261	16,19	11,77	15,94	11,76	4,18	24	0	0	62,9	45,1	17,83	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,539	0,335	17,29	11,69	17	11,69	5,31	24	0	0	62,5	45	17,56	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,523	0,318	17,08	11,69	16,79	11,69	5,1	24	0	0	62,6	45	17,54	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,525	0,317	17,09	11,76	16,79	11,75	5,04	24	0	0	62,6	45	17,62	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,492	0,286	16,47	11,71	16,23	11,69	4,54	24	0	0	63,2	45,6	17,57	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,496	0,29	16,64	11,73	16,36	11,73	4,63	24	0	0	62,5	45	17,52	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,527	0,324	17,16	11,7	16,88	11,7	5,18	24	0	0	62,5	45,3	17,27	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,494	0,286	16,5	11,71	16,25	11,69	4,56	24	0	0	63,2	45,6	17,6	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,504	0,302	16,78	11,71	16,5	11,71	4,79	24	0	0	62,6	45,1	17,5	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,514	0,31	16,93	11,71	16,63	11,71	4,92	24	0	0	62,7	45,2	17,49	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,53	0,326	17,22	11,68	16,91	11,68	5,23	24	0	0	62,6	45,3	17,33	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,553	0,345	17,4	11,67	17,08	11,65	5,43	24	0	0	63,4	45,7	17,64	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,513	0,308	16,87	11,71	16,6	11,71	4,89	24	0	0	62,7	45,1	17,6	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,477	0,274	16,35	11,71	16,08	11,71	4,37	24	0	0	62,5	45	17,5	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,386	0,262	11,13	6,69	10,97	6,69	4,28	24	0	0	62,2	44,5	17,74	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,514	0,321	16,49	11,14	16,24	11,14	5,1	24	0	0	62,4	44,9	17,49	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,546	0,349	17,03	11,16	16,72	11,16	5,56	24	0	0	62,6	44,8	17,77	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,527	0,328	16,68	11,13	16,4	11,13	5,27	24	0	0	62,6	44,8	17,78	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,493	0,297	16,09	11,1	15,82	11,1	4,72	24	0	0	63	45,3	17,68	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,493	0,302	16,12	11,06	15,85	11,06	4,79	24	0	0	62,6	45,2	17,4	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,527	0,335	16,59	11,01	16,3	11,01	5,29	24	0	0	62,8	45	17,79	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,516	0,321	16,41	11,03	16,14	11,03	5,11	24	0	0	63	45,2	17,85	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,501	0,308	16,19	11,04	15,93	11,04	4,89	24	0	0	62,6	45,1	17,55	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,478	0,284	15,9	11,13	15,64	11,13	4,51	24	0	0	62,6	45	17,65	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,556	0,362	17,08	11,01	16,8	11,01	5,79	24	0	0	62,7	45,1	17,61	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	0,566	0,374	17,2	10,96	16,9	10,96	5,94	24	0	0	63	45,7	17,31	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,498	0,304	17,21	12,16	16,88	12,04	4,84	24	0	0	62,6	46,5	16,14	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,513	0,286	20,16	15,5	19,79	15,26	4,53	24	0	0	62,9	47,9	14,97	0,7	0,7	-
Итого:	14,276	0	466,25	320,07	458,42	319,63	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,276															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	393,762	15116,15	11529,81	14846,52	11354,1
23.03.2022	408,038	15582,4	11849,88	15304,94	11673,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:08:48