

#8726#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4244  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,31	0,082	123,94	121,41	122,31	120,36	1,95	24	0	0	53	43	10	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	1,261	0,081	123,64	121,06	122,08	120,1	1,98	24	0	0	52,1	42,4	9,62	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,189	0,086	123,49	120,94	122,05	119,98	2,07	24	0	0	50,7	41,7	9,01	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,184	0,087	123,44	120,88	122	119,92	2,08	24	0	0	50,9	41,9	8,95	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,176	0,084	123,46	120,92	122,02	119,96	2,06	24	0	0	51,2	42,3	8,89	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	0,996	0,06	103,4	101,46	102,2	100,67	1,53	23	0	0	50,7	41,6	9,11	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,179	0,072	124,74	122,51	123,3	121,55	1,75	24	0	0	51,1	42,1	8,97	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,184	0,07	124,69	122,47	123,16	121,49	1,67	24	0	0	51,7	42,7	9,01	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	0,925	0,069	124,51	122,42	123,27	121,52	1,75	24	0	0	46	39,1	6,93	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	0,939	0,07	124,58	122,53	123,35	121,58	1,77	24	0	0	45,7	38,7	7,03	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	1,056	0,071	124,68	122,55	123,37	121,62	1,75	24	0	0	47,7	39,8	7,96	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	1,077	0,071	124,69	122,59	123,36	121,63	1,73	24	0	0	47,8	39,7	8,17	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	1,082	0,07	124,75	122,67	123,39	121,72	1,67	24	0	0	48,4	40,1	8,22	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	1,095	0,069	124,68	122,61	123,34	121,65	1,69	24	0	0	48,1	39,8	8,3	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	1,145	0,071	124,8	122,66	123,39	121,66	1,73	24	0	0	49,2	40,5	8,7	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	1,203	0,066	124,91	122,75	123,42	121,77	1,65	24	0	0	50,2	41	9,2	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	1,104	0,066	124,85	122,76	123,49	121,84	1,65	24	0	0	48,1	39,7	8,38	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	1,002	0,061	124,7	122,67	123,4	121,82	1,58	24	0	0	45,9	38,3	7,59	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	0,962	0,058	124,66	122,71	123,46	121,91	1,55	24	0	0	45,1	37,8	7,29	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	0,998	0,071	124,71	122,67	123,49	121,71	1,78	24	0	0	46,2	38,7	7,5	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	0,915	0,067	124,54	122,54	123,34	121,64	1,7	24	0	0	45,2	38,3	6,85	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	0,95	0,066	124,78	122,77	123,57	121,89	1,68	24	0	0	45,5	38,4	7,13	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,019	0,066	124,58	122,54	123,29	121,6	1,69	24	0	0	46,9	39,2	7,72	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	0,991	0,069	124,55	122,49	123,3	121,55	1,75	24	0	0	46,2	38,8	7,46	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	0,796	0,048	96,58	95	95,65	94,36	1,29	24	0	1	45,5	37,7	7,76	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	0,92	0,052	121,48	119,62	120,28	118,88	1,4	24	0	0	45,1	37,9	7,18	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	0,894	0,057	121,59	119,71	120,39	118,9	1,49	24	0	0	45,3	38,4	6,94	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	0,872	0,061	121,43	119,57	120,23	118,68	1,55	24	0	0	45,5	38,7	6,72	0,6	0,4	11
20.04.2021	0,704	0,052	94,16	92,58	93,27	91,91	1,36	24	0	1	44,9	38	6,99	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	0,812	0,073	113,77	111,5	112,76	110,78	1,98	24	0	0	44,1	37,6	6,52	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	0,922	0,079	116,17	113,74	115,07	112,97	2,1	24	0	0	45,6	38,3	7,3	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,014	0,079	117,41	114,91	116,13	114,1	2,03	24	0	0	47,4	39,4	8,02	0,6	0,4	-
Итого:	32,876	0	3868,36	3800,21	3827,13	3771,72	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,876															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 767

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	355,388	31626,73	30574,32	31182,12	30287,34
23.04.2021	388,264	35495,09	34374,53	35009,25	34059,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2021 17:29:19