

#8711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4244
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	0,929	0,048	119,64	118,03	118,44	117,26	1,18	24	0	0	45,6	38,2	7,44	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	0,92	0,048	119,64	118,03	118,44	117,31	1,13	24	0	0	45,5	38,2	7,38	0,6	0,4	7
26.03.2022	0,914	0,046	119,58	117,98	118,38	117,23	1,15	24	0	0	45,4	38	7,36	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	0,969	0,047	114,65	113,05	113,42	112,25	1,17	23	0	0	47,2	39,1	8,12	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	0,933	0,046	119,52	117,91	118,34	117,19	1,15	24	0	0	45,5	38	7,49	0,6	0,4	7
29.03.2022	0,936	0,048	119,5	117,88	118,3	117,13	1,17	24	0	0	45,7	38,2	7,53	0,6	0,4	4
30.03.2022	1,224	0,055	119,93	118,11	118,42	117,14	1,28	24	0	0	51,7	41,9	9,87	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	1,235	0,058	119,99	118,15	118,51	117,13	1,38	24	0	0	51,9	42	9,92	0,6	0,4	-
01.04.2022	1,21	0,056	119,91	118,1	118,43	117,1	1,33	24	0	0	51,4	41,7	9,74	0,6	0,4	-
02.04.2022	1,193	0,056	119,87	118,07	118,42	117,11	1,31	24	0	0	50,8	41,2	9,6	0,6	0,4	-
03.04.2022	1,134	0,052	119,78	118,04	118,39	117,14	1,25	24	0	0	49,5	40,4	9,12	0,6	0,4	-
04.04.2022	0,985	0,037	92,66	91,29	91,63	90,65	0,98	24	0	0	48,4	38,1	10,32	0,6	0,4	-
05.04.2022	0,938	0,025	77,16	75,97	76,29	75,49	0,8	24	0	0	48,2	36,3	11,93	0,6	0,4	-
06.04.2022	0,905	0,026	77,12	75,94	76,3	75,46	0,84	24	0	0	47,3	35,8	11,49	0,6	0,4	-
07.04.2022	0,809	0,024	76,99	75,88	76,27	75,4	0,87	24	0	0	45,2	35	10,21	0,6	0,4	-
08.04.2022	0,808	0,024	76,96	75,85	76,24	75,37	0,87	24	0	0	45,4	35,2	10,19	0,6	0,4	-
09.04.2022	0,831	0,024	77	75,88	76,28	75,4	0,88	24	0	0	45,8	35,3	10,48	0,6	0,4	-
10.04.2022	0,835	0,024	77	75,88	76,28	75,4	0,88	24	0	0	45,7	35,2	10,53	0,6	0,4	-
11.04.2022	0,84	0,024	77,01	75,88	76,26	75,4	0,86	24	0	0	45,7	35,1	10,6	0,6	0,4	-
12.04.2022	0,831	0,026	77,02	75,88	76,3	75,4	0,9	24	0	0	45,5	35,1	10,42	0,6	0,4	-
13.04.2022	0,822	0,025	77,02	75,9	76,29	75,42	0,87	24	0	0	45,7	35,4	10,34	0,6	0,4	-
14.04.2022	0,783	0,025	77,03	75,92	76,31	75,44	0,87	24	0	0	45,2	35,4	9,84	0,6	0,4	-
15.04.2022	0,779	0,024	77	75,91	76,28	75,43	0,85	24	0	0	45	35,2	9,79	0,6	0,4	-
16.04.2022	0,843	0,027	77,08	75,94	76,36	75,46	0,9	24	0	0	46	35,4	10,63	0,6	0,4	-
17.04.2022	0,832	0,025	77,08	75,94	76,36	75,46	0,9	24	0	0	46,1	35,6	10,49	0,6	0,4	-
18.04.2022	0,802	0,026	77,04	75,93	76,31	75,45	0,86	24	0	0	45,2	35,2	10,05	0,6	0,4	-
19.04.2022	0,765	0,026	76,97	75,86	76,25	75,38	0,87	24	0	0	44,3	34,7	9,61	0,6	0,4	-
20.04.2022	0,761	0,024	76,99	75,89	76,27	75,41	0,86	24	0	0	44,6	35,1	9,54	0,6	0,4	-
21.04.2022	0,739	0,025	76,99	75,91	76,27	75,43	0,84	24	0	0	44,8	35,5	9,3	0,6	0,4	-
22.04.2022	0,735	0,026	77,08	75,96	76,36	75,48	0,88	24	0	0	45,3	36	9,23	0,6	0,4	-
23.04.2022	0,738	0,026	77,1	76,01	76,38	75,53	0,85	24	0	0	45,1	35,9	9,25	0,6	0,4	-
24.04.2022	0,746	0,025	77,14	76,04	76,42	75,56	0,86	24	0	0	45,2	35,8	9,37	0,6	0,4	-
25.04.2022	0,519	0,017	53,77	52,99	53,27	52,66	0,61	24	0	1	44,9	35,6	9,31	0,6	0,4	-
Итого:	29,243	0	2999,22	2956	2968,47	2936,07	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,243															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 791

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	602,114	56892,45	55441,83	56139,9	54954,36
25.04.2022	631,357	59891,67	58397,83	59108,37	57890,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2022 10:02:45