

#79970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4245
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	0,531	0,399	12,47	6,03	12,25	6,03	6,22	24	0	0	63,7	41,4	22,3	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,504	0,372	12,04	6	11,81	6	5,81	24	0	0	63,8	41,6	22,23	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,354	0,217	9,77	6,14	9,57	6,14	3,43	24	0	0	63,3	41,3	21,95	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,434	0,3	11,07	6,18	10,85	6,18	4,67	24	0	0	63,5	41,1	22,39	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,423	0,288	10,83	6,15	10,6	6,15	4,45	24	0	0	63,8	41,1	22,67	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,356	0,223	9,79	6,09	9,57	6,09	3,48	24	0	0	63,3	41,2	22,17	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,406	0,277	10,46	5,98	10,27	5,98	4,29	24	0	0	63,5	41	22,43	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,407	0,281	10,57	6,01	10,38	6,01	4,37	23	0	0	63,6	42,3	21,26	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,414	0,281	11,14	6,54	10,91	6,54	4,37	24	0	0	63,9	43	20,86	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,389	0,257	10,61	6,41	10,39	6,41	3,98	24	0	0	63,6	42,2	21,4	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,378	0,253	10,07	5,94	9,87	5,94	3,93	24	0	0	63,2	41,2	22,03	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,409	0,234	13,54	9,73	13,29	9,62	3,67	24	0	0	64,1	46,4	17,72	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,487	0,278	18,7	14,35	18,39	14,11	4,28	24	0	0	64,3	49,2	15,07	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,498	0,291	18,54	13,95	18,22	13,71	4,51	24	0	0	64,2	49	15,2	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,54	0,333	19,05	13,8	18,71	13,56	5,15	24	0	0	64,3	49,2	15,17	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,398	0,19	16,86	13,88	16,58	13,64	2,94	24	0	0	64,5	49,2	15,25	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,441	0,243	17,76	13,95	17,46	13,71	3,75	24	0	0	64,2	49,6	14,67	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,397	0,209	16,24	12,91	15,96	12,7	3,26	24	0	0	63,8	49	14,86	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,441	0,226	18,31	14,79	18,02	14,55	3,47	24	0	0	64,3	49,4	14,87	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,426	0,213	18,01	14,66	17,7	14,42	3,28	24	0	0	64,1	49,1	15,04	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,429	0,213	18,11	14,75	17,79	14,51	3,28	24	0	0	64	48,8	15,11	0,7	0,7	-
14.04.2024	0,506	0,29	19,4	14,74	19,01	14,5	4,51	24	0	0	64	49,1	14,93	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,456	0,235	18,51	14,76	18,18	14,52	3,66	24	0	0	64,2	48,8	15,4	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,437	0,212	18,15	14,77	17,84	14,53	3,31	24	0	0	63,9	48,5	15,38	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,454	0,228	18,42	14,79	18,09	14,55	3,54	24	0	0	64,1	48,3	15,76	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,455	0,226	18,47	14,86	18,15	14,62	3,53	24	0	0	63,9	48,2	15,66	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,449	0,222	18,4	14,9	18,08	14,66	3,42	24	0	0	64,4	48,7	15,65	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,452	0,229	18,49	14,86	18,15	14,62	3,53	24	0	0	64,3	48,9	15,42	0,7	0,7	-
21.04.2024	0,457	0,237	18,64	14,89	18,3	14,65	3,65	24	0	0	64,2	48,9	15,29	0,7	0,7	-
22.04.2024	0,414	0,191	17,86	14,91	17,58	14,67	2,91	24	0	0	64,5	49,1	15,45	0,7	0,7	-
23.04.2024	0,406	0,182	17,78	14,91	17,48	14,67	2,81	24	0	0	64	48,8	15,24	0,7	0,7	-
Итого:	13,548	0	478,06	352,63	469,45	347,99	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,548															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	72,396	2288,76	1554,7	2246,9	1545
23.04.2024	85,944	2766,82	1907,33	2716,35	1892,99

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:42:55