

#121943#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 06.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Верещагина 6, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 00119546	Показания прибора, Гкал 06.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	431,224	427,434	3.79
Количество тепловой энергии, система 2	220,88	220,078	0.802

Подпись исполнителя _____



с 05.04.25 по 17
(по факту.)



#121941#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 06.04.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 4244
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 1
Отчёт сформирован 08.04.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	53,5	43,7	9,87	0,6	0,4
25.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49,9	41,4	8,52	0,6	0,4
26.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	50,5	41,6	8,86	0,6	0,4
27.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	51,2	42,1	9,07	0,6	0,4
28.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	46,1	38,9	7,24	0,6	0,4
29.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	44,7	38,2	6,57	0,6	0,4
30.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	47	39,4	7,57	0,6	0,4
31.03.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	50,7	41,7	8,94	0,6	0,4
01.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	54,9	44,4	10,5	0,6	0,4
02.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	49,3	41	8,29	0,6	0,4
03.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	45	38,3	6,71	0,6	0,4
04.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	48,5	40,4	8,18	0,6	0,4
05.04.2025	-	0,76	0,011	62,11	61,49	61,11	60,85	0,26	24	0	0	59,7	47,4	12,24	0,6	0,4
06.04.2025	-	1,624	0,023	123,96	122,62	121,72	121,24	0,48	24	0	0	62,1	49	13,14	0,6	0,4
Итого:	-	2,384	0,034	186,07	184,11	182,83	182,09	0,74	335	0	-	50,94	41,96	8,98	0,6	0,4

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 335 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	427,434	37749,9	36830,75	37223,64	36494,15
06.04.2025	431,224	38059,57	37137,29	37528,19	36797,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения