

#125606#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.04.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Верещагина 6, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 00119546	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	438,891	427,434	11.457
Количество тепловой энергии, система 2	228,025	220,078	7.947

Подпись исполнителя



#125605#

Отчёт за период с 04.04.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4245
 Тип теплосчётчика БКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
05.04.2025	-	0,301	0,196	13,41	10,13	13,17	10,01	3,16	24	0	0	61,3	50,3	10,96	0,7	0,7
06.04.2025	-	0,501	0,282	25,04	20,25	24,59	20,01	4,58	24	0	0	61,4	50,3	11,04	0,7	0,7
07.04.2025	-	0,416	0,192	23,7	20,35	23,22	20,11	3,11	24	0	0	62	50,9	11,16	0,7	0,7
08.04.2025	-	0,416	0,155	23,09	20,34	22,66	20,1	2,56	24	0	0	61,2	48,3	12,9	0,7	0,7
09.04.2025	-	0,426	0,191	23,57	20,34	23,14	20,1	3,04	24	0	0	61,2	49,2	12,03	0,7	0,7
10.04.2025	-	0,395	0,167	23,42	20,47	22,95	20,23	2,72	24	0	0	61,8	50,6	11,23	0,7	0,7
11.04.2025	-	0,454	0,235	24,23	20,2	23,77	19,96	3,81	24	0	0	61,4	50,3	11,09	0,7	0,7
12.04.2025	-	0,461	0,239	24,31	20,21	23,87	19,97	3,9	24	0	0	61,3	50,3	11,02	0,7	0,7
13.04.2025	-	0,453	0,225	24,04	20,2	23,6	19,96	3,64	24	0	0	61,4	50	11,46	0,7	0,7
14.04.2025	-	0,299	0,125	16,46	14,37	16,18	14,21	1,97	24	0	0	61,7	49,4	12,27	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,308	0,172	14,72	11,72	14,46	11,6	2,86	24	0	0	60	48,6	11,42	0,7	0,7
16.04.2025	-	0,395	0,158	22,88	20,14	22,46	19,9	2,56	24	0	0	61,3	49,3	12,03	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,498	0,288	24,94	20,08	24,47	19,84	4,63	24	0	0	61,9	51,1	10,74	0,7	0,7
18.04.2025	-	0,447	0,242	24,24	20,12	23,78	19,88	3,9	24	0	0	61,5	51	10,47	0,7	0,7
19.04.2025	-	0,463	0,259	24,48	20,11	24,04	19,87	4,17	24	0	0	61,4	51	10,43	0,7	0,7
20.04.2025	-	0,413	0,202	23,66	20,15	23,19	19,91	3,28	24	0	0	61,5	50,9	10,64	0,7	0,7
21.04.2025	-	0,455	0,245	24,3	20,09	23,85	19,85	4	24	0	0	61,2	50,5	10,68	0,7	0,7
22.04.2025	-	0,43	0,213	23,67	20	23,22	19,76	3,46	24	0	0	61,4	50,5	10,95	0,7	0,7
23.04.2025	-	0,416	0,194	23,32	19,97	22,87	19,73	3,14	24	0	0	61,3	50	11,31	0,7	0,7
Итого:	-	7,947	3,98	427,48	359,24	419,49	355	64,49	456	0	-	61,38	50,13	11,25	0,7	0,7

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
04.04.2025	220,078	9420,18	7466,97	9245,51	7380,7
23.04.2025	228,025	9847,66	7826,21	9665	7735,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения