

# #8704#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 4245  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00119546  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,498	0,279	19,96	15,41	19,61	15,17	4,44	24	0	0	62,9	48,5	14,39	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,493	0,27	19,76	15,37	19,39	15,13	4,26	24	0	0	63,4	48,7	14,71	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,497	0,276	19,88	15,38	19,5	15,14	4,36	24	0	0	62,8	48	14,87	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,471	0,246	19,4	15,4	19,06	15,16	3,9	24	0	0	62,7	47,5	15,14	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,527	0,298	20,11	15,28	19,75	15,04	4,71	24	0	0	63,3	47,9	15,37	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,534	0,301	20,19	15,28	19,82	15,04	4,78	24	0	0	63	47,6	15,5	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,534	0,301	20,21	15,35	19,84	15,11	4,73	24	0	0	63	47,7	15,38	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,5	0,263	19,68	15,37	19,33	15,13	4,2	24	0	0	63	47,4	15,55	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,548	0,315	20,43	15,29	20,04	15,05	4,99	24	0	0	63,2	47,9	15,31	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,491	0,255	19,55	15,38	19,2	15,14	4,06	24	0	0	63	47,4	15,6	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,523	0,287	20,05	15,36	19,7	15,12	4,58	24	0	0	63	47,4	15,62	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,508	0,272	19,72	15,3	19,37	15,06	4,31	24	0	0	63,2	47,6	15,66	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,522	0,294	20,04	15,26	19,67	15,02	4,65	24	0	0	63	47,6	15,34	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,554	0,323	20,43	15,19	20,05	14,95	5,1	24	0	0	62,9	47,6	15,37	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,495	0,268	19,45	15,09	19,11	14,85	4,26	24	0	0	62,7	47,4	15,39	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,515	0,284	19,58	15,01	19,26	14,77	4,49	24	0	0	63,3	47,6	15,61	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,541	0,317	20,15	14,99	19,79	14,75	5,04	24	0	0	62,9	47,6	15,26	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,515	0,287	19,7	14,98	19,35	14,74	4,61	24	0	0	62,8	47,6	15,23	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,519	0,296	19,69	14,9	19,34	14,66	4,68	24	0	0	63,1	47,9	15,23	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,518	0,292	19,48	14,75	19,15	14,51	4,64	24	0	0	62,9	47,2	15,68	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,519	0,297	19,55	14,74	19,19	14,5	4,69	24	0	0	63	47,5	15,42	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,523	0,295	19,58	14,81	19,24	14,57	4,67	24	0	0	63	47,4	15,54	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,282	0,195	9,14	5,58	9	5,49	3,51	24	0	0	60,3	47,3	12,97	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,422	0,339	10,02	4,83	9,81	4,75	5,06	24	0	0	67	49,5	17,55	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,348	0,226	10,15	6,51	9,96	6,4	3,56	24	0	0	65,7	47,9	17,85	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,5	0,284	17,09	12,66	16,79	12,42	4,37	24	0	0	65,7	48,7	17,04	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,483	0,291	17,03	12,33	16,76	12,12	4,64	24	0	0	62,7	46,5	16,15	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,47	0,274	16,33	11,77	16,06	11,73	4,33	24	0	0	62,9	45,9	17	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,485	0,285	16,48	11,72	16,22	11,7	4,52	24	0	0	62,9	45,7	17,17	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,45	0,25	15,86	11,68	15,61	11,67	3,94	24	0	0	63,1	45,8	17,36	0,7	0,7	-
Итого:	14,785	0	548,69	410,97	538,97	404,89	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,785															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	424,247	16190,86	12307,52	15902,53	12124,07
23.05.2022	439,032	16739,55	12718,49	16441,5	12528,96

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 17:35:22