

#83979#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 4245  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00119546  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,448	0,232	18,53	14,88	18,18	14,64	3,54	24	0	0	64,2	49,1	15,13	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,424	0,201	18,11	14,95	17,81	14,71	3,1	24	0	0	64,3	49,3	15,03	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,392	0,169	17,68	14,99	17,39	14,75	2,64	24	0	0	64,2	49,3	14,96	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,429	0,214	18,26	14,92	17,94	14,68	3,26	24	0	0	64,4	49,5	14,88	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,393	0,181	17,65	14,82	17,36	14,58	2,78	24	0	0	64,2	49,5	14,68	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,385	0,172	17,46	14,76	17,17	14,52	2,65	24	0	0	64,6	50	14,67	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,432	0,23	18,35	14,74	18,02	14,5	3,52	24	0	0	64,4	50,1	14,24	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,398	0,197	17,84	14,72	17,53	14,48	3,05	24	0	0	64	50,3	13,76	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,408	0,208	17,96	14,67	17,67	14,43	3,24	24	0	0	63,9	50,3	13,62	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,468	0,275	18,95	14,58	18,62	14,34	4,28	24	0	0	64	50,5	13,52	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,411	0,215	18,06	14,61	17,76	14,37	3,39	24	0	0	63,9	50,3	13,55	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,403	0,197	17,79	14,63	17,51	14,39	3,12	24	0	0	64,1	50	14,11	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,413	0,202	17,74	14,58	17,47	14,34	3,13	24	0	0	64,2	49,4	14,78	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,429	0,211	17,89	14,56	17,59	14,32	3,27	24	0	0	64	48,6	15,36	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,426	0,201	17,71	14,54	17,43	14,3	3,13	24	0	0	63,9	48,2	15,68	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,454	0,23	18,19	14,54	17,88	14,3	3,58	24	0	0	64,1	48,3	15,81	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,486	0,258	18,59	14,5	18,27	14,26	4,01	24	0	0	64	48	16,04	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,455	0,227	18,12	14,56	17,84	14,32	3,52	24	0	0	63,9	47,8	16,13	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,516	0,291	19,2	14,54	18,87	14,3	4,57	24	0	0	63,3	47,6	15,7	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,471	0,245	18,42	14,57	18,13	14,33	3,8	24	0	0	63,7	47,8	15,94	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,415	0,192	17,54	14,56	17,25	14,32	2,93	24	0	0	64	48	15,95	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,483	0,265	18,71	14,53	18,38	14,29	4,09	24	0	0	64	48,3	15,63	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,486	0,263	18,77	14,55	18,43	14,31	4,12	24	0	0	64	48,5	15,54	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,468	0,25	18,39	14,41	18,05	14,17	3,88	24	0	0	64,2	48,5	15,61	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,404	0,189	17,43	14,42	17,14	14,18	2,96	24	0	0	63,9	48,6	15,31	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,437	0,228	18	14,41	17,7	14,17	3,53	24	0	0	63,7	48,8	14,9	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,421	0,207	17,71	14,42	17,44	14,18	3,26	24	0	0	63,5	48,7	14,85	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,385	0,18	17,25	14,45	16,98	14,21	2,77	24	0	0	64	49,2	14,76	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,393	0,191	17,44	14,48	17,15	14,24	2,91	24	0	0	64,1	49,6	14,49	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,389	0,183	17,28	14,43	17	14,19	2,81	24	0	0	64,3	49,8	14,55	0,7	0,7	-
Итого:	12,922	0	541,02	438,32	531,96	431,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,922															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	85,944	2766,82	1907,33	2716,35	1892,99
23.05.2024	98,866	3307,84	2345,65	3248,31	2324,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 7:20:47