

#130797#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,415	0,191	23,3	19,96	22,83	19,72	3,11	24	0	0	61,8	50,4	11,33	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,379	0,169	22,3	19,41	21,89	19,17	2,72	24	0	0	61,1	49,9	11,13	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,491	0,26	24,54	20,11	24,08	19,87	4,21	24	0	0	61,3	49,6	11,71	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,495	0,257	24,61	20,22	24,15	19,98	4,17	24	0	0	61,5	49,4	12,02	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,499	0,261	24,72	20,25	24,24	20,01	4,23	24	0	0	61,8	49,9	11,95	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,442	0,209	23,88	20,29	23,43	20,05	3,38	24	0	0	61,3	49,6	11,65	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,449	0,219	24,15	20,35	23,67	20,11	3,56	24	0	0	61,4	49,8	11,55	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,489	0,25	24,72	20,36	24,24	20,12	4,12	24	0	0	61,9	50,3	11,62	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,5	0,273	24,99	20,32	24,52	20,08	4,44	24	0	0	61,4	50,1	11,3	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,421	0,299	15,82	10,76	15,57	10,63	4,94	24	0	0	60,9	49,7	11,24	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,504	0,314	22,57	17,24	22,17	17,05	5,12	24	0	0	61,3	50,2	11,13	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,588	0,353	27,41	21,44	26,93	21,2	5,73	24	0	0	61,9	50,9	10,97	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,492	0,26	25,98	21,48	25,52	21,24	4,28	24	0	0	60,7	49,8	10,92	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,536	0,302	26,52	21,37	26,04	21,13	4,91	24	0	0	61,3	50,2	11,09	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,356	0,247	12,98	8,81	12,77	8,71	4,06	24	0	0	62,3	50,3	11,99	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,477	0,289	21,75	16,9	21,38	16,72	4,66	24	0	0	61,3	49,9	11,37	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,521	0,278	27,48	22,73	27	22,49	4,51	24	0	0	61,4	50,4	10,95	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,543	0,305	27,9	22,72	27,42	22,48	4,94	24	0	0	61,4	50,6	10,77	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,526	0,28	27,48	22,72	26,99	22,48	4,51	24	0	0	62	51	10,95	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,501	0,26	27,14	22,7	26,65	22,46	4,19	24	0	0	61,5	50,7	10,78	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,488	0,251	26,99	22,66	26,51	22,42	4,09	24	0	0	61,4	50,7	10,67	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,514	0,268	27,19	22,61	26,71	22,37	4,34	24	0	0	62	51,1	10,87	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,481	0,243	26,84	22,66	26,36	22,42	3,94	24	0	0	61,3	50,6	10,76	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,608	0,368	28,84	22,58	28,33	22,34	5,99	24	0	0	61,4	50,7	10,69	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,526	0,287	27,64	22,74	27,15	22,5	4,65	24	0	0	61,4	50,7	10,69	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,511	0,272	27,36	22,69	26,88	22,45	4,43	24	0	0	61,9	51,2	10,64	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,522	0,293	27,55	22,51	27,06	22,27	4,79	24	0	0	61,2	50,8	10,38	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,54	0,314	27,85	22,53	27,37	22,29	5,08	24	0	0	61,4	51,2	10,22	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,482	0,248	26,86	22,55	26,37	22,31	4,06	24	0	0	62	51,6	10,37	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,483	0,258	27,04	22,61	26,56	22,37	4,19	24	0	0	61,4	51,2	10,18	0,7	0,7	-
Итого:	14,779	0	754,4	616,28	740,79	609,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,779															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	228,025	9847,66	7826,21	9665	7735,7
23.05.2025	242,804	10602,06	8442,49	10405,79	8345,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:06:02