

#8703#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4245
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,466	0,264	16	11,54	15,73	11,54	4,19	24	0	0	62,9	45,6	17,29	0,7	0,7	-
25.05.2022	0,448	0,25	15,7	11,49	15,44	11,48	3,96	24	0	0	63	45,6	17,35	0,7	0,7	-
26.05.2022	0,435	0,242	15,36	11,28	15,11	11,28	3,83	24	0	0	63,1	45,8	17,33	0,7	0,7	-
27.05.2022	0,444	0,252	15,48	11,26	15,22	11,26	3,96	24	0	0	62,8	45,6	17,27	0,7	0,7	-
28.05.2022	0,51	0,32	16,47	11,18	16,18	11,18	5	24	0	0	63	45,4	17,55	0,7	0,7	-
29.05.2022	0,472	0,281	15,82	11,12	15,56	11,12	4,44	24	0	0	63	45,6	17,38	0,7	0,7	-
30.05.2022	0,447	0,253	15,19	10,95	14,93	10,95	3,98	24	0	0	63,2	45,4	17,84	0,7	0,7	-
31.05.2022	0,489	0,298	15,66	10,72	15,41	10,72	4,69	24	0	0	62,9	45	17,94	0,7	0,7	-
01.06.2022	0,452	0,264	15,2	10,81	14,96	10,81	4,15	24	0	0	62,9	45,3	17,57	0,7	0,7	-
02.06.2022	0,484	0,289	15,66	10,86	15,39	10,86	4,53	24	0	0	63,2	45,1	18,08	0,7	0,7	-
03.06.2022	0,505	0,32	16,15	10,83	15,88	10,83	5,05	24	0	0	63	45,6	17,49	0,7	0,7	-
04.06.2022	0,486	0,297	15,79	10,84	15,52	10,84	4,68	24	0	0	63	45,4	17,64	0,7	0,7	-
05.06.2022	0,491	0,302	16	10,95	15,73	10,95	4,78	24	0	0	62,9	45,5	17,4	0,7	0,7	-
06.06.2022	0,423	0,233	15,06	11,14	14,82	11,14	3,68	24	0	0	63,2	45,9	17,28	0,7	0,7	-
07.06.2022	0,477	0,297	15,74	10,81	15,47	10,81	4,66	24	0	0	63	46,1	16,85	0,7	0,7	-
08.06.2022	0,46	0,277	15,59	10,94	15,34	10,93	4,41	24	0	0	63	46,4	16,57	0,7	0,7	-
09.06.2022	0,412	0,307	12,14	6,85	11,93	6,81	5,12	24	0	0	60,8	46	14,79	0,7	0,7	-
10.06.2022	0,443	0,269	15,87	11,55	15,61	11,38	4,23	24	0	0	63,1	47,5	15,59	0,7	0,7	-
11.06.2022	0,424	0,248	15,62	11,56	15,36	11,43	3,93	24	0	0	63	47,3	15,7	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,451	0,267	15,94	11,58	15,68	11,45	4,23	24	0	0	63,1	47	16,18	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,475	0,291	16,31	11,58	16,05	11,45	4,6	24	0	0	63,2	47	16,21	0,7	0,7	-
14.06.2022	0,406	0,248	13,81	9,66	13,58	9,64	3,94	24	0	0	62,8	46,3	16,52	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,327	0,299	6,24	1,33	6,16	1,32	4,84	24	0	0	62,1	42,4	19,64	0,7	0,7	-
16.06.2022	0,499	0,308	17	12,07	16,71	11,85	4,86	24	0	0	63,4	47,1	16,25	0,7	0,7	-
17.06.2022	0,467	0,274	16,27	11,79	16	11,65	4,35	24	0	0	63	46,7	16,36	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,49	0,3	16,59	11,66	16,31	11,54	4,77	24	0	0	63,1	46,7	16,39	0,7	0,7	-
19.06.2022	0,513	0,326	17	11,68	16,71	11,54	5,17	24	0	0	63,2	47	16,21	0,7	0,7	-
20.06.2022	0,457	0,267	16,04	11,68	15,77	11,55	4,22	24	0	0	63,2	46,8	16,4	0,7	0,7	-
21.06.2022	0,461	0,267	16,12	11,71	15,86	11,62	4,24	24	0	0	63,1	46,6	16,56	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,483	0,291	16,48	11,64	16,21	11,59	4,62	24	0	0	63,1	46,5	16,56	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,465	0,276	16,08	11,59	15,82	11,46	4,36	24	0	0	63,3	46,9	16,44	0,7	0,7	-
Итого:	14,262	0	478,38	334,65	470,45	332,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,262															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	439,032	16739,55	12718,49	16441,5	12528,96
23.06.2022	453,294	17217,93	13053,14	16911,95	12861,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2022 8:04:18