

#8721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4245
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,405	0,216	17,55	14,1	17,27	13,86	3,41	24	0	0	63,4	49,8	13,64	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,431	0,241	17,9	14,07	17,62	13,83	3,79	24	0	0	63,4	49,5	13,85	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,4	0,206	17,4	14,12	17,13	13,88	3,25	24	0	0	63,1	49,2	13,96	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,446	0,25	18,06	14,09	17,77	13,85	3,92	24	0	0	63,2	49,2	14,07	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,43	0,235	17,86	14,09	17,58	13,85	3,73	24	0	0	63,2	49,1	14,06	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,416	0,223	17,61	14,1	17,35	13,86	3,49	24	0	0	63,3	49,3	14,02	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,406	0,237	16,27	12,47	16	12,26	3,74	24	0	0	63,2	49,4	13,87	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,41	0,216	18,2	14,76	17,91	14,52	3,39	24	0	0	63,4	50	13,43	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,436	0,248	18,07	14,14	17,78	13,9	3,88	24	0	0	63,4	49,6	13,76	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,433	0,241	18,01	14,15	17,74	13,91	3,83	24	0	0	63,3	49,5	13,77	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,422	0,231	17,84	14,17	17,57	13,93	3,64	24	0	0	63,1	49,4	13,77	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,397	0,206	17,42	14,17	17,18	13,93	3,25	24	0	0	63,4	49,7	13,69	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,397	0,207	17,43	14,15	17,17	13,91	3,26	24	0	0	63,3	49,7	13,64	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,402	0,215	17,61	14,17	17,32	13,93	3,39	24	0	0	63,4	49,9	13,55	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,315	0,224	10,38	6,71	10,22	6,6	3,62	24	0	0	62,8	49,8	13,02	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,384	0,216	17,19	13,65	16,92	13,43	3,49	24	0	0	61	48,1	12,92	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,406	0,225	18,15	14,54	17,85	14,3	3,55	24	0	0	61,7	48,5	13,15	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,423	0,235	18,01	14,18	17,7	13,94	3,76	24	0	0	62,3	48,8	13,53	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,416	0,233	17,93	14,17	17,65	13,93	3,72	24	0	0	62	48,7	13,37	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,393	0,22	17,77	14,2	17,48	13,97	3,51	24	0	0	61,2	48,4	12,78	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,338	0,191	17,59	14,22	17,35	14,03	3,32	24	0	0	56,9	46,4	10,52	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,369	0,185	17,14	14,25	16,89	14,01	2,88	24	0	0	63,5	50,2	13,27	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,405	0,223	17,74	14,2	17,46	13,96	3,5	24	0	0	63,4	50,2	13,14	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,344	0,165	16,91	14,25	16,66	14,01	2,65	24	0	0	62,2	49,4	12,8	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,364	0,178	17,13	14,26	16,87	14,02	2,85	24	0	0	63,1	49,8	13,21	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,401	0,212	17,6	14,23	17,32	13,99	3,33	24	0	0	63,2	49,6	13,65	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,403	0,208	17,59	14,25	17,31	14,01	3,3	24	0	0	63,2	49,4	13,87	0,7	0,7	-
21.07.2021	0,404	0,209	17,57	14,24	17,3	14	3,3	24	0	0	63,1	49,1	13,98	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,399	0,2	17,44	14,27	17,18	14,03	3,15	24	0	0	63,5	49,3	14,16	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,413	0,215	17,66	14,23	17,38	13,99	3,39	24	0	0	63,6	49,3	14,22	0,7	0,7	-
Итого:	12,008	0	521,03	416,6	512,93	409,64	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,008															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	277,384	10901,45	8418,21	10700,62	8284,47
23.07.2021	289,392	11422,48	8834,81	11213,55	8694,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 8:00:36