

#90566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 4245  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00119546  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,322	0,193	13,09	9,97	12,88	9,84	3,04	24	0	0	64,4	51,6	12,85	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,426	0,169	27	24,21	26,51	23,97	2,54	24	0	0	64,9	53,9	10,99	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,397	0,147	25,72	23,23	25,24	22,99	2,25	24	0	0	64,8	53,8	10,99	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,374	0,151	21,67	19,2	21,24	18,96	2,28	24	0	0	64,7	52,8	11,96	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,375	0,167	19,18	16,47	18,82	16,23	2,59	24	0	0	64,5	51,7	12,84	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,377	0,162	19,69	17,05	19,32	16,81	2,51	24	0	0	64,6	51,8	12,79	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,341	0,133	19,05	16,91	18,68	16,67	2,01	24	0	0	64,6	51,8	12,72	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,374	0,167	19,18	16,55	18,82	16,31	2,51	24	0	0	64,6	51,6	13	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,394	0,177	19,39	16,49	19,01	16,25	2,76	24	0	0	64,4	51,2	13,24	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,387	0,166	19,16	16,46	18,81	16,22	2,59	24	0	0	64,5	50,9	13,59	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,426	0,203	19,75	16,47	19,36	16,23	3,13	24	0	0	64,8	51	13,79	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,409	0,186	19,48	16,47	19,1	16,23	2,87	24	0	0	64,6	50,7	13,86	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,458	0,238	20,27	16,42	19,85	16,18	3,67	24	0	0	64,4	50,7	13,66	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,416	0,202	19,62	16,4	19,24	16,16	3,08	24	0	0	64,6	51,1	13,55	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,348	0,129	18,46	16,41	18,15	16,17	1,98	24	0	0	64,8	51,1	13,68	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,353	0,137	18,51	16,35	18,2	16,11	2,09	24	0	0	64,5	51	13,5	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,37	0,161	18,92	16,32	18,59	16,08	2,51	24	0	0	64,4	51,2	13,21	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,347	0,14	18,51	16,29	18,17	16,05	2,12	24	0	0	64,8	51,6	13,15	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,362	0,151	18,7	16,27	18,37	16,03	2,34	24	0	0	64,6	51,4	13,19	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,337	0,133	18,2	16,12	17,87	15,88	1,99	24	0	0	64,3	51,2	13,18	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,372	0,164	18,7	16,1	18,34	15,86	2,48	24	0	0	64,4	51,1	13,27	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,233	0,141	9,36	7,08	9,23	6,98	2,25	24	0	0	63,9	51	12,93	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,243	0,146	10,09	7,78	9,9	7,68	2,22	24	0	0	64,4	51,4	12,97	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,32	0,121	19,25	17,29	18,88	17,05	1,83	24	0	0	64,4	52,4	11,91	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,376	0,169	20,03	17,28	19,61	17,04	2,57	24	0	0	64,6	52,3	12,38	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,358	0,142	19,54	17,25	19,16	17,01	2,15	24	0	0	64,6	51,7	12,85	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,36	0,147	19,62	17,25	19,27	17,01	2,26	24	0	0	64,4	51,7	12,74	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,362	0,145	19,55	17,21	19,18	16,97	2,21	24	0	0	64,6	51,6	12,93	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,337	0,119	19	17,09	18,64	16,85	1,79	24	0	0	64,7	51,6	13,04	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,375	0,158	19,55	16,99	19,18	16,75	2,43	24	0	0	64,4	51,4	12,97	0,7	0,7	-
Итого:	10,929	0	568,24	491,38	557,62	484,57	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,929															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	110,39	3797,54	2743,47	3730	2715,43
23.07.2024	121,319	4365,78	3234,85	4287,62	3200

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2024 7:33:14