

#142274#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,434	0,212	28,31	24,59	27,83	24,35	3,48	24	0	0	61,5	52,4	9,07	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,453	0,232	28,95	24,95	28,47	24,71	3,76	24	0	0	61,4	52,4	9,03	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,485	0,256	29,18	24,8	28,69	24,55	4,14	24	0	0	62,1	52,9	9,16	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,451	0,233	28,83	24,81	28,35	24,57	3,78	24	0	0	61,5	52,6	8,95	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,468	0,247	28,94	24,66	28,46	24,42	4,04	24	0	0	61,5	52,5	9,03	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,505	0,285	29,32	24,45	28,83	24,21	4,62	24	0	0	61,6	52,4	9,11	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,478	0,252	28,86	24,5	28,37	24,25	4,12	24	0	0	62,1	52,9	9,2	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,455	0,238	28,6	24,51	28,12	24,27	3,85	24	0	0	61,5	52,5	9,01	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,43	0,215	28,27	24,53	27,78	24,29	3,49	24	0	0	61,5	52,7	8,8	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,421	0,206	28,1	24,52	27,62	24,27	3,35	24	0	0	62,1	53,3	8,81	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,413	0,203	28	24,51	27,52	24,27	3,25	24	0	0	61,6	52,8	8,77	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,437	0,221	28,32	24,49	27,84	24,25	3,59	24	0	0	61,7	52,8	8,85	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,475	0,268	28,96	24,4	28,48	24,16	4,32	24	0	0	61,6	52,9	8,68	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,446	0,231	28,39	24,44	27,91	24,19	3,72	24	0	0	62	53,1	8,92	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,453	0,24	28,5	24,4	28,01	24,16	3,85	24	0	0	61,6	52,7	8,91	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,526	0,315	29,65	24,29	29,15	24,05	5,1	24	0	0	61,6	52,8	8,79	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,441	0,22	28,21	24,42	27,73	24,17	3,56	24	0	0	62	52,9	9,14	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,452	0,235	27,98	23,94	27,5	23,7	3,8	24	0	0	61,7	52,5	9,2	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,443	0,224	28,34	24,5	27,85	24,26	3,59	24	0	0	61,7	52,6	9,05	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,512	0,3	29,51	24,36	29,01	24,12	4,89	24	0	0	61,6	52,8	8,82	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,407	0,194	27,88	24,52	27,4	24,27	3,13	24	0	0	62,1	53,2	8,89	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,425	0,216	28,15	24,45	27,66	24,21	3,45	24	0	0	61,6	52,9	8,74	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,423	0,213	28,14	24,45	27,66	24,21	3,45	24	0	0	61,6	52,8	8,77	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,428	0,216	28,13	24,44	27,65	24,19	3,46	24	0	0	62	53,1	8,83	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,433	0,222	28,27	24,42	27,79	24,18	3,61	24	0	0	61,6	52,8	8,75	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,44	0,23	28,4	24,43	27,92	24,19	3,73	24	0	0	61,6	52,8	8,83	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,414	0,206	28,05	24,5	27,57	24,26	3,31	24	0	0	61,6	52,8	8,74	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,408	0,196	27,88	24,47	27,4	24,22	3,18	24	0	0	62,1	53,4	8,71	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,341	0,191	21,33	17,92	20,98	17,74	3,24	24	0	0	61,2	53,1	8,08	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,384	0,171	28,37	25,39	27,89	25,15	2,74	24	0	0	61,7	53,2	8,48	0,7	0,7	-
Итого:	13,281	0	847,82	729,06	833,44	721,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,281															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	256,506	11396,87	9108,27	11187,03	9004,19
23.07.2025	269,787	12244,69	9837,33	12020,47	9726,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:05:22