

#8723#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4245  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,41	0,216	17,54	14,17	17,26	13,93	3,33	24	0	0	63,5	49,3	14,28	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,386	0,192	17,23	14,18	16,97	13,94	3,03	24	0	0	63,1	49,2	13,95	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,363	0,175	16,91	14,15	16,65	13,91	2,74	24	0	0	63,2	49,6	13,66	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,4	0,215	17,6	14,11	17,31	13,87	3,44	24	0	0	62,8	49,5	13,33	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,383	0,199	17,26	14,11	16,99	13,87	3,12	24	0	0	63,3	49,8	13,51	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,364	0,178	16,93	14,11	16,67	13,87	2,8	24	0	0	63,3	49,6	13,62	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,391	0,201	17,3	14,1	17,03	13,86	3,17	24	0	0	63,2	49,4	13,74	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,407	0,217	17,54	14,07	17,26	13,83	3,43	24	0	0	63,2	49,4	13,77	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,373	0,179	16,96	14,1	16,69	13,86	2,83	24	0	0	63,1	49,2	13,95	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,392	0,193	17,11	14,07	16,86	13,83	3,03	24	0	0	63,5	49,1	14,34	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,413	0,213	17,43	14,03	17,15	13,79	3,36	24	0	0	63,5	49	14,47	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,417	0,213	17,43	14,01	17,16	13,77	3,39	24	0	0	63,5	48,9	14,64	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,408	0,209	17,24	13,94	16,96	13,7	3,26	24	0	0	63,5	48,9	14,65	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,433	0,236	17,62	13,9	17,34	13,66	3,68	24	0	0	63,3	48,5	14,75	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,464	0,263	18,07	13,87	17,76	13,63	4,13	24	0	0	63,2	48,5	14,69	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,439	0,242	17,73	13,87	17,44	13,63	3,81	24	0	0	63,3	48,7	14,59	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,419	0,225	17,43	13,86	17,14	13,62	3,52	24	0	0	63,4	48,8	14,61	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,414	0,216	17,27	13,83	17	13,59	3,41	24	0	0	63,2	48,6	14,56	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,458	0,265	18,03	13,78	17,74	13,54	4,2	24	0	0	63	48,5	14,49	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,424	0,226	17,41	13,81	17,13	13,57	3,56	24	0	0	63,3	48,6	14,67	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,443	0,243	17,64	13,77	17,38	13,53	3,85	24	0	0	63,5	48,8	14,71	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,441	0,25	17,68	13,72	17,41	13,48	3,93	24	0	0	63,2	48,8	14,43	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,438	0,243	17,53	13,62	17,23	13,38	3,85	24	0	0	63,2	48,6	14,57	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,237	0,144	9,33	6,37	9,21	6,26	2,95	24	0	0	58,9	48,5	10,38	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,479	0,279	18,4	13,9	18,09	13,66	4,43	24	0	0	63,2	48,6	14,56	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,455	0,257	17,53	13,43	17,25	13,19	4,06	24	0	0	63,3	48,2	15,12	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,465	0,264	17,6	13,41	17,33	13,17	4,16	24	0	0	63,2	48	15,21	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,428	0,232	17,06	13,36	16,8	13,13	3,67	24	0	0	63	47,8	15,18	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,5	0,301	18,23	13,35	17,89	13,11	4,78	24	0	0	63,2	48	15,16	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,48	0,279	17,89	13,41	17,59	13,17	4,42	24	0	0	63,2	48,2	15,02	0,7	0,7	-
Итого:	12,524	0	516,93	408,41	508,69	401,35	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,524															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	289,392	11422,48	8834,81	11213,55	8694,11
22.08.2021	301,916	11939,41	9243,22	11722,24	9095,46

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.08.2021 8:31:37