

#8725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4245
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	0,419	0,222	16,89	13,38	16,63	13,14	3,49	24	0	0	63,2	48	15,22	0,7	0,7	-
24.08.2021	0,462	0,262	17,5	13,32	17,22	13,08	4,14	24	0	0	63,1	47,7	15,38	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,44	0,252	17,37	13,28	17,1	13,08	4,02	24	0	0	61,5	46,6	14,84	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,479	0,275	17,7	13,3	17,41	13,06	4,35	24	0	0	63,4	47,9	15,56	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,441	0,269	15,53	11,18	15,26	10,98	4,28	24	0	0	63,2	47,8	15,44	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,374	0,324	8,52	3,27	8,42	3,22	5,2	24	0	0	62,6	47,5	15,11	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,544	0,351	19,05	13,43	18,7	13,19	5,51	24	0	0	63,1	48,3	14,78	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,468	0,263	17,72	13,52	17,43	13,28	4,15	24	0	0	63,4	48	15,39	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,43	0,226	17,16	13,57	16,91	13,33	3,58	24	0	0	63	47,6	15,42	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,466	0,262	17,52	13,33	17,24	13,09	4,15	24	0	0	63,1	47,4	15,68	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,485	0,278	17,8	13,29	17,48	13,05	4,43	24	0	0	63,2	47,6	15,6	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,46	0,253	17,33	13,3	17,05	13,06	3,99	24	0	0	63,1	47,3	15,86	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,497	0,289	17,91	13,29	17,62	13,05	4,57	24	0	0	63,2	47,2	15,97	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,499	0,295	18,04	13,31	17,74	13,07	4,67	24	0	0	63	47,2	15,82	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,499	0,292	17,94	13,28	17,62	13,04	4,58	24	0	0	63,2	47,2	16,02	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,484	0,281	17,76	13,26	17,45	13,02	4,43	24	0	0	63,1	47,3	15,84	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,487	0,284	17,77	13,24	17,46	13	4,46	24	0	0	63,3	47,6	15,73	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,472	0,271	17,52	13,17	17,23	12,93	4,3	24	0	0	63,5	47,9	15,55	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,436	0,241	17	13,07	16,71	12,85	3,86	24	0	0	62,6	47,4	15,19	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,482	0,287	17,6	13,02	17,33	12,78	4,55	24	0	0	63,2	48,1	15,15	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,488	0,3	17,76	12,97	17,47	12,73	4,74	24	0	0	63,2	48,2	15	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,417	0,222	16,52	13,01	16,27	12,77	3,5	24	0	0	63,4	48,1	15,26	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,483	0,29	17,63	12,97	17,33	12,73	4,6	24	0	0	63,2	48,1	15,15	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,416	0,22	16,53	13,01	16,27	12,77	3,5	24	0	0	63,3	47,9	15,36	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,467	0,269	17,27	12,96	17	12,72	4,28	24	0	0	63,2	47,8	15,31	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,484	0,288	17,51	12,94	17,22	12,71	4,51	24	0	0	63,2	47,7	15,59	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,474	0,275	17,34	12,97	17,06	12,73	4,33	24	0	0	63,2	47,4	15,85	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,506	0,306	17,96	12,95	17,64	12,74	4,9	24	0	0	62,1	46,5	15,61	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,535	0,333	17,83	12,48	17,51	12,25	5,26	24	0	0	63,5	47,1	16,33	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,451	0,287	15,14	10,4	14,88	10,22	4,66	24	0	0	62,5	46,8	15,63	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,479	0,266	17,39	13,15	17,11	12,91	4,2	24	0	0	63,3	46,9	16,45	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,493	0,285	17,63	13,09	17,36	12,85	4,51	24	0	0	63,3	47	16,3	0,7	0,7	-
Итого:	15,017	0	548,14	406,71	539,13	399,43	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,017															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2021	301,916	11939,41	9243,22	11722,24	9095,46
23.09.2021	316,933	12487,55	9649,93	12261,37	9494,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:23:21