

#8705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4245
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,377	0,198	14,85	11,7	14,61	11,46	3,15	24	0	0	63,1	47,7	15,38	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,411	0,236	15,4	11,65	15,16	11,42	3,74	24	0	0	63,2	47,9	15,34	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,399	0,228	15,25	11,65	15	11,41	3,59	24	0	0	63,2	48,1	15,13	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,374	0,205	14,94	11,72	14,7	11,49	3,21	24	0	0	63,1	48,1	15,02	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,341	0,167	14,42	11,75	14,18	11,52	2,66	24	0	0	63	48	15,07	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,374	0,195	14,83	11,71	14,59	11,48	3,11	24	0	0	63,2	47,8	15,45	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,388	0,208	15,06	11,71	14,82	11,53	3,29	24	0	0	62,9	47,2	15,74	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,408	0,222	15,35	11,7	15,1	11,59	3,51	24	0	0	62,9	46,8	16,13	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,394	0,206	15,05	11,68	14,81	11,54	3,27	24	0	0	63,2	46,8	16,42	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,423	0,233	15,5	11,64	15,26	11,59	3,67	24	0	0	63	46,3	16,66	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,447	0,255	15,92	11,64	15,65	11,59	4,06	24	0	0	63	46,3	16,65	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,481	0,286	16,38	11,67	16,11	11,62	4,49	24	0	0	62,9	46	16,93	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,423	0,223	15,45	11,69	15,21	11,67	3,54	24	0	0	63,2	46,1	17,06	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,426	0,227	15,47	11,66	15,21	11,65	3,56	24	0	0	63	45,7	17,26	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,458	0,262	15,97	11,58	15,71	11,58	4,13	24	0	0	62,8	45,8	17,07	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,443	0,243	15,62	11,56	15,37	11,56	3,81	24	0	0	63,2	45,9	17,36	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,48	0,282	16,26	11,54	16	11,54	4,46	24	0	0	63	45,8	17,21	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,472	0,274	16,15	11,56	15,89	11,56	4,33	24	0	0	63	45,6	17,34	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,515	0,316	16,86	11,55	16,55	11,55	5	24	0	0	63	45,5	17,48	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,476	0,276	16,16	11,54	15,89	11,54	4,35	24	0	0	63,2	45,7	17,48	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,446	0,248	15,79	11,63	15,53	11,62	3,91	24	0	0	62,9	45,6	17,32	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,484	0,286	16,38	11,57	16,1	11,57	4,53	24	0	0	62,9	45,5	17,39	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,484	0,283	16,4	11,61	16,13	11,61	4,52	24	0	0	63	45,7	17,3	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,476	0,274	16,14	11,56	15,89	11,56	4,33	24	0	0	62,9	45,5	17,4	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,521	0,322	16,93	11,55	16,64	11,53	5,11	24	0	0	62,9	45,7	17,25	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,472	0,275	16,14	11,51	15,88	11,5	4,38	24	0	0	62,7	45,6	17,19	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,44	0,24	15,58	11,51	15,33	11,51	3,82	24	0	0	63	45,6	17,39	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,431	0,23	15,43	11,53	15,18	11,53	3,65	24	0	0	62,8	45,4	17,45	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,441	0,237	15,58	11,52	15,32	11,52	3,8	24	0	0	62,9	45,5	17,43	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,51	0,303	16,65	11,55	16,39	11,55	4,84	24	0	0	63,2	45,6	17,54	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,444	0,241	15,66	11,59	15,4	11,59	3,81	24	0	0	63	45,4	17,56	0,7	0,7	-
Итого:	13,659	0	487,57	360,03	479,61	357,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,659															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	473,904	17984,13	13620,07	17666,04	13419,69
23.09.2022	487,563	18471,7	13980,1	18145,65	13777,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2022 10:04:31