

# #34801#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 4245  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00119546  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,275	0,184	10,07	7,2	9,93	7,09	2,84	24	0	0	64,3	51,3	13,02	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,255	0,207	7,19	3,78	7,08	3,73	3,35	24	0	0	63	50,6	12,38	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,341	0,142	18,66	16,46	18,33	16,22	2,11	24	0	0	64,5	51,9	12,62	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,356	0,157	18,97	16,48	18,63	16,24	2,39	24	0	0	64,2	51,8	12,41	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,331	0,127	18,44	16,47	18,12	16,23	1,89	24	0	0	64,8	51,9	12,94	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,158	0,082	7,46	6,15	7,32	6,06	1,26	9	0	0	64,3	51,7	12,63	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,375	0,171	19,13	16,37	18,74	16,13	2,61	24	0	0	64,4	51,6	12,8	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,34	0,136	18,4	16,24	18,1	16	2,1	24	0	0	64	51	12,99	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,373	0,16	18,71	16,18	18,37	15,94	2,43	24	0	0	64,3	50,8	13,48	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,379	0,168	18,81	16,15	18,45	15,91	2,54	24	0	0	64,2	50,7	13,48	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,387	0,182	19,01	16,13	18,65	15,89	2,76	24	0	0	64	50,6	13,37	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,359	0,144	18,4	16,12	18,08	15,88	2,2	24	0	0	64,3	50,8	13,54	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,348	0,136	18,26	16,12	17,94	15,88	2,06	24	0	0	64,2	50,7	13,43	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,353	0,15	18,46	16,09	18,14	15,85	2,29	24	0	0	64,1	50,9	13,15	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,384	0,177	18,89	16,08	18,53	15,84	2,69	24	0	0	64,7	51,4	13,26	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,355	0,156	18,56	16,16	18,23	15,92	2,31	24	0	0	64,2	51,1	13,04	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,344	0,145	18,24	15,98	17,91	15,74	2,17	24	0	0	64,2	51,2	13,09	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,376	0,183	18,77	15,93	18,44	15,69	2,75	24	0	0	64	51,2	12,82	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,335	0,137	18,02	15,94	17,74	15,7	2,04	24	0	0	64,6	51,7	12,99	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,339	0,145	18,04	15,82	17,76	15,58	2,18	24	0	0	64,2	51,4	12,77	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,331	0,136	17,85	15,76	17,57	15,52	2,05	24	0	0	64,3	51,5	12,78	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,342	0,139	17,7	15,52	17,4	15,28	2,12	24	0	0	64,4	51,1	13,26	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,381	0,181	18,35	15,48	18,02	15,24	2,78	24	0	0	64,3	51	13,33	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,36	0,154	17,94	15,54	17,64	15,3	2,34	24	0	0	64,4	50,9	13,52	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,355	0,154	17,9	15,5	17,6	15,26	2,34	24	0	0	64,1	50,7	13,45	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,362	0,16	17,97	15,49	17,66	15,25	2,41	24	0	0	64,5	51	13,52	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,358	0,155	17,92	15,49	17,61	15,25	2,36	24	0	0	64,3	50,8	13,48	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,373	0,167	18,11	15,47	17,79	15,23	2,56	24	0	0	64,2	50,6	13,6	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,283	0,171	11,14	8,43	10,98	8,3	2,68	24	0	0	64	50,3	13,69	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,368	0,166	18,32	15,67	17,99	15,43	2,56	24	0	0	64,1	50,8	13,24	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,366	0,165	17,93	15,35	17,63	15,11	2,52	24	0	0	64,3	50,7	13,57	0,7	0,7	-
Итого:	10,642	0	531,62	455,55	522,38	448,69	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,642															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 729

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1,902	95,59	81,76	94,01	80,49
23.09.2023	12,544	627,21	537,31	616,39	529,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 7:21:32