

#95122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4245
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,417	0,183	23,24	20,21	22,76	19,97	2,79	24	0	0	64,7	53	11,77	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,45	0,219	23,75	20,15	23,27	19,91	3,36	24	0	0	64,8	53,2	11,69	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,481	0,252	24,19	20,07	23,7	19,83	3,87	24	0	0	64,9	53,2	11,65	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,429	0,206	23,55	20,06	23,1	19,82	3,28	24	0	0	62,8	51,6	11,16	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,429	0,193	23,3	20,15	22,81	19,91	2,9	24	0	0	64,8	52,7	12,11	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,338	0,04	20,77	20,18	20,36	19,94	0,42	24	0	0	65	49,4	15,56	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,323	0,034	20,41	19,87	19,99	19,63	0,36	24	0	0	64,7	49,4	15,33	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,394	0,144	21,56	19,22	21,14	18,98	2,16	24	0	0	64,8	51,6	13,21	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,44	0,21	22,69	19,25	22,21	19,01	3,2	24	0	0	64,8	52,6	12,2	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,427	0,191	22,43	19,25	21,95	19,01	2,94	24	0	0	65	52,6	12,39	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,401	0,168	22,06	19,26	21,58	19,02	2,56	24	0	0	64,8	52,5	12,35	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,409	0,179	22,35	19,36	21,9	19,12	2,78	24	0	0	64,4	52,4	11,96	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,364	0,117	21,09	19,15	20,63	18,91	1,72	24	0	0	64,9	51,5	13,42	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,4	0,158	21,55	18,98	21,12	18,74	2,38	24	0	0	64,5	51,4	13,16	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,397	0,177	21,9	18,98	21,44	18,74	2,7	24	0	0	64,5	52,6	11,97	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,51	0,29	23,64	18,94	23,15	18,7	4,45	24	0	0	64,8	52,9	11,89	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,386	0,163	21,77	19,05	21,29	18,81	2,48	24	0	0	64,8	52,7	12,05	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,391	0,164	21,76	19,02	21,31	18,78	2,53	24	0	0	64,5	52,4	12,1	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,437	0,214	22,29	18,81	21,84	18,57	3,27	24	0	0	64,1	51,9	12,24	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,419	0,184	21,79	18,77	21,31	18,53	2,78	24	0	0	64,9	52,1	12,76	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,444	0,21	22,17	18,71	21,72	18,47	3,25	24	0	0	64,3	51,7	12,66	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,458	0,221	22,31	18,67	21,86	18,43	3,43	24	0	0	64,6	51,8	12,81	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,476	0,241	22,61	18,7	22,16	18,46	3,7	24	0	0	64,6	51,8	12,82	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,467	0,233	22,57	18,77	22,09	18,53	3,56	24	0	0	64,8	52,1	12,75	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,407	0,172	21,6	18,75	21,14	18,51	2,63	24	0	0	64,8	52	12,77	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,392	0,159	21,36	18,71	20,91	18,47	2,44	24	0	0	64,8	52	12,7	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,47	0,232	22,63	18,82	22,16	18,58	3,58	24	0	0	65	52,3	12,68	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,467	0,227	23,42	19,66	22,94	19,42	3,52	24	0	0	64,9	52,6	12,29	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,437	0,203	22,95	19,64	22,47	19,4	3,07	24	0	0	64,7	52,5	12,24	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,435	0,2	22,93	19,64	22,45	19,4	3,05	24	0	0	64,8	52,5	12,36	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,462	0,225	23,37	19,67	22,89	19,43	3,46	24	0	0	64,9	52,6	12,28	0,7	0,7	-
Итого:	13,157	0	694,01	598,47	679,65	591,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,157															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	133,683	4982,97	3762,7	4892,76	3720,44
23.09.2024	146,84	5676,98	4361,17	5572,41	4311,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 11:31:24