

#148579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,473	0,242	28,26	24,07	27,77	23,83	3,94	24	0	0	61,7	52,2	9,57	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,451	0,22	27,88	24,08	27,4	23,84	3,56	24	0	0	61,9	52,2	9,66	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,369	0,188	27,79	23,83	27,38	23,63	3,75	24	0	0	54	47	6,97	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,402	0,186	27,24	23,99	26,81	23,75	3,06	24	0	0	59,5	50,1	9,37	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,415	0,186	27,2	23,99	26,72	23,75	2,97	24	0	0	62,1	52,4	9,65	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,42	0,197	27,36	23,92	26,88	23,68	3,2	24	0	0	61,7	52,4	9,39	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,409	0,189	27,21	23,9	26,73	23,66	3,07	24	0	0	61,5	52,3	9,24	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,443	0,226	27,75	23,85	27,27	23,61	3,66	24	0	0	61,7	52,4	9,26	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,363	0,142	26,48	23,95	26	23,71	2,29	24	0	0	62	52,7	9,35	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,393	0,177	26,91	23,85	26,43	23,61	2,82	24	0	0	61,6	52,2	9,32	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,373	0,157	26,59	23,86	26,11	23,62	2,49	24	0	0	61,7	52,4	9,3	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,378	0,165	26,75	23,86	26,27	23,62	2,65	24	0	0	62	52,9	9,06	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,388	0,176	26,9	23,82	26,42	23,58	2,84	24	0	0	61,7	52,8	8,95	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,397	0,184	26,93	23,69	26,45	23,45	3	24	0	0	61,7	52,7	9,04	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,408	0,2	26,77	23,36	26,29	23,12	3,17	24	0	0	61,8	52,6	9,2	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,39	0,175	26,48	23,38	26	23,14	2,86	24	0	0	62	52,8	9,22	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,371	0,16	26,2	23,4	25,72	23,16	2,56	24	0	0	61,6	52,4	9,2	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,366	0,152	26,04	23,38	25,56	23,14	2,42	24	0	0	61,7	52,4	9,35	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,37	0,158	26,08	23,33	25,6	23,09	2,51	24	0	0	61,9	52,6	9,29	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,395	0,177	26,4	23,31	25,92	23,07	2,85	24	0	0	61,6	52,3	9,36	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,387	0,17	26,27	23,28	25,79	23,04	2,75	24	0	0	61,8	52,2	9,56	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,443	0,223	27,08	23,18	26,6	22,94	3,66	24	0	0	61,8	52,3	9,45	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,398	0,18	26,3	23,16	25,82	22,92	2,9	24	0	0	61,9	52,3	9,61	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,265	0,098	19,09	17,31	18,73	17,13	1,6	24	0	0	61,6	51,7	9,84	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,329	0,209	16,3	12,72	16,03	12,6	3,43	24	0	0	61,3	51,9	9,47	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,433	0,205	27,45	23,88	26,97	23,63	3,34	24	0	0	62	52,4	9,66	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,422	0,196	26,95	23,52	26,47	23,28	3,19	24	0	0	61,6	51,9	9,73	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,397	0,175	26,59	23,5	26,11	23,26	2,85	24	0	0	61,6	52,1	9,48	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,45	0,23	27,38	23,4	26,9	23,16	3,74	24	0	0	61,7	52,3	9,37	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,396	0,175	26,52	23,45	26,04	23,21	2,83	24	0	0	62,1	52,5	9,53	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,393	0,176	26,49	23,43	26,01	23,19	2,82	24	0	0	61,5	52	9,52	0,7	0,7	-
Итого:	12,287	0	815,64	715,65	801,2	708,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,287															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	283,015	13118,98	10596,68	12879,97	10477,87
23.09.2025	295,302	13934,62	11312,33	13681,17	11186,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:51:10