

#8720#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4245  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,312	0,182	11,08	8,14	10,88	8	2,88	24	0	0	63	46,7	16,35	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,537	0,328	18,3	13,01	17,95	12,77	5,18	24	0	0	63,2	46,8	16,46	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,515	0,307	18	13,07	17,69	12,83	4,86	24	0	0	63,3	47,2	16,06	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,487	0,279	17,48	13,03	17,2	12,79	4,41	24	0	0	63,4	47,2	16,17	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,5	0,295	17,76	13,04	17,45	12,8	4,65	24	0	0	63,3	47,1	16,2	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,527	0,32	18,2	13,04	17,88	12,8	5,08	24	0	0	63	46,9	16,12	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,503	0,296	17,71	13,03	17,42	12,79	4,63	24	0	0	63,6	47,2	16,32	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,501	0,305	18,01	13,01	17,71	12,78	4,93	24	0	0	62	46,6	15,42	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,5	0,299	17,86	13	17,55	12,79	4,76	24	0	0	62,4	46,5	15,84	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,501	0,301	17,86	13,05	17,55	12,81	4,74	24	0	0	63,2	47,5	15,67	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,434	0,234	16,9	13,05	16,63	12,83	3,8	24	0	0	62,3	47,1	15,22	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,49	0,291	17,67	13,03	17,38	12,79	4,59	24	0	0	63,3	47,8	15,5	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,484	0,286	17,57	13,01	17,3	12,77	4,53	24	0	0	63,3	48	15,3	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,519	0,323	18,09	12,9	17,78	12,66	5,12	24	0	0	63,4	48	15,34	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,504	0,309	17,69	12,75	17,39	12,51	4,88	24	0	0	63,3	47,8	15,57	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,52	0,322	17,91	12,74	17,6	12,5	5,1	24	0	0	63,2	47,5	15,71	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,479	0,28	17,25	12,78	16,96	12,54	4,42	24	0	0	63,4	47,6	15,82	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,481	0,281	17,24	12,74	16,95	12,5	4,45	24	0	0	63,2	47,4	15,87	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,496	0,302	17,54	12,72	17,24	12,48	4,76	24	0	0	63,2	47,3	15,82	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,516	0,317	17,79	12,69	17,49	12,45	5,04	24	0	0	63	47,1	15,94	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,494	0,295	17,6	12,92	17,31	12,68	4,63	24	0	0	63,3	47,5	15,84	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,487	0,285	17,83	13,3	17,55	13,06	4,49	24	0	0	63,2	47,6	15,63	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,548	0,347	18,52	13	18,2	12,76	5,44	24	0	0	63,4	47,6	15,8	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,546	0,337	19,4	13,99	19,06	13,75	5,31	24	0	0	63,3	48,2	15,11	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,45	0,241	17,85	14,03	17,56	13,79	3,77	24	0	0	63,4	48,1	15,26	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,504	0,299	18,54	13,73	18,22	13,49	4,73	24	0	0	63,2	48	15,15	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,465	0,257	17,82	13,77	17,56	13,53	4,03	24	0	0	63,2	47,9	15,34	0,7	0,7	-
21.10.2021	0,47	0,262	17,92	13,75	17,65	13,51	4,14	24	0	0	63,5	48,3	15,25	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,507	0,305	18,27	13,38	17,97	13,14	4,83	24	0	0	63,3	47,8	15,45	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,48	0,28	17,08	12,61	16,8	12,37	4,43	24	0	0	63	46,8	16,2	0,7	0,7	-
Итого:	14,757	0	528,74	388,31	519,88	381,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,757															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	316,933	12487,55	9649,93	12261,37	9494,89
23.10.2021	331,69	13016,29	10038,24	12781,25	9876,16

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.10.2021 7:17:29