

#98983#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 4245  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00119546  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,481	0,246	23,66	19,64	23,18	19,4	3,78	24	0	0	64,5	52,4	12,09	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,434	0,206	23,02	19,67	22,54	19,43	3,11	24	0	0	64,4	52,2	12,2	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,44	0,199	23,02	19,69	22,54	19,45	3,09	24	0	0	64,8	52,5	12,3	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,439	0,2	22,66	19,38	22,18	19,14	3,04	24	0	0	64,7	52,1	12,62	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,511	0,277	23,07	18,56	22,62	18,32	4,3	24	0	0	64,3	51,5	12,85	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,45	0,21	22,05	18,63	21,6	18,39	3,21	24	0	0	64,6	51,5	13,16	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,491	0,25	22,55	18,48	22,09	18,24	3,85	24	0	0	64,7	51,3	13,39	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,466	0,219	22,08	18,49	21,63	18,25	3,38	24	0	0	64,4	50,8	13,66	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,464	0,215	22,19	18,67	21,75	18,43	3,32	24	0	0	64,4	50,7	13,68	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,245	0,126	11	8,9	10,78	8,79	1,99	24	0	0	64,6	51,1	13,5	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,451	0,351	13,54	7,89	13,3	7,81	5,49	24	0	0	63,7	50,9	12,81	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,544	0,275	26,18	21,71	25,68	21,47	4,21	24	0	0	64,8	52,2	12,58	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,526	0,257	25,93	21,73	25,44	21,49	3,95	24	0	0	64,5	51,9	12,56	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,524	0,257	25,78	21,62	25,3	21,38	3,92	24	0	0	65	52,3	12,66	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,501	0,239	25,47	21,56	24,98	21,32	3,66	24	0	0	64,5	52,1	12,43	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,498	0,237	25,43	21,58	24,95	21,34	3,61	24	0	0	64,7	52,4	12,26	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,482	0,226	25,28	21,52	24,8	21,28	3,52	24	0	0	64,6	52,6	12,02	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,529	0,271	25,88	21,42	25,38	21,18	4,2	24	0	0	64,6	52,6	12,04	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,479	0,224	25,17	21,48	24,67	21,24	3,43	24	0	0	64,7	52,6	12,09	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,469	0,217	25,15	21,52	24,66	21,28	3,38	24	0	0	64,1	52,2	11,91	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,505	0,249	25,53	21,46	25,05	21,22	3,83	24	0	0	64,8	52,7	12,12	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,507	0,248	25,47	21,4	24,99	21,16	3,83	24	0	0	64,6	52,4	12,16	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,442	0,192	23,85	20,57	23,37	20,33	3,04	24	0	0	63,4	51,3	12,17	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,441	0,213	22,82	19,22	22,39	18,98	3,41	24	0	0	61,8	49,6	12,17	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,452	0,226	22,94	19,1	22,53	18,86	3,67	24	0	0	61,5	49,3	12,15	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,504	0,276	23,76	19,13	23,32	18,89	4,43	24	0	0	61,5	49,4	12,12	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,556	0,328	24,68	19,15	24,26	18,91	5,35	24	0	0	61,4	49,4	11,94	0,7	0,7	-
21.10.2024	0,418	0,194	22,57	19,26	22,15	19,02	3,13	24	0	0	61,4	49,5	11,91	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,437	0,206	23,83	20,3	23,41	20,06	3,35	24	0	0	61,6	50,1	11,5	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,452	0,218	24,9	21,1	24,42	20,86	3,56	24	0	0	61,6	50,4	11,2	0,7	0,7	-
Итого:	14,138	0	699,46	582,83	685,96	575,92	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,138															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	146,84	5676,98	4361,17	5572,41	4311,47
23.10.2024	160,978	6376,44	4944	6258,37	4887,39

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2024 7:46:34