

#8717#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4245  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,528	0,329	17,85	12,58	17,54	12,34	5,2	24	0	0	63,3	47,2	16,03	0,7	0,7	-
25.10.2021	0,492	0,291	17,28	12,6	17,02	12,36	4,66	24	0	0	63,2	47,1	16,13	0,7	0,7	-
26.10.2021	0,476	0,267	17,94	13,63	17,63	13,39	4,24	24	0	0	63,2	47,6	15,56	0,7	0,7	-
27.10.2021	0,472	0,274	16,83	12,46	16,56	12,22	4,34	24	0	0	63,2	47	16,26	0,7	0,7	-
28.10.2021	0,505	0,312	17,37	12,48	17,1	12,24	4,86	24	0	0	63,3	47,2	16,12	0,7	0,7	-
29.10.2021	0,497	0,301	17,26	12,45	16,98	12,21	4,77	24	0	0	63,3	47,3	15,99	0,7	0,7	-
30.10.2021	0,46	0,263	16,67	12,46	16,41	12,23	4,18	24	0	0	63,1	47,1	16,04	0,7	0,7	-
31.10.2021	0,543	0,344	18,42	12,92	18,1	12,68	5,42	25	0	0	63,2	47,4	15,88	0,7	0,7	-
01.11.2021	0,495	0,299	17,25	12,46	16,97	12,22	4,75	24	0	0	63,3	47,4	15,87	0,7	0,7	-
02.11.2021	0,47	0,272	16,87	12,49	16,6	12,25	4,35	24	0	0	63,1	47,2	15,85	0,7	0,7	-
03.11.2021	0,483	0,288	17,05	12,46	16,77	12,22	4,55	24	0	0	63,2	47,2	15,99	0,7	0,7	-
04.11.2021	0,483	0,291	17,01	12,44	16,72	12,2	4,52	24	0	0	63,4	47,3	16,11	0,7	0,7	-
05.11.2021	0,556	0,358	18,12	12,35	17,8	12,11	5,69	24	0	0	63,2	47,1	16,12	0,7	0,7	-
06.11.2021	0,508	0,317	17,56	12,41	17,25	12,2	5,05	24	0	0	62,1	46,2	15,94	0,7	0,7	-
07.11.2021	0,516	0,316	17,52	12,42	17,2	12,19	5,01	24	0	0	63,1	46,8	16,31	0,7	0,7	-
08.11.2021	0,461	0,254	16,52	12,46	16,26	12,22	4,04	24	0	0	63,3	46,8	16,53	0,7	0,7	-
09.11.2021	0,488	0,287	17,04	12,45	16,76	12,22	4,54	24	0	0	63,1	46,7	16,35	0,7	0,7	-
10.11.2021	0,477	0,275	16,81	12,44	16,54	12,22	4,32	24	0	0	63,2	46,6	16,6	0,7	0,7	6
11.11.2021	0,502	0,3	17,2	12,43	16,92	12,19	4,73	24	0	0	63,4	46,9	16,49	0,7	0,7	-
12.11.2021	0,487	0,284	16,97	12,43	16,71	12,19	4,52	24	0	0	63,2	46,8	16,41	0,7	0,7	-
13.11.2021	0,495	0,295	17,18	12,45	16,89	12,22	4,67	24	0	0	63	46,7	16,33	0,7	0,7	-
14.11.2021	0,548	0,349	18,09	12,47	17,74	12,23	5,51	24	0	0	63,2	46,8	16,36	0,7	0,7	-
15.11.2021	0,54	0,342	17,9	12,41	17,58	12,17	5,41	24	0	0	63,4	47	16,35	0,7	0,7	-
16.11.2021	0,493	0,289	17,07	12,43	16,8	12,2	4,6	24	0	0	63,2	46,8	16,48	0,7	0,7	-
17.11.2021	0,482	0,283	16,94	12,43	16,66	12,19	4,47	24	0	0	63,2	46,8	16,38	0,7	0,7	-
18.11.2021	0,461	0,257	16,81	12,7	16,56	12,46	4,1	24	0	0	62,7	46,5	16,22	0,7	0,7	5
19.11.2021	0,454	0,269	16,1	11,74	15,85	11,53	4,32	24	0	0	62,8	47,1	15,74	0,7	0,7	-
20.11.2021	0,5	0,302	17,03	12,15	16,73	11,98	4,75	24	0	0	63,2	46,4	16,82	0,7	0,7	9
21.11.2021	0,495	0,295	16,66	11,83	16,39	11,74	4,65	24	0	0	63,1	46,2	16,96	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,472	0,274	16,28	11,78	16,01	11,66	4,35	24	0	0	63,4	46,6	16,77	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,478	0,281	16,43	11,79	16,17	11,73	4,44	24	0	0	63	46,2	16,89	0,7	0,7	-
Итого:	15,317	0	532,03	385	523,22	378,21	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,317															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	331,69	13016,29	10038,24	12781,25	9876,16
23.11.2021	347,007	13548,32	10423,24	13304,47	10254,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.11.2021 7:46:05