

#36456#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 25.10.2023 по 11.11.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК  
Верещагина 6, Калининград  
4395

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал 11.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 25.10.2023	Разность показаний, Гкал
00119546			
Количество тепловой энергии, система 1	21,902	0,79	21.112
Количество тепловой энергии, система 2	20,982	15,063	5.919

Подпись исполнителя



с 26.10.23 по 11.11.23



#36454#

Отчёт за период с 25.10.2023 по 11.11.2023.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4244  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 13.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
26.10.2023	-	0,367	0,009	32,25	31,88	31,85	31,64	0,21	24	0	0	52,6	41,4	11,19	0,6	0,4
27.10.2023	-	1,137	0,024	97,44	96,32	96,19	95,6	0,59	24	0	0	53,3	41,8	11,53	0,6	0,4
28.10.2023	-	1,17	0,021	97,37	96,29	96,04	95,57	0,47	24	0	0	53,9	42	11,92	0,6	0,4
29.10.2023	-	1,211	0,021	102,41	101,31	101,02	100,5	0,52	25	0	0	53,8	42	11,76	0,6	0,4
30.10.2023	-	0,881	0,03	98,74	97,74	97,72	97,02	0,7	24	0	0	46,9	38,2	8,73	0,6	0,4
31.10.2023	-	1,38	0,546	101,62	86,49	100,56	85,89	14,67	24	0	1	46,6	38,5	8,08	0,6	0,4
01.11.2023	-	1,366	0,533	97,19	83,19	96,15	82,66	13,49	24	0	1	47	38,2	8,82	0,6	0,4
02.11.2023	-	1,187	0,317	95,03	86,12	94,05	85,54	8,51	24	0	1	46,6	37,4	9,23	0,6	0,4
03.11.2023	-	1,141	0,391	93,79	82,49	92,95	82	10,95	24	0	1	43,6	35,6	8,05	0,6	0,4
04.11.2023	-	1,215	0,412	90,56	78,67	89,67	78,19	11,48	24	0	1	44,9	36	8,89	0,6	0,4
05.11.2023	-	1,24	0,389	88,68	78,06	87,81	77,58	10,23	24	0	1	47,4	37,7	9,69	0,6	0,4
06.11.2023	-	1,173	0,378	90,29	79,42	89,37	78,94	10,43	24	0	1	45,1	36,2	8,89	0,6	0,4
07.11.2023	-	1,236	0,4	90,55	79,13	89,59	78,65	10,94	24	0	1	46	36,6	9,32	0,6	0,4
08.11.2023	-	1,273	0,423	90,34	78,43	89,38	77,95	11,43	24	0	1	46,3	36,8	9,5	0,6	0,4
09.11.2023	-	1,278	0,431	90,66	78,53	89,74	78,05	11,69	24	0	1	46,2	36,7	9,44	0,6	0,4
10.11.2023	-	1,285	0,436	91,07	78,76	90,11	78,28	11,83	24	0	1	46,2	36,8	9,4	0,6	0,4
11.11.2023	-	1,288	0,44	91,52	79,08	90,56	78,6	11,96	24	0	1	46,2	36,8	9,32	0,6	0,4
Итого:	-	19,828	5,201	1539,51	1391,91	1522,76	1382,66	140,1	409	0	-	47,8	38,16	9,63	0,6	0,4

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 409 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
25.10.2023	0,79	62,48	29,06	62,48	29,06
11.11.2023	21,902	1694,12	1500,64	1676,41	1490,91

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

#36455#

Отчёт за период с 25.10.2023 по 11.11.2023.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4245  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 13.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
26.10.2023	-	0,152	0,102	4,27	2,57	4,19	2,57	1,62	24	0	0	62,7	43,3	19,43	0,7	0,7
27.10.2023	-	0,177	0,121	5,32	3,04	5,23	3,04	2,19	24	0	0	57,9	40,8	17,07	0,7	0,7
28.10.2023	-	0,372	0,343	6,89	1,22	6,76	1,22	5,54	24	0	0	62	38	23,97	0,7	0,7
29.10.2023	-	0,413	0,313	9,77	4,62	9,59	4,62	4,97	25	0	0	62,2	39,9	22,35	0,7	0,7
30.10.2023	-	0,35	0,249	8,64	4,52	8,46	4,52	3,94	24	0	0	62,4	39	23,41	0,7	0,7
31.10.2023	-	0,382	0,269	9,9	5,49	9,72	5,49	4,23	24	0	0	62,4	41	21,32	0,7	0,7
01.11.2023	-	0,207	0,105	7,87	5,79	7,71	5,74	1,97	24	0	0	59,8	44,3	15,5	0,7	0,7
02.11.2023	-	0,377	0,19	14,62	11,43	14,38	11,35	3,03	24	0	0	62,3	45,6	16,64	0,7	0,7
03.11.2023	-	0,315	0,206	10,04	6,37	9,87	6,37	3,5	24	0	0	59,7	43,4	16,31	0,7	0,7
04.11.2023	-	0,438	0,28	13,97	9,19	13,73	9,19	4,54	24	0	0	60,7	43,2	17,55	0,7	0,7
05.11.2023	-	0,386	0,235	12,66	8,61	12,42	8,61	3,81	24	0	0	60,7	42,9	17,79	0,7	0,7
06.11.2023	-	0,388	0,248	11,87	7,65	11,65	7,65	4	24	0	0	61	42,1	18,93	0,7	0,7
07.11.2023	-	0,369	0,225	11,49	7,63	11,29	7,63	3,66	24	0	0	60,5	41,2	19,26	0,7	0,7
08.11.2023	-	0,354	0,208	11,26	7,69	11,06	7,69	3,37	24	0	0	60,7	41,3	19,34	0,7	0,7
09.11.2023	-	0,422	0,28	12,37	7,57	12,14	7,57	4,57	24	0	0	61	42,2	18,85	0,7	0,7
10.11.2023	-	0,375	0,231	11,51	7,54	11,31	7,54	3,77	24	0	0	60,6	41,4	19,22	0,7	0,7
11.11.2023	-	0,442	0,303	12,67	7,57	12,47	7,57	4,9	24	0	0	60,8	41,7	19,09	0,7	0,7
Итого:	-	5,919	3,908	175,12	108,5	171,98	108,37	63,61	409	0	-	61,02	41,84	19,18	0,7	0,7

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

409 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
25.10.2023	15,063	729,28	621,39	716,76	611,82
11.11.2023	20,982	904,4	729,89	888,74	720,19

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_