

#52495#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
22/11/23г.-23/12/23г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Верещагина, 6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00119546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x4C5D

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.11.2023 | 62,17 | 41,38 | 20,79 | 9,71 | 9,53 | 5,77 | 5,77 | 3,76 | 7 | 7 | 0,353 | 0,235 | 24 | 0 | |
| 23.11.2023 | 62,85 | 42,28 | 20,57 | 12,51 | 12,25 | 7,86 | 7,86 | 4,39 | 7 | 7 | 0,438 | 0,277 | 24 | 0 | |
| 24.11.2023 | 62,42 | 41,41 | 21,01 | 11,26 | 11,04 | 7,22 | 7,22 | 3,82 | 7 | 7 | 0,389 | 0,241 | 24 | 0 | |
| 25.11.2023 | 62,49 | 41,85 | 20,64 | 11,45 | 11,25 | 7,03 | 7,03 | 4,22 | 7 | 7 | 0,409 | 0,268 | 24 | 0 | |
| 26.11.2023 | 62,64 | 41,9 | 20,74 | 12,44 | 12,23 | 7,2 | 7,2 | 5,03 | 7 | 7 | 0,464 | 0,316 | 24 | 0 | |
| 27.11.2023 | 62,69 | 41,8 | 20,89 | 10,93 | 10,73 | 6,97 | 6,97 | 3,76 | 7 | 7 | 0,382 | 0,239 | 24 | 0 | |
| 28.11.2023 | 61,65 | 41,03 | 20,62 | 11,54 | 11,33 | 6,86 | 6,86 | 4,47 | 7 | 7 | 0,415 | 0,278 | 24 | 0 | |
| 29.11.2023 | 62,16 | 41,28 | 20,88 | 11,54 | 11,33 | 6,97 | 6,97 | 4,36 | 7 | 7 | 0,416 | 0,275 | 24 | 0 | |
| 30.11.2023 | 63,71 | 41,96 | 21,75 | 11,43 | 11,22 | 6,91 | 6,91 | 4,31 | 7 | 7 | 0,426 | 0,28 | 24 | 0 | |
| 01.12.2023 | 63,25 | 41,29 | 21,96 | 11,09 | 10,89 | 7 | 7 | 3,89 | 7 | 7 | 0,399 | 0,249 | 24 | 0 | |
| 02.12.2023 | 63,27 | 41,83 | 21,44 | 11,65 | 11,45 | 6,93 | 6,93 | 4,52 | 7 | 7 | 0,434 | 0,29 | 24 | 0 | |
| 03.12.2023 | 63,44 | 42,37 | 21,07 | 11,91 | 11,72 | 7,15 | 7,15 | 4,57 | 7 | 7 | 0,441 | 0,295 | 24 | 0 | |
| 04.12.2023 | 63,83 | 42,38 | 21,45 | 11,77 | 11,53 | 7,08 | 7,08 | 4,45 | 7 | 7 | 0,437 | 0,286 | 24 | 0 | |
| 05.12.2023 | 63,29 | 41,8 | 21,49 | 10,82 | 10,62 | 7,11 | 7,11 | 3,51 | 7 | 7 | 0,376 | 0,225 | 24 | 0 | |
| 06.12.2023 | 63,11 | 41,74 | 21,37 | 10,53 | 10,33 | 6,99 | 6,99 | 3,34 | 7 | 7 | 0,361 | 0,213 | 24 | 0 | |
| 07.12.2023 | 63,74 | 41,83 | 21,91 | 11,26 | 11,04 | 6,98 | 6,98 | 4,06 | 7 | 7 | 0,411 | 0,264 | 24 | 0 | |
| 08.12.2023 | 63,4 | 41,67 | 21,73 | 11,62 | 11,4 | 6,82 | 6,82 | 4,58 | 7 | 7 | 0,439 | 0,29 | 24 | 0 | |
| 09.12.2023 | 63,28 | 41,83 | 21,45 | 11,29 | 11,1 | 7 | 7 | 4,1 | 7 | 7 | 0,412 | 0,265 | 24 | 0 | |
| 10.12.2023 | 63,46 | 42,38 | 21,08 | 11,94 | 11,74 | 7,1 | 7,1 | 4,64 | 7 | 7 | 0,446 | 0,298 | 24 | 0 | |
| 11.12.2023 | 63,74 | 42,38 | 21,36 | 11 | 10,79 | 6,79 | 6,79 | 4 | 7 | 7 | 0,402 | 0,258 | 24 | 0 | |
| 12.12.2023 | 63,32 | 41,8 | 21,52 | 11,06 | 10,85 | 6,92 | 6,92 | 3,93 | 7 | 7 | 0,398 | 0,255 | 24 | 0 | |
| 13.12.2023 | 63,41 | 42,24 | 21,17 | 10,89 | 10,68 | 6,97 | 6,97 | 3,71 | 7 | 7 | 0,382 | 0,24 | 24 | 0 | |
| 14.12.2023 | 63,75 | 41,92 | 21,83 | 9,89 | 9,68 | 6,9 | 6,9 | 2,78 | 7 | 7 | 0,329 | 0,18 | 24 | 0 | |
| 15.12.2023 | 63,26 | 41,71 | 21,55 | 4,99 | 4,91 | 3,18 | 3,18 | 1,73 | 7 | 7 | 0,178 | 0,112 | 24 | 0 | |
| 16.12.2023 | 63,23 | 41,81 | 21,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 17.12.2023 | 55,95 | 23,16 | 32,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.12.2023 | 63,61 | 41,06 | 22,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.12.2023 | 63,01 | 40,96 | 22,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.12.2023 | 63,18 | 40,84 | 22,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.12.2023 | 63,53 | 41,08 | 22,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.12.2023 | 62,97 | 39,89 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.12.2023 | 63,06 | 39,88 | 23,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 264,52 | 259,64 | 163,71 | 163,71 | 95,93 | | | 9,537 | 6,129 | 768 | 0 | |
| Средние: | 62,9 | 41,02 | 21,87 | | | | | | 7 | 7 | | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 21/11/2324:00 | 1028,78 | 1010,92 | 809,11 | 799,41 | 211,51 | 25,152 | 13,484 | 2026 | 0 |
| 23/12/2324:00 | 1293,3 | 1270,56 | 972,82 | 963,12 | 307,44 | 34,689 | 19,613 | 2794 | 0 |
| Итого: | 264,52 | 259,64 | 163,71 | 163,71 | 95,93 | 9,537 | 6,129 | 768 | 0 |

+ перер 7 125.823 куд.

Период нормальной работы 768ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 2929ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

