

#8714#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4245
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	0,51	0,316	17,07	11,94	16,77	11,81	4,96	24	0	0	63,2	46,4	16,8	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,5	0,3	16,81	11,86	16,52	11,79	4,73	24	0	0	63,3	46,2	17,03	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,48	0,273	16,44	11,89	16,16	11,8	4,36	24	0	0	63,1	46	17,05	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,494	0,296	16,75	11,9	16,46	11,78	4,68	24	0	0	63	46,2	16,88	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,501	0,301	16,86	11,94	16,58	11,83	4,75	24	0	0	63	46,2	16,82	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,462	0,264	16,27	11,95	16,02	11,8	4,22	24	0	0	63	46,4	16,58	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,516	0,315	17,19	12,02	16,9	11,89	5,01	24	0	0	63,1	46,3	16,8	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,472	0,273	16,48	12,08	16,22	11,92	4,3	24	0	0	63	46,1	16,85	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,417	0,267	13	8,54	12,78	8,44	4,34	24	0	0	63,2	46,2	17,04	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,497	0,295	17,2	12,48	16,93	12,24	4,69	24	0	0	62,8	46,3	16,55	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,542	0,336	17,78	12,39	17,48	12,17	5,31	24	0	0	63,1	46,1	16,97	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,546	0,336	17,72	12,17	17,41	12,05	5,36	24	0	0	63,2	45,9	17,3	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,491	0,276	16,64	12,2	16,38	12,01	4,37	24	0	0	64	46,5	17,51	0,7	0,7	-
07.12.2021	0,535	0,329	17,57	12,14	17,29	12,09	5,2	24	0	0	62,4	45,3	17,15	0,7	0,7	-
08.12.2021	0,503	0,296	17,09	12,19	16,83	12,12	4,71	24	0	0	62,4	45,2	17,22	0,7	0,7	-
09.12.2021	0,493	0,275	16,82	12,18	16,56	12,14	4,42	24	0	0	63,1	45,4	17,67	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,471	0,261	16,53	12,14	16,27	12,12	4,15	24	0	0	62,5	45,1	17,47	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,555	0,35	17,87	12,11	17,57	12,02	5,55	24	0	0	62,6	45,3	17,28	0,7	0,7	-
12.12.2021	0,561	0,354	18,05	12,2	17,72	12,1	5,62	24	0	0	62,7	45,6	17,14	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,522	0,313	17,33	12,15	17,04	12,05	4,99	24	0	0	63,1	45,9	17,22	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,514	0,311	17,29	12,14	17,01	12,04	4,97	24	0	0	62,6	45,6	17,02	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,495	0,286	16,92	12,17	16,65	12,08	4,57	24	0	0	62,6	45,5	17,1	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,422	0,258	13,56	9,27	13,35	9,21	4,14	24	0	0	62,8	45,2	17,56	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,531	0,328	17,8	12,54	17,51	12,32	5,19	24	0	0	62,8	46,3	16,55	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,489	0,282	16,88	12,24	16,6	12,13	4,47	24	0	0	62,7	45,4	17,27	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,524	0,315	17,44	12,27	17,14	12,15	4,99	24	0	0	62,8	45,6	17,22	0,7	0,7	-
20.12.2021	0,503	0,295	17,07	12,28	16,79	12,13	4,66	24	0	0	63,1	45,9	17,24	0,7	0,7	-
21.12.2021	0,497	0,291	17,05	12,27	16,77	12,17	4,6	24	0	0	62,6	45,3	17,23	0,7	0,7	-
22.12.2021	0,454	0,247	16,41	12,32	16,15	12,21	3,94	24	0	0	62,4	45,4	17,02	0,7	0,7	-
23.12.2021	0,515	0,304	17,29	12,29	17,02	12,19	4,83	24	0	0	63,1	45,8	17,28	0,7	0,7	-
Итого:	15,012	0	505,18	358,26	496,88	354,8	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,012															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	347,007	13548,32	10423,24	13304,47	10254,37
23.12.2021	362,019	14053,5	10781,5	13801,35	10609,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 8:17:04