

#8737#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4244
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2022	1,439	0,054	122,51	120,69	120,84	119,6	1,24	24	0	0	54,6	43,1	11,46	0,6	0,4	-
25.11.2022	1,384	0,07	135,69	133,68	134	132,48	1,52	24	0	0	52,5	42,6	9,84	0,6	0,4	-
26.11.2022	1,373	0,069	134,39	132,4	132,71	131,2	1,51	24	0	0	52,4	42,6	9,85	0,6	0,4	-
27.11.2022	1,279	0,061	133,09	131,16	131,43	130,06	1,37	24	0	0	51	41,8	9,27	0,6	0,4	-
28.11.2022	0,948	0,052	89,28	87,55	88,09	86,79	1,3	24	0	1	52,9	42,7	10,13	0,6	0,4	-
29.11.2022	1,586	0,093	141,91	139,22	139,79	137,78	2,01	24	0	0	56	45,4	10,68	0,6	0,4	-
30.11.2022	1,548	0,098	146,81	144	144,73	142,57	2,16	24	0	0	55,1	45,1	10	0,6	0,4	-
01.12.2022	1,445	0,09	138,72	136,05	136,85	134,74	2,11	24	0	0	53,6	43,8	9,86	0,6	0,4	-
02.12.2022	1,405	0,082	128,09	125,52	126,41	124,4	2,01	24	0	0	53,3	42,8	10,41	0,6	0,4	-
03.12.2022	1,441	0,08	126,32	123,76	124,64	122,7	1,94	24	0	0	53,6	42,8	10,89	0,6	0,4	-
04.12.2022	1,406	0,075	125,91	123,28	124,23	122,3	1,93	24	0	0	53,1	42,4	10,63	0,6	0,4	-
05.12.2022	1,393	0,078	125,72	123,09	124,04	122,09	1,95	24	0	0	52,8	42,2	10,54	0,6	0,4	-
06.12.2022	1,394	0,078	126,26	123,64	124,58	122,67	1,91	24	0	0	52,9	42,4	10,51	0,6	0,4	-
07.12.2022	1,376	0,078	126,29	123,69	124,61	122,69	1,92	24	0	0	52,8	42,4	10,37	0,6	0,4	-
08.12.2022	1,383	0,075	126,57	124,04	124,89	123,03	1,86	24	0	0	53	42,6	10,42	0,6	0,4	-
09.12.2022	1,543	0,074	131,9	129,6	129,95	128,27	1,68	24	0	0	56,5	45,2	11,26	0,6	0,4	-
10.12.2022	1,62	0,059	133,34	131,31	131,18	129,87	1,31	24	0	0	58,6	46,7	11,86	0,6	0,4	-
11.12.2022	1,584	0,054	131,88	129,91	129,88	128,63	1,25	24	0	0	57,7	46	11,74	0,6	0,4	-
12.12.2022	1,398	0,048	131,7	129,89	129,92	128,77	1,15	24	0	0	53,8	43,4	10,38	0,6	0,4	-
13.12.2022	1,491	0,051	130,99	129,13	129,07	127,93	1,14	24	0	0	56	44,9	11,14	0,6	0,4	-
14.12.2022	1,555	0,05	130,24	128,38	128,32	127,18	1,14	24	0	0	56,9	45,2	11,68	0,6	0,4	-
15.12.2022	1,666	0,054	130,49	128,52	128,42	127,25	1,17	24	0	0	58,7	46,1	12,55	0,6	0,4	-
16.12.2022	1,709	0,051	131,05	129,07	128,89	127,7	1,19	24	0	0	59,5	46,7	12,8	0,6	0,4	-
17.12.2022	1,731	0,055	131,81	129,81	129,66	128,4	1,26	24	0	0	59,8	46,9	12,87	0,6	0,4	-
18.12.2022	1,696	0,051	131,84	129,91	129,68	128,51	1,17	24	0	0	59,2	46,6	12,66	0,6	0,4	-
19.12.2022	1,634	0,047	130,22	128,36	128,18	127,14	1,04	24	0	0	57,8	45,5	12,35	0,6	0,4	-
20.12.2022	1,462	0,048	126,85	125,15	125,06	123,99	1,07	24	0	0	54,9	43,6	11,31	0,6	0,4	-
21.12.2022	1,273	0,04	94,44	93	93,05	92,15	0,9	24	0	1	56,2	43	13,22	0,6	0,4	-
22.12.2022	1,36	0,037	99,52	98,01	98,06	97,17	0,89	24	0	0	56,2	42,7	13,47	0,6	0,4	-
23.12.2022	1,205	0,036	97,4	96,05	96,17	95,34	0,83	24	0	1	53,1	40,9	12,17	0,6	0,4	-
Итого:	43,727	0	3791,23	3727,87	3737,33	3693,4	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,727															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2022	676,13	65188,62	63531,58	64354,04	62989,99
23.12.2022	719,857	68979,85	67259,45	68091,37	66683,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 12:18:27