

#108806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	1,481	0,033	139,3	137,96	137,28	136,52	0,76	24	0	0	56,4	45,9	10,51	0,6	0,4	1,2
25.11.2024	1,226	0,023	138,9	137,76	137,15	136,54	0,61	24	0	0	51,8	43,1	8,72	0,6	0,4	5,9
26.11.2024	1,186	0,023	138,85	137,77	137,14	136,57	0,57	24	0	0	51,4	42,9	8,46	0,6	0,4	7,3
27.11.2024	1,175	0,02	138,78	137,76	137,1	136,56	0,54	24	0	0	51	42,6	8,37	0,6	0,4	4,7
28.11.2024	1,211	0,019	127	125,97	125,39	124,88	0,51	24	0	0	52,3	42,8	9,45	0,6	0,4	4,4
29.11.2024	1,181	0,02	113,83	112,89	112,39	111,93	0,46	24	0	0	52,4	42	10,31	0,6	0,4	4,2
30.11.2024	1,177	0,019	113,85	112,9	112,4	111,94	0,46	24	0	0	52	41,7	10,26	0,6	0,4	4,1
01.12.2024	1,273	0,023	113,88	112,85	112,37	111,89	0,48	24	0	0	54	42,9	11,11	0,6	0,4	2,2
02.12.2024	1,278	0,017	113,85	112,83	112,29	111,87	0,42	24	0	0	54,3	43,1	11,21	0,6	0,4	2,9
03.12.2024	1,164	0,019	117,4	116,45	115,96	115,49	0,47	24	0	0	51,8	41,9	9,85	0,6	0,4	-
04.12.2024	1,315	0,018	118,85	117,76	117,2	116,7	0,5	24	0	0	54,7	43,7	10,99	0,6	0,4	-
05.12.2024	1,222	0,018	118,27	117,24	116,76	116,27	0,49	24	0	0	52,6	42,3	10,26	0,6	0,4	-
06.12.2024	1,314	0,016	118,26	117,17	116,58	116,2	0,38	24	0	0	54,6	43,4	11,13	0,6	0,4	-
07.12.2024	1,398	0,024	118,35	117,2	116,61	116,02	0,59	24	0	0	56,4	44,6	11,74	0,6	0,4	-
08.12.2024	1,343	0,017	118,27	117,17	116,59	116,12	0,47	24	0	0	55,2	43,9	11,32	0,6	0,4	-
09.12.2024	1,325	0,015	118,25	117,16	116,59	116,2	0,39	24	0	0	54,7	43,5	11,2	0,6	0,4	-
10.12.2024	1,417	0,026	118,36	117,21	116,68	116,05	0,63	24	0	0	56,2	44,4	11,89	0,6	0,4	-
11.12.2024	1,305	0,021	118,21	117,15	116,58	116,09	0,49	24	0	0	54,2	43,2	10,98	0,6	0,4	-
12.12.2024	1,374	0,022	118,53	117,38	116,84	116,29	0,55	24	0	0	55,6	44	11,54	0,6	0,4	-
13.12.2024	1,502	0,022	118,68	117,45	116,76	116,24	0,52	24	0	0	58,6	45,9	12,65	0,6	0,4	-
14.12.2024	1,5	0,022	117,47	116,24	115,6	115,04	0,56	24	0	0	58,3	45,6	12,71	0,6	0,4	-
15.12.2024	1,326	0,022	117,21	116,05	115,62	115,01	0,61	24	0	0	54,5	43,3	11,23	0,6	0,4	-
16.12.2024	1,199	0,022	117,11	116,01	115,62	115,04	0,58	24	0	0	51,8	41,6	10,15	0,6	0,4	-
17.12.2024	1,229	0,018	117,31	116,27	115,79	115,31	0,48	24	0	0	52,8	42,4	10,42	0,6	0,4	-
18.12.2024	1,212	0,016	116,94	115,9	115,38	114,94	0,44	24	0	0	52,9	42,6	10,32	0,6	0,4	-
19.12.2024	0,99	0,014	116,64	115,79	115,37	114,94	0,43	24	0	0	48	39,6	8,39	0,6	0,4	-
20.12.2024	1,26	0,019	117,16	116,09	115,58	115,08	0,5	24	0	0	53,7	43	10,71	0,6	0,4	-
21.12.2024	1,475	0,025	117,53	116,25	115,67	115,05	0,62	24	0	0	58,4	45,9	12,47	0,6	0,4	-
22.12.2024	1,369	0,029	117,43	116,23	115,73	115,06	0,67	24	0	0	56,4	44,9	11,56	0,6	0,4	-
23.12.2024	1,302	0,022	117,37	116,2	115,69	115,15	0,54	24	0	0	55,2	44,2	11,04	0,6	0,4	-
Итого:	38,729	0	3611,84	3579,06	3562,71	3546,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,729															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	286,57	26541,07	25738,07	26196,11	25516,41
23.12.2024	325,299	30152,91	29317,13	29758,82	29063,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2024 7:35:25