

#8731#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4245
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,522	0,301	19,99	15,11	19,63	14,87	4,76	24	0	0	62,9	48,1	14,83	0,7	0,7	5,2
24.12.2020	0,618	0,4	21,44	14,98	21,06	14,74	6,32	24	0	0	63,4	48,6	14,76	0,7	0,7	2,5
25.12.2020	0,55	0,332	20,37	15,01	20	14,77	5,23	24	0	0	62,9	48	14,84	0,7	0,7	2,6
26.12.2020	0,537	0,317	20,16	15	19,79	14,76	5,03	24	0	0	62,8	47,9	14,92	0,7	0,7	1,5
27.12.2020	0,543	0,323	20,29	15,04	19,92	14,8	5,12	24	0	0	62,9	47,9	14,97	0,7	0,7	-0,5
28.12.2020	0,539	0,312	20,07	15,03	19,69	14,79	4,9	24	0	0	63,6	48,4	15,21	0,7	0,7	2,2
29.12.2020	0,507	0,288	19,7	15	19,36	14,76	4,6	24	0	0	62,8	48	14,88	0,7	0,7	4,7
30.12.2020	0,522	0,303	19,78	14,89	19,43	14,65	4,78	24	0	0	62,9	47,8	15,14	0,7	0,7	1,6
31.12.2020	0,643	0,421	21,37	14,56	20,97	14,32	6,65	24	0	0	63,6	48,3	15,27	0,7	0,7	0,4
01.01.2021	0,464	0,246	18,5	14,53	18,19	14,29	3,9	24	0	0	62,9	47,6	15,28	0,7	0,7	-2,4
02.01.2021	0,509	0,29	19,13	14,43	18,8	14,19	4,61	24	0	0	62,9	47,6	15,33	0,7	0,7	-0,2
03.01.2021	0,519	0,303	19,34	14,42	18,99	14,18	4,81	24	0	0	62,8	47,5	15,31	0,7	0,7	-0,9
04.01.2021	0,442	0,216	17,99	14,53	17,71	14,29	3,42	24	0	0	63,6	47,8	15,81	0,7	0,7	-0,5
05.01.2021	0,499	0,281	18,97	14,42	18,63	14,18	4,45	24	0	0	62,8	47,2	15,53	0,7	0,7	0,4
06.01.2021	0,539	0,317	19,62	14,4	19,25	14,16	5,09	24	0	0	62,9	47,4	15,45	0,7	0,7	0,2
07.01.2021	0,52	0,3	19,25	14,39	18,92	14,15	4,77	24	0	0	63,6	48	15,52	0,7	0,7	0,2
08.01.2021	0,519	0,301	19,26	14,37	18,92	14,13	4,79	24	0	0	62,9	47,5	15,42	0,7	0,7	0,2
09.01.2021	0,511	0,291	19,02	14,28	18,69	14,04	4,65	24	0	0	63	47,5	15,5	0,7	0,7	-1
10.01.2021	0,51	0,326	17,39	12,11	17,08	11,91	5,17	24	0	0	62,9	47,3	15,59	0,7	0,7	-0,6
11.01.2021	0,528	0,308	19,2	14,19	18,85	13,95	4,9	24	0	0	63,5	47,9	15,57	0,7	0,7	0,3
12.01.2021	0,543	0,325	19,44	14,17	19,08	13,93	5,15	24	0	0	62,8	47,1	15,72	0,7	0,7	0,1
13.01.2021	0,528	0,321	18,42	13,21	18,11	13	5,11	24	0	0	62,8	47,1	15,73	0,7	0,7	0,2
14.01.2021	0,541	0,322	19,33	14,08	19,01	13,84	5,17	24	0	0	63,5	48	15,48	0,7	0,7	-2,7
15.01.2021	0,584	0,366	20,02	14,09	19,69	13,85	5,84	24	0	0	62,8	47,1	15,69	0,7	0,7	-6
16.01.2021	0,622	0,401	20,59	14,07	20,2	13,83	6,37	24	0	0	62,7	46,7	15,99	0,7	0,7	-8,2
17.01.2021	0,563	0,337	19,7	14,21	19,35	13,97	5,38	24	0	0	62,7	46,7	15,98	0,7	0,7	-15,6
18.01.2021	0,556	0,325	19,54	14,25	19,17	14,01	5,16	24	0	0	63,4	47,2	16,24	0,7	0,7	-7,6
19.01.2021	0,528	0,3	19,13	14,28	18,8	14,04	4,76	24	0	0	62,7	46,5	16,16	0,7	0,7	-9,6
20.01.2021	0,534	0,304	19,23	14,25	18,89	14,01	4,88	24	0	0	62,8	46,7	16,12	0,7	0,7	-0,7
21.01.2021	0,504	0,276	18,75	14,28	18,43	14,04	4,39	24	0	0	63,2	47	16,23	0,7	0,7	4
22.01.2021	0,561	0,342	19,7	14,18	19,35	13,94	5,41	24	0	0	63	47,3	15,71	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	0,531	0,323	19,49	14,16	19,15	13,93	5,22	24	0	0	62	46,9	15,07	0,7	0,7	-
Итого:	17,136	0	624,18	459,92	613,11	452,32	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,136															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	182,756	7508,93	5912,4	7369,65	5820,95
23.01.2021	199,892	8133,11	6372,32	7982,76	6273,27

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 18:23:40