

#8710#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4245  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	0,497	0,292	17,08	12,29	16,8	12,18	4,62	24	0	0	62,6	45,4	17,19	0,7	0,7	-
25.12.2021	0,516	0,308	17,38	12,3	17,09	12,19	4,9	24	0	0	62,6	45,3	17,29	0,7	0,7	-
26.12.2021	0,499	0,291	17,15	12,38	16,86	12,25	4,61	24	0	0	62,6	45,4	17,26	0,7	0,7	-
27.12.2021	0,504	0,289	17,1	12,36	16,83	12,21	4,62	24	0	0	63,3	46	17,31	0,7	0,7	-
28.12.2021	0,528	0,317	17,53	12,22	17,25	12,17	5,08	24	0	0	62,5	45,2	17,34	0,7	0,7	-
29.12.2021	0,47	0,258	16,62	12,28	16,35	12,22	4,13	24	0	0	62,5	45,1	17,35	0,7	0,7	-
30.12.2021	0,605	0,394	18,65	12,2	18,32	12,09	6,23	24	0	0	63,4	46	17,41	0,7	0,7	-
31.12.2021	0,664	0,46	19,67	12,14	19,31	12,01	7,3	24	0	0	62,7	45,8	16,95	0,7	0,7	-
01.01.2022	0,474	0,264	16,59	12,19	16,35	12,09	4,26	24	0	0	62,6	45,6	16,98	0,7	0,7	-
02.01.2022	0,593	0,392	18,59	12,15	18,27	12,05	6,22	24	0	0	62,7	45,9	16,83	0,7	0,7	-
03.01.2022	0,48	0,274	16,68	12,2	16,4	12,04	4,36	24	0	0	63	46	17,05	0,7	0,7	-
04.01.2022	0,456	0,253	16,39	12,2	16,1	12,08	4,02	24	0	0	62,6	45,6	16,99	0,7	0,7	-
05.01.2022	0,486	0,282	16,87	12,16	16,59	12,07	4,52	24	0	0	62,6	45,7	16,87	0,7	0,7	-
06.01.2022	0,501	0,292	16,99	12,17	16,72	12,08	4,64	24	0	0	63	45,8	17,23	0,7	0,7	-
07.01.2022	0,53	0,326	17,53	12,14	17,23	12,05	5,18	24	0	0	62,6	45,6	16,99	0,7	0,7	-
08.01.2022	0,474	0,27	16,69	12,18	16,41	12,09	4,32	24	0	0	62,5	45,6	16,96	0,7	0,7	-
09.01.2022	0,573	0,371	18,27	12,14	17,94	12,06	5,88	24	0	0	62,6	45,7	16,98	0,7	0,7	-
10.01.2022	0,481	0,268	16,66	12,22	16,4	12,12	4,28	24	0	0	63,2	45,9	17,27	0,7	0,7	-
11.01.2022	0,463	0,256	16,47	12,18	16,22	12,14	4,08	24	0	0	62,5	45,4	17,12	0,7	0,7	-
12.01.2022	0,508	0,303	17,2	12,2	16,93	12,14	4,79	24	0	0	62,5	45,3	17,21	0,7	0,7	-
13.01.2022	0,497	0,281	16,89	12,18	16,61	12,12	4,49	24	0	0	63,1	45,5	17,6	0,7	0,7	-
14.01.2022	0,543	0,337	17,75	12,13	17,47	12,1	5,37	24	0	0	62,5	45,4	17,13	0,7	0,7	-
15.01.2022	0,513	0,31	17,3	12,25	17,01	12,13	4,88	24	0	0	62,8	45,7	17,11	0,7	0,7	-
16.01.2022	0,576	0,373	18,42	12,25	18,08	12,14	5,94	24	0	0	62,6	45,7	16,95	0,7	0,7	-
17.01.2022	0,51	0,295	17,12	12,26	16,85	12,17	4,68	24	0	0	63,1	45,6	17,45	0,7	0,7	-
18.01.2022	0,494	0,285	16,96	12,27	16,71	12,16	4,55	24	0	0	62,6	45,4	17,18	0,7	0,7	-
19.01.2022	0,472	0,261	16,64	12,27	16,38	12,21	4,17	24	0	0	62,6	45,3	17,24	0,7	0,7	-
20.01.2022	0,506	0,293	17,12	12,22	16,84	12,16	4,68	24	0	0	62,9	45,5	17,41	0,7	0,7	-
21.01.2022	0,52	0,312	17,39	12,2	17,1	12,16	4,94	24	0	0	62,6	45,3	17,39	0,7	0,7	-
22.01.2022	0,569	0,358	18,07	12,12	17,76	12,05	5,71	24	0	0	62,7	45,4	17,37	0,7	0,7	-
23.01.2022	0,508	0,303	17,15	12,14	16,86	12,06	4,8	24	0	0	62,6	45,4	17,23	0,7	0,7	-
Итого:	16,01	0	536,92	378,59	528,04	375,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,01															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2021	362,019	14053,5	10781,5	13801,35	10609,17
23.01.2022	378,029	14590,42	11160,09	14329,39	10984,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.01.2022 12:44:21