

#112436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,384	0,029	117,47	116,25	115,77	115,07	0,7	24	0	0	56,5	44,8	11,68	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	1,44	0,024	117,58	116,36	115,81	115,17	0,64	24	0	0	57,7	45,5	12,17	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	1,42	0,024	118,12	116,94	116,32	115,74	0,58	24	0	0	57,3	45,3	11,97	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	1,243	0,017	117,41	116,36	115,84	115,39	0,45	24	0	0	53,6	43,1	10,52	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	1,284	0,016	117,5	116,41	115,84	115,44	0,4	24	0	0	54,5	43,6	10,91	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	1,375	0,025	117,66	116,52	115,96	115,35	0,61	24	0	0	56,4	44,8	11,6	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	1,436	0,023	117,84	116,62	116	115,42	0,58	24	0	0	58	45,9	12,14	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	1,362	0,023	117,73	116,58	116,05	115,46	0,59	24	0	0	56,3	44,8	11,49	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	1,425	0,025	117,83	116,61	116,01	115,41	0,6	24	0	0	57,6	45,6	12,03	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	1,492	0,02	117,98	116,73	116,06	115,55	0,51	24	0	0	59	46,4	12,64	0,6	0,4	4
03.01.2025	1,749	0,031	118,43	116,96	116,27	115,54	0,73	24	0	0	64,4	49,7	14,7	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	1,784	0,031	118,53	117,04	116,22	115,63	0,59	24	0	0	65	49,9	15,07	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	1,821	0,034	118,63	117,11	116,27	115,67	0,6	24	0	0	65,8	50,4	15,35	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	1,738	0,032	118,58	117,1	116,33	115,72	0,61	24	0	0	64,4	49,7	14,67	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	1,317	0,021	117,95	116,82	116,27	115,73	0,54	24	0	0	55,3	44,2	11,11	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	1,533	0,025	118,3	117,01	116,42	115,81	0,61	24	0	0	59,6	46,7	12,91	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	1,646	0,021	118,52	117,12	116,39	115,88	0,51	24	0	0	62,3	48,4	13,91	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	1,549	0,025	118,38	117,07	116,43	115,82	0,61	24	0	0	60,2	47,1	13,06	0,6	0,4	-
11.01.2025	1,758	0,031	118,75	117,24	116,59	115,8	0,79	24	0	0	64,1	49,4	14,7	0,6	0,4	-
12.01.2025	1,715	0,022	118,77	117,29	116,6	115,99	0,61	24	0	0	63,3	48,9	14,43	0,6	0,4	-
13.01.2025	1,761	0,029	118,84	117,32	116,61	115,94	0,67	24	0	0	64,2	49,4	14,8	0,6	0,4	-
14.01.2025	1,755	0,029	118,75	117,26	116,59	115,85	0,74	24	0	0	64	49,3	14,69	0,6	0,4	-
15.01.2025	1,408	0,023	118,2	116,97	116,42	115,8	0,62	24	0	0	57,2	45,3	11,85	0,6	0,4	-
16.01.2025	1,496	0,025	118,4	117,11	116,49	115,91	0,58	24	0	0	58,8	46,3	12,57	0,6	0,4	-
17.01.2025	1,455	0,024	118,44	117,19	116,59	115,99	0,6	24	0	0	58	45,8	12,21	0,6	0,4	-
18.01.2025	1,395	0,02	118,42	117,23	116,63	116,12	0,51	24	0	0	57	45,3	11,74	0,6	0,4	-
19.01.2025	1,501	0,023	118,54	117,27	116,63	116,08	0,55	24	0	0	58,9	46,3	12,63	0,6	0,4	-
20.01.2025	1,687	0,021	118,91	117,46	116,75	116,2	0,55	24	0	0	62,9	48,7	14,2	0,6	0,4	-
21.01.2025	1,668	0,025	118,89	117,47	116,79	116,16	0,63	24	0	0	62,6	48,6	14	0,6	0,4	-
22.01.2025	1,649	0,023	118,87	117,45	116,79	116,19	0,6	24	0	0	62,1	48,2	13,87	0,6	0,4	-
23.01.2025	1,724	0,028	119	117,52	116,84	116,16	0,68	24	0	0	63,5	49,1	14,43	0,6	0,4	-
Итого:	47,97	0	3667,22	3626,39	3606,58	3587,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,97															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	325,299	30152,91	29317,13	29758,82	29063,4
23.01.2025	373,269	33820,13	32943,52	33365,4	32651,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 7:43:24