

# #116537#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7125  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3937  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,123	0	56,428	0	0	55,169	0	0	24	0	0	0	70,6	50,3	0	0,48	0,3	0	-
25.01.2025	1,059	0	57,05	0	0	55,834	0	0	24	0	0	0	68,9	49,9	0	0,48	0,3	0	-
26.01.2025	1,045	0	57,548	0	0	56,336	0	0	24	0	0	0	68,4	49,9	0	0,48	0,29	0	-
27.01.2025	1,045	0	57,78	0	0	56,568	0	0	24	0	0	0	68,2	49,8	0	0,48	0,29	0	-
28.01.2025	1,045	0	58,8	0	0	57,551	0	0	24	0	0	0	68,7	50,6	0	0,49	0,29	0	-
29.01.2025	1,032	0	58,903	0	0	57,659	0	0	24	0	0	0	68,5	50,7	0	0,49	0,29	0	-
30.01.2025	0,916	0	63,113	0	0	61,946	0	0	24	0	0	2	63,6	48,9	0	0,48	0,3	0	-
31.01.2025	1,022	0	57,7	0	0	56,498	0	0	24	0	0	0	68	50	0	0,48	0,29	0	-
01.02.2025	1,053	0	55,958	0	0	54,745	0	0	24	0	0	0	69,5	50,3	0	0,48	0,3	0	-
02.02.2025	1,112	0	55,7	0	0	54,434	0	0	24	0	0	0	71,3	51	0	0,48	0,3	0	-
03.02.2025	1,132	0	55,005	0	0	53,708	0	0	24	0	0	0	72,8	51,8	0	0,48	0,3	0	-
04.02.2025	1,09	0	56,09	0	0	54,845	0	0	24	0	0	0	70,4	50,6	0	0,48	0,3	0	-
05.02.2025	1,094	0	55,665	0	0	54,419	0	0	24	0	0	0	70,7	50,7	0	0,48	0,3	0	-
06.02.2025	1,034	0	56,143	0	0	54,952	0	0	24	0	0	0	68,6	49,9	0	0,48	0,3	0	-
07.02.2025	1,112	0	55,455	0	0	54,197	0	0	24	0	0	0	71,2	50,8	0	0,48	0,3	0	-
08.02.2025	1,245	0	53,933	0	0	52,556	0	0	24	0	0	0	76	52,4	0	0,47	0,3	0	-
09.02.2025	1,272	0	53,105	0	0	51,7	0	0	24	0	0	0	77,6	53,1	0	0,47	0,3	0	-
10.02.2025	1,309	0	52,25	0	0	50,822	0	0	24	0	0	0	79,1	53,4	0	0,47	0,3	0	-
11.02.2025	1,323	0	52,008	0	0	50,579	0	0	24	0	0	0	79,3	53,2	0	0,46	0,3	0	-
12.02.2025	1,3	0	51,925	0	0	50,513	0	0	24	0	0	0	78,8	53,2	0	0,46	0,3	0	-
13.02.2025	1,29	0	52,86	0	0	51,448	0	0	24	0	0	0	78	53	0	0,47	0,3	0	-
14.02.2025	1,242	0	53,148	0	0	51,754	0	0	24	0	0	0	77,2	53,2	0	0,47	0,3	0	-
15.02.2025	1,281	0	53,828	0	0	52,403	0	0	24	0	0	0	77,6	53,2	0	0,47	0,3	0	-
16.02.2025	1,305	0	53,92	0	0	52,47	0	0	24	0	0	0	78,3	53,5	0	0,47	0,29	0	-
17.02.2025	1,297	0	54,635	0	0	53,19	0	0	24	0	0	0	77,6	53,3	0	0,47	0,29	0	-
18.02.2025	1,241	0	54,77	0	0	53,371	0	0	24	0	0	0	76,1	52,9	0	0,48	0,29	0	-
19.02.2025	1,243	0	54,728	0	0	53,332	0	0	24	0	0	0	76	52,8	0	0,48	0,29	0	-
20.02.2025	1,275	0	53,513	0	0	52,08	0	0	24	0	0	0	78,1	53,7	0	0,47	0,29	0	-
21.02.2025	1,27	0	54,26	0	0	52,85	0	0	24	0	0	0	76,8	52,9	0	0,47	0,29	0	-
22.02.2025	1,192	0	55,693	0	0	54,351	0	0	24	0	0	0	73,6	51,8	0	0,48	0,29	0	-
23.02.2025	1,176	0	56,06	0	0	54,756	0	0	24	0	0	0	72,2	50,8	0	0,48	0,29	0	-
Итого:	36,175	0	1717,974	0	0	1677,036	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,175																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2025	658,92	44751,469	0	0	43803,043	0	0	22507,18	768	9256,3	0
23.02.2025	695,093	46469,445	0	0	45480,082	0	0	23251,18	1512	9256,3	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 12:36:45