

#121146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
5346
7125
ВКТ-9
3937
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,104	0	57,09	0	0	55,83	0	0	24	0	0	0	70,2	50,5	0	0,48	0,29	0	-
25.02.2025	1,087	0	57,523	0	0	56,297	0	0	24	0	0	0	68,8	49,6	0	0,48	0,29	0	-
26.02.2025	1,056	0	57,86	0	0	56,638	0	0	24	0	0	0	68,5	49,9	0	0,49	0,29	0	-
27.02.2025	1,066	0	58,608	0	0	57,374	0	0	24	0	0	0	68,4	49,9	0	0,49	0,29	0	-
28.02.2025	1,039	0	57,415	0	0	56,208	0	0	24	0	0	0	68,3	49,9	0	0,48	0,29	0	-
01.03.2025	1,109	0	57,243	0	0	55,988	0	0	24	0	0	0	69,9	50,2	0	0,48	0,29	0	-
02.03.2025	1,088	0	57,825	0	0	56,579	0	0	24	0	0	0	69,3	50,2	0	0,48	0,29	0	-
03.03.2025	1,081	0	58,488	0	0	57,244	0	0	24	0	0	0	68,8	50	0	0,49	0,29	0	-
04.03.2025	1,064	0	58,495	0	0	57,261	0	0	24	0	0	0	68,5	50	0	0,49	0,29	0	-
05.03.2025	1,068	0	59,28	0	0	58,029	0	0	24	0	0	0	68,5	50,2	0	0,49	0,29	0	-
06.03.2025	1,044	0	59,55	0	0	58,297	0	0	24	0	0	0	68,4	50,5	0	0,49	0,29	0	-
07.03.2025	1,019	0	59,198	0	0	57,954	0	0	24	0	0	0	68,3	50,8	0	0,49	0,29	0	-
08.03.2025	1,02	0	59,333	0	0	58,084	0	0	24	0	0	0	68,4	50,9	0	0,49	0,29	0	-
09.03.2025	1,032	0	59,53	0	0	58,274	0	0	24	0	0	0	68,5	50,9	0	0,49	0,29	0	-
10.03.2025	1,014	0	60,31	0	0	59,043	0	0	24	0	0	0	68,3	51,2	0	0,5	0,28	0	-
11.03.2025	0,999	0	58,548	0	0	57,323	0	0	24	0	0	0	68,1	50,8	0	0,49	0,29	0	-
12.03.2025	1,013	0	58,258	0	0	57,032	0	0	24	0	0	0	68,4	50,7	0	0,49	0,29	0	-
13.03.2025	1,04	0	56,428	0	0	55,207	0	0	24	0	0	0	69,4	50,6	0	0,48	0,29	0	-
14.03.2025	1,072	0	55,943	0	0	54,688	0	0	24	0	0	0	70,8	51,3	0	0,48	0,29	0	-
15.03.2025	1,124	0	56,148	0	0	54,849	0	0	24	0	0	0	72	51,6	0	0,48	0,29	0	-
16.03.2025	1,143	0	56,795	0	0	55,486	0	0	24	0	0	0	71,9	51,4	0	0,48	0,29	0	-
17.03.2025	1,133	0	55,558	0	0	54,253	0	0	24	0	0	0	72,6	51,8	0	0,48	0,29	0	-
18.03.2025	1,099	0	57,023	0	0	55,75	0	0	24	0	0	0	70,6	51	0	0,48	0,29	0	-
19.03.2025	1,043	0	57,383	0	0	56,158	0	0	24	0	0	0	68,9	50,4	0	0,48	0,29	0	-
20.03.2025	1,04	0	57,973	0	0	56,743	0	0	24	0	0	0	68,7	50,4	0	0,48	0,29	0	-
21.03.2025	1,058	0	59,79	0	0	58,525	0	0	24	0	0	0	68,6	50,6	0	0,49	0,29	0	-
22.03.2025	1,018	0	58,708	0	0	57,469	0	0	24	0	0	0	68,5	50,8	0	0,49	0,29	0	-
23.03.2025	0,958	0	55,073	0	0	53,915	0	0	22,18	1,82	786433	32768	68,4	50,8	0	0,49	0,29	0	-
Итого:	29,631	0	1621,376	0	0	1586,498	0	0	670,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,631																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670,18

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	695,093	46469,445	0	0	45480,082	0	0	23251,18	768	9256,3	0
23.03.2025	724,726	48090,824	0	0	47066,578	0	0	23921,37	1438,18	9258,12	1,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:08:26