

#126244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
5346
7125
ВКТ-9
3937
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,041	0	59,23	0	0	57,976	0	0	24	0	0	0	68,6	50,7	0	0,49	0,29	0	5,5
25.03.2025	1,041	0	59,1	0	0	57,848	0	0	24	0	0	0	68,6	50,7	0	0,49	0,29	0	4,4
26.03.2025	1,032	0	59,618	0	0	58,359	0	0	24	0	0	0	68,5	50,9	0	0,49	0,29	0	6,9
27.03.2025	1,015	0	57,44	0	0	56,228	0	0	24	0	0	0	68,5	50,4	0	0,48	0,29	0	5,7
28.03.2025	1,002	0	58,675	0	0	57,436	0	0	24	0	0	0	68,5	51,1	0	0,48	0,28	0	8,9
29.03.2025	1,021	0	60,92	0	0	59,635	0	0	24	0	0	0	68,5	51,4	0	0,5	0,28	0	9,9
30.03.2025	1,011	0	59,288	0	0	58,04	0	0	24	0	0	0	68,4	51	0	0,49	0,28	0	6,8
31.03.2025	1,007	0	58,748	0	0	57,507	0	0	24	0	0	0	68,5	51	0	0,49	0,28	0	5,9
01.04.2025	1,031	0	57,248	0	0	56,025	0	0	24	0	0	0	68,9	50,6	0	0,47	0,29	0	-
02.04.2025	1,001	0	56,99	0	0	55,779	0	0	24	0	0	0	68,7	50,8	0	0,47	0,29	0	-
03.04.2025	0,997	0	57,583	0	0	56,36	0	0	24	0	0	0	68,7	51,1	0	0,48	0,28	0	-
04.04.2025	0,997	0	56,723	0	0	55,506	0	0	24	0	0	0	69,1	51,2	0	0,47	0,29	0	-
05.04.2025	1,021	0	54,898	0	0	53,701	0	0	24	0	0	0	69,7	50,8	0	0,46	0,29	0	-
06.04.2025	1,095	0	54,54	0	0	53,283	0	0	24	0	0	0	71,9	51,4	0	0,46	0,29	0	-
07.04.2025	1,057	0	54,878	0	0	53,652	0	0	24	0	0	0	70,6	51	0	0,46	0,29	0	-
08.04.2025	1,025	0	55,178	0	0	53,986	0	0	24	0	0	0	69,4	50,4	0	0,46	0,29	0	-
09.04.2025	1,016	0	55,33	0	0	54,142	0	0	24	0	0	0	69,1	50,4	0	0,46	0,29	0	-
10.04.2025	1,055	0	55,093	0	0	53,895	0	0	24	0	0	0	69,6	50,1	0	0,46	0,29	0	-
11.04.2025	1,008	0	55,66	0	0	54,469	0	0	24	0	0	0	69	50,6	0	0,47	0,29	0	-
12.04.2025	1,018	0	56,503	0	0	55,292	0	0	24	0	0	0	69,1	50,7	0	0,47	0,29	0	-
13.04.2025	1,023	0	58,175	0	0	56,934	0	0	24	0	0	0	68,9	51	0	0,48	0,28	0	-
14.04.2025	0,954	0	54,59	0	0	53,432	0	0	24	0	0	0	68,7	50,8	0	0,45	0,28	0	-
15.04.2025	0,906	0	52,058	0	0	50,976	0	0	24	0	0	0	67,8	50,1	0	0,42	0,27	0	-
16.04.2025	0,908	0	53,14	0	0	52,025	0	0	24	0	0	0	68,2	50,8	0	0,43	0,27	0	-
17.04.2025	0,619	0	46,23	0	0	45,27	0	0	24	0	0	0	67,8	54,6	0	0,37	0,26	0	-
18.04.2025	0,194	0	41,155	0	0	40,306	0	0	24	0	0	2	67,5	62,8	0	0,34	0,26	0	-
19.04.2025	0,202	0	41,813	0	0	40,951	0	0	24	0	0	2	67,4	62,6	0	0,34	0,26	0	-
20.04.2025	0,205	0	41,505	0	0	40,659	0	0	24	0	0	2	67	62,1	0	0,34	0,26	0	-
21.04.2025	0,2	0	43,178	0	0	42,339	0	0	24	0	0	2	65,2	60,9	0	0,33	0,26	0	-
22.04.2025	0,213	0	42,678	0	0	41,79	0	0	24	0	0	2	67,8	62,8	0	0,34	0,26	0	-
23.04.2025	0,204	0	42,003	0	0	41,129	0	0	24	0	0	2	67,8	62,9	0	0,34	0,26	0	-
Итого:	26,119	0	1660,168	0	0	1624,93	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,119																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	724,726	48090,824	0	0	47066,578	0	0	23921,37	694,18	9258,12	1,82
23.04.2025	750,843	49750,992	0	0	48691,512	0	0	24665,37	1438,18	9258,12	1,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:13:19