

#83976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7125
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3937
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,978	0	49,618	0	0	48,578	0	0	24	0	0	0	68,1	48	0	0,38	0,28	0	4,9
25.04.2024	0,965	0	49,41	0	0	48,383	0	0	24	0,02	1	32768	67,8	47,9	0	0,38	0,28	0	6,4
26.04.2024	1,007	0	52,213	0	0	51,108	0	0	24	0	0	0	68,5	48,8	0	0,4	0,28	0	7,8
27.04.2024	0,982	0	53,715	0	0	52,584	0	0	24	0	0	0	68,3	49,7	0	0,41	0,28	0	12,1
28.04.2024	0,942	0	52,568	0	0	51,471	0	0	24	0	0	0	68	49,7	0	0,4	0,28	0	14,6
29.04.2024	0,913	0	52,073	0	0	50,981	0	0	24	0	0	0	68,1	50,3	0	0,39	0,27	0	16,9
30.04.2024	0,913	0	53,408	0	0	52,284	0	0	24	0	0	0	68,3	50,9	0	0,4	0,27	0	16,1
01.05.2024	0,576	0	49,733	0	0	48,705	0	0	24	0	0	2	67,6	56,1	0	0,37	0,27	0	-
02.05.2024	0,212	0	45,008	0	0	44,089	0	0	24	0	0	2	67,1	62,4	0	0,34	0,26	0	-
03.05.2024	0,218	0	45,268	0	0	44,367	0	0	24	0	0	2	66,1	61,3	0	0,33	0,26	0	-
04.05.2024	0,219	0	45,81	0	0	44,871	0	0	24	0	0	2	67,2	62,5	0	0,34	0,26	0	-
05.05.2024	0,226	0	45,948	0	0	45,005	0	0	24	0	0	2	67,3	62,4	0	0,34	0,26	0	-
06.05.2024	0,225	0	46,05	0	0	45,12	0	0	24	0	0	2	66,7	61,8	0	0,34	0,26	0	-
07.05.2024	0,227	0	45,78	0	0	44,873	0	0	24	0	0	2	66	61	0	0,34	0,26	0	-
08.05.2024	0,228	0	45,96	0	0	45,047	0	0	24	0	0	2	66,1	61,2	0	0,34	0,26	0	-
09.05.2024	0,237	0	47,185	0	0	46,241	0	0	24	0	0	2	66,3	61,4	0	0,34	0,26	0	-
10.05.2024	0,227	0	46,09	0	0	45,169	0	0	24	0	0	2	66,3	61,4	0	0,34	0,26	0	-
11.05.2024	0,244	0	46,415	0	0	45,497	0	0	24	0	0	2	65,9	60,7	0	0,34	0,26	0	-
12.05.2024	0,246	0	45,838	0	0	44,932	0	0	24	0	0	0	65,9	60,5	0	0,33	0,26	0	-
13.05.2024	0,227	0	46,108	0	0	45,19	0	0	24	0	0	2	66,2	61,2	0	0,34	0,26	0	-
14.05.2024	0,232	0	46,905	0	0	45,967	0	0	24	0	0	2	66,4	61,4	0	0,34	0,26	0	-
15.05.2024	0,219	0	46,098	0	0	45,188	0	0	24	0	0	2	65,8	61,1	0	0,34	0,26	0	-
16.05.2024	0,231	0	46,3	0	0	45,377	0	0	24	0	0	2	66,2	61,2	0	0,34	0,26	0	-
17.05.2024	0,25	0	46,668	0	0	45,735	0	0	24	0	0	2	66,3	61	0	0,34	0,26	0	-
18.05.2024	0,242	0	47	0	0	46,052	0	0	24	0	0	0	66,7	61,5	0	0,34	0,26	0	-
19.05.2024	0,25	0	46,678	0	0	45,746	0	0	24	0	0	0	66,2	60,9	0	0,34	0,26	0	-
20.05.2024	0,226	0	46,458	0	0	45,52	0	0	24	0	0	2	66,6	61,8	0	0,34	0,26	0	-
21.05.2024	0,234	0	46,775	0	0	45,833	0	0	24	0	0	2	66,6	61,6	0	0,34	0,26	0	-
22.05.2024	0,237	0	47,16	0	0	46,205	0	0	24	0	0	2	66,8	61,7	0	0,34	0,26	0	-
23.05.2024	0,25	0	47,36	0	0	46,413	0	0	24	0	0	2	66,3	61,1	0	0,34	0,26	0	-
Итого:	12,383	0	1431,6	0	0	1402,531	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,383																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	508,135	31614,658	0	0	30941,521	0	0	16111,73	766,95	9051,6	1,05
23.05.2024	520,519	33046,258	0	0	32344,055	0	0	16831,73	1486,95	9051,62	1,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:33:32