

#8634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7125
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3937
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,207	0	43,368	0	0	42,495	0	0	24	0	0	2	66,6	61,8	0	0,35	0,25	0	-
25.05.2023	0,212	0	41,408	0	0	40,582	0	0	24	0	0	2	66,2	61,1	0	0,33	0,25	0	-
26.05.2023	0,182	0	39,88	0	0	39,082	0	0	24	0	0	2	66,3	61,7	0	0,33	0,25	0	-
27.05.2023	0,201	0	40,55	0	0	39,74	0	0	24	0	0	2	66,3	61,3	0	0,33	0,25	0	-
28.05.2023	0,189	0	39,983	0	0	39,18	0	0	24	0	0	2	66,5	61,7	0	0,33	0,25	0	-
29.05.2023	0,203	0	40,553	0	0	39,743	0	0	24	0	0	0	66,3	61,3	0	0,33	0,25	0	-
30.05.2023	0,227	0	42,545	0	0	41,69	0	0	24	0	0	2	66,5	61,2	0	0,34	0,25	0	-
31.05.2023	0,196	0	40,265	0	0	39,461	0	0	24	0	0	2	66,3	61,4	0	0,33	0,25	0	-
01.06.2023	0,22	0	40,915	0	0	40,094	0	0	24	0	0	0	66,4	61,1	0	0,33	0,25	0	-
02.06.2023	0,207	0	40,625	0	0	39,818	0	0	24	0	0	0	66,1	61	0	0,33	0,25	0	-
03.06.2023	0,204	0	40,565	0	0	39,753	0	0	24	0	0	2	66,3	61,3	0	0,33	0,25	0	-
04.06.2023	0,213	0	40,71	0	0	39,897	0	0	24	0	0	2	66,3	61,1	0	0,33	0,25	0	-
05.06.2023	0,209	0	40,64	0	0	39,826	0	0	24	0	0	0	66,4	61,3	0	0,33	0,25	0	-
06.06.2023	0,197	0	40,163	0	0	39,362	0	0	24	0	0	2	66,2	61,3	0	0,33	0,25	0	-
07.06.2023	0,203	0	41,408	0	0	40,575	0	0	24	0	0	2	66,5	61,7	0	0,33	0,25	0	-
08.06.2023	0,207	0	41,518	0	0	40,684	0	0	24	0	0	0	66,5	61,5	0	0,33	0,25	0	-
09.06.2023	0,195	0	41,38	0	0	40,552	0	0	24	0	0	2	66,3	61,6	0	0,34	0,25	0	-
10.06.2023	0,189	0	41,23	0	0	40,409	0	0	24	0	0	2	66,2	61,6	0	0,33	0,25	0	-
11.06.2023	0,196	0	40,868	0	0	40,055	0	0	24	0	0	2	66,1	61,3	0	0,33	0,25	0	-
12.06.2023	0,2	0	40,838	0	0	40,023	0	0	24	0	0	2	66,2	61,4	0	0,33	0,25	0	-
13.06.2023	0,199	0	41,425	0	0	40,597	0	0	24	0	0	2	66,3	61,5	0	0,33	0,25	0	-
14.06.2023	0,198	0	41,263	0	0	40,435	0	0	24	0	0	2	66,4	61,6	0	0,33	0,25	0	-
15.06.2023	0,185	0	40,925	0	0	40,107	0	0	24	0	0	2	66,3	61,8	0	0,33	0,25	0	-
16.06.2023	0,197	0	41,448	0	0	40,614	0	0	24	0	0	2	66,5	61,8	0	0,34	0,25	0	-
17.06.2023	0,211	0	41,768	0	0	40,929	0	0	24	0	0	2	66,5	61,5	0	0,34	0,25	0	-
18.06.2023	0,197	0	41,395	0	0	40,565	0	0	24	0	0	2	66,4	61,7	0	0,33	0,25	0	-
19.06.2023	0,196	0	41,26	0	0	40,43	0	0	24	0	0	2	66,5	61,8	0	0,33	0,25	0	-
20.06.2023	0,197	0	40,955	0	0	40,131	0	0	24	0	0	2	66,6	61,8	0	0,33	0,25	0	-
21.06.2023	0,204	0	40,853	0	0	40,035	0	0	24	0	0	2	66,3	61,4	0	0,33	0,25	0	-
22.06.2023	0,207	0	41,055	0	0	40,232	0	0	24	0	0	2	66,4	61,4	0	0,33	0,25	0	-
23.06.2023	0,187	0	40,46	0	0	39,647	0	0	24	0	0	2	66,5	61,9	0	0,33	0,25	0	-
Итого:	6,235	0	1272,219	0	0	1246,743	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,235																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2023	277,51	16146,986	0	0	15808,041	0	0	8799,83	736,02	8297,75	7,98
23.06.2023	283,746	17419,207	0	0	17054,783	0	0	9543,83	1480,02	8297,75	7,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023 13:17:47