

#95119#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7125
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3937
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,233	0	42,685	0	0	41,816	0	0	24	0	0	0	67	61,6	0	0,34	0,26	0	-
25.08.2024	0,205	0	41,448	0	0	40,605	0	0	24	0	0	2	66,9	62	0	0,34	0,26	0	-
26.08.2024	0,213	0	40,605	0	0	39,776	0	0	24	0	0	2	67,1	61,8	0	0,34	0,27	0	-
27.08.2024	0,199	0	38,468	0	0	37,689	0	0	24	0	0	2	66,8	61,6	0	0,35	0,29	0	-
28.08.2024	0,194	0	38,448	0	0	37,667	0	0	24	0	0	0	66,9	61,8	0	0,34	0,27	0	-
29.08.2024	0,197	0	40,865	0	0	40,024	0	0	24	0	0	2	67,4	62,5	0	0,33	0,26	0	-
30.08.2024	0,19	0	40,56	0	0	39,724	0	0	24	0	0	2	67,4	62,7	0	0,33	0,26	0	-
31.08.2024	0,19	0	40,253	0	0	39,432	0	0	24	0	0	2	67	62,3	0	0,33	0,26	0	-
01.09.2024	0,2	0	41,788	0	0	40,935	0	0	24	0	0	2	67,1	62,3	0	0,34	0,26	0	-
02.09.2024	0,2	0	41,895	0	0	41,044	0	0	24	0	0	2	66,9	62,1	0	0,34	0,26	0	-
03.09.2024	0,198	0	42,315	0	0	41,451	0	0	24	0	0	2	67,1	62,4	0	0,34	0,26	0	-
04.09.2024	0,204	0	42,715	0	0	41,85	0	0	24	0	0	2	66,8	62	0	0,34	0,26	0	-
05.09.2024	0,194	0	42,608	0	0	41,738	0	0	24	0	0	2	67,1	62,5	0	0,34	0,26	0	-
06.09.2024	0,193	0	42,505	0	0	41,642	0	0	24	0	0	2	66,9	62,4	0	0,34	0,26	0	-
07.09.2024	0,212	0	43,353	0	0	42,467	0	0	24	0	0	2	67,1	62,2	0	0,34	0,26	0	-
08.09.2024	0,205	0	42,863	0	0	41,994	0	0	24	0	0	2	66,8	62	0	0,34	0,26	0	-
09.09.2024	0,186	0	42,393	0	0	41,529	0	0	24	0	0	2	67	62,6	0	0,34	0,26	0	-
10.09.2024	0,195	0	44,023	0	0	43,122	0	0	24	0	0	2	67,2	62,7	0	0,35	0,26	0	-
11.09.2024	0,194	0	45,123	0	0	44,224	0	0	24	0	0	2	66,2	62	0	0,35	0,26	0	-
12.09.2024	0,207	0	44,945	0	0	44,026	0	0	24	0	0	2	67,2	62,6	0	0,35	0,26	0	-
13.09.2024	0,198	0	44,7	0	0	43,785	0	0	24	0	0	2	67,2	62,8	0	0,35	0,25	0	-
14.09.2024	0,214	0	44,95	0	0	44,034	0	0	23,98	0,02	0	32774	67	62,3	0	0,35	0,26	0	-
15.09.2024	0,223	0	45,06	0	0	44,138	0	0	24	0	0	2	67,2	62,2	0	0,35	0,26	0	-
16.09.2024	0,204	0	44,668	0	0	43,76	0	0	24	0	0	2	66,9	62,4	0	0,35	0,26	0	-
17.09.2024	0,207	0	44,733	0	0	43,821	0	0	24	0	0	2	67	62,4	0	0,35	0,25	0	-
18.09.2024	0,202	0	44,603	0	0	43,697	0	0	24	0	0	2	66,9	62,4	0	0,35	0,26	0	-
19.09.2024	0,205	0	44,578	0	0	43,665	0	0	24	0	0	2	67,2	62,6	0	0,35	0,26	0	-
20.09.2024	0,198	0	43,375	0	0	42,491	0	0	24	0	0	2	67	62,4	0	0,34	0,26	0	-
21.09.2024	0,202	0	41,773	0	0	40,925	0	0	24	0	0	2	66,9	62	0	0,33	0,26	0	-
22.09.2024	0,2	0	41,265	0	0	40,431	0	0	24	0	0	2	66,7	61,8	0	0,33	0,26	0	-
23.09.2024	0,201	0	41,78	0	0	40,925	0	0	24	0	0	2	67,2	62,4	0	0,33	0,25	0	-
Итого:	6,263	0	1321,343	0	0	1294,427	0	0	743,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,263																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	537,159	36566,586	0	0	35793,727	0	0	18837,5	570,58	9253,98	197,53
23.09.2024	543,424	37887,93	0	0	37088,156	0	0	19581,48	1314,57	9254	197,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:56:43