

#98978#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7125
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3937
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,203	0	41,365	0	0	40,531	0	0	24	0	0	0	66,6	61,7	0	0,33	0,26	0	-
25.09.2024	0,211	0	43,348	0	0	42,466	0	0	24	0	0	2	67	62,1	0	0,34	0,26	0	-
26.09.2024	0,19	0	41,738	0	0	40,888	0	0	23,05	0,95	786433	32770	67	62,5	0	0,35	0,26	0	-
27.09.2024	0,193	0	42,768	0	0	41,896	0	0	24	0	0	2	67	62,5	0	0,34	0,26	0	-
28.09.2024	0,199	0	40,383	0	0	39,568	0	0	24	0	0	2	66,6	61,7	0	0,33	0,26	0	-
29.09.2024	0,219	0	43,073	0	0	42,197	0	0	24	0	0	2	66,9	61,8	0	0,34	0,26	0	-
30.09.2024	0,239	0	44,413	0	0	43,514	0	0	24	0	0	2	66,8	61,4	0	0,34	0,26	0	-
01.10.2024	0,222	0	45,408	0	0	44,5	0	0	24	0	0	2	66,3	61,6	0	0,35	0,26	0	-
02.10.2024	0,211	0	43,898	0	0	43,019	0	0	24	0	0	2	66,4	61,7	0	0,34	0,26	0	-
03.10.2024	0,28	0	42,258	0	0	41,398	0	0	24	0	0	0	67	60,3	0	0,34	0,26	0	-
04.10.2024	0,763	0	42,53	0	0	41,666	0	0	24	0	0	0	66,9	48,6	0	0,34	0,26	0	-
05.10.2024	0,514	0	42,388	0	0	41,517	0	0	24	0	0	0	67,3	55	0	0,34	0,26	0	-
06.10.2024	0,78	0	42,525	0	0	41,666	0	0	24	0	0	0	66,7	48	0	0,34	0,26	0	-
07.10.2024	0,843	0	44,368	0	0	43,459	0	0	24	0	0	0	67,2	47,8	0	0,35	0,26	0	-
08.10.2024	0,935	0	57,153	0	0	55,978	0	0	24	0	0	0	67,4	50,6	0	0,45	0,27	0	-
09.10.2024	0,979	0	62,945	0	0	61,632	0	0	24	0	0	0	68,1	52,3	0	0,51	0,27	0	-
10.10.2024	0,956	0	61,133	0	0	59,86	0	0	24	0	0	0	68	52	0	0,49	0,27	0	-
11.10.2024	0,966	0	60,89	0	0	59,618	0	0	24	0	0	0	68,1	52	0	0,5	0,28	0	-
12.10.2024	0,978	0	59,903	0	0	58,638	0	0	24	0	0	0	68,5	51,9	0	0,49	0,28	0	-
13.10.2024	0,966	0	59,655	0	0	58,411	0	0	24	0	0	0	68	51,6	0	0,49	0,28	0	-
14.10.2024	0,978	0	60,455	0	0	59,18	0	0	24	0	0	0	68,5	52	0	0,49	0,28	0	-
15.10.2024	0,962	0	58,968	0	0	57,716	0	0	24	0	0	0	68,7	52,1	0	0,49	0,28	0	-
16.10.2024	0,967	0	58,45	0	0	57,212	0	0	24	0	0	0	68,6	51,8	0	0,48	0,28	0	-
17.10.2024	0,979	0	58,975	0	0	57,729	0	0	24	0	0	0	68,5	51,6	0	0,49	0,28	0	-
18.10.2024	0,976	0	59,265	0	0	58,016	0	0	24	0	0	0	68,4	51,7	0	0,49	0,28	0	-
19.10.2024	0,957	0	58,575	0	0	57,342	0	0	24	0	0	0	68,4	51,8	0	0,49	0,28	0	-
20.10.2024	0,984	0	59,023	0	0	57,778	0	0	24	0	0	0	68,4	51,5	0	0,49	0,28	0	-
21.10.2024	0,983	0	59,743	0	0	58,487	0	0	24	0	0	0	68,3	51,6	0	0,49	0,28	0	-
22.10.2024	0,966	0	60,228	0	0	58,961	0	0	24	0	0	0	68,4	52	0	0,5	0,28	0	-
23.10.2024	0,949	0	59,91	0	0	58,659	0	0	24	0	0	0	68,1	52	0	0,5	0,28	0	-
Итого:	20,548	0	1555,734	0	0	1523,502	0	0	719,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,548																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,05

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2024	543,424	37887,93	0	0	37088,156	0	0	19581,48	767,98	9254	0,02
23.10.2024	563,97	39443,664	0	0	38611,66	0	0	20300,53	1487,03	9254,95	0,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 11:47:07