

# #121145#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Невского 73-79, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7895  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5167  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,514	0	77,595	0	0	75,801	0	0	24	0	0	0	72	39	0	0,49	0,29	0	-
25.02.2025	2,585	0	83,286	0	0	81,416	0	0	24	0	0	0	70,9	39,3	0	0,48	0,3	0	-
26.02.2025	2,433	0	77,51	0	0	75,795	0	0	24	0	0	0	70,3	38,3	0	0,49	0,29	0	-
27.02.2025	2,313	0	73,27	0	0	71,657	0	0	24	0	0	0	70,1	37,9	0	0,49	0,29	0	-
28.02.2025	2,522	0	80,366	0	0	78,59	0	0	24	0	0	0	70,2	38,4	0	0,49	0,29	0	-
01.03.2025	2,572	0	77,376	0	0	75,59	0	0	24	0	0	0	71,9	38	0	0,49	0,29	0	-
02.03.2025	2,431	0	73,435	0	0	71,786	0	0	24	0	0	0	70,9	37,2	0	0,49	0,29	0	-
03.03.2025	2,326	0	71,56	0	0	69,984	0	0	24	0	0	0	70,1	37,2	0	0,49	0,28	0	-
04.03.2025	2,324	0	70,27	0	0	68,736	0	0	24	0	0	0	69,8	36,3	0	0,49	0,28	0	-
05.03.2025	2,065	0	62,235	0	0	60,886	0	0	24	0	0	0	69,6	35,5	0	0,5	0,28	0	-
06.03.2025	2,108	0	60,105	0	0	58,804	0	0	24	0	0	0	69,5	33,9	0	0,5	0,28	0	-
07.03.2025	1,991	0	60,76	0	0	59,442	0	0	24	0	0	0	69,6	35,4	0	0,51	0,28	0	-
08.03.2025	1,955	0	57,63	0	0	56,383	0	0	24	0	0	0	69,5	34,1	0	0,51	0,28	0	-
09.03.2025	1,965	0	56,925	0	0	55,689	0	0	24	0	0	0	69,6	33,6	0	0,51	0,28	0	-
10.03.2025	1,737	0	50,65	0	0	49,564	0	0	24	0	0	0	69,1	34	0	0,52	0,28	0	-
11.03.2025	2,324	0	72,86	0	0	71,271	0	0	24	0	0	0	69,8	37,2	0	0,5	0,29	0	-
12.03.2025	2,211	0	69,11	0	0	67,594	0	0	24	0	0	0	70	37,5	0	0,5	0,29	0	-
13.03.2025	2,395	0	73,48	0	0	71,814	0	0	24	0	0	0	71,2	38	0	0,49	0,29	0	-
14.03.2025	2,55	0	76,956	0	0	75,136	0	0	24	0	0	0	72,9	38,9	0	0,49	0,29	0	-
15.03.2025	2,535	0	74,065	0	0	72,268	0	0	24	0	0	0	73,9	38,5	0	0,5	0,29	0	-
16.03.2025	2,581	0	74,015	0	0	72,226	0	0	24	0	0	0	73,8	38	0	0,5	0,29	0	-
17.03.2025	2,661	0	78,166	0	0	76,233	0	0	24	0	0	0	74,7	40	0	0,49	0,29	0	-
18.03.2025	2,491	0	75,111	0	0	73,365	0	0	24	0	0	0	72,2	38,4	0	0,49	0,29	0	-
19.03.2025	2,424	0	74,72	0	0	73,056	0	0	24	0	0	0	70,6	37,6	0	0,49	0,29	0	-
20.03.2025	2,213	0	68,67	0	0	67,155	0	0	24	0	0	0	70,2	36,6	0	0,5	0,29	0	-
21.03.2025	2,202	0	66,315	0	0	64,857	0	0	24	0	0	0	70,1	36,2	0	0,5	0,29	0	-
22.03.2025	2,138	0	70,81	0	0	69,252	0	0	24	0	0	0	70,1	36,3	0	0,5	0,28	0	-
23.03.2025	1,97	0	57,075	0	0	55,836	0	0	22,2	1,8	786433	32768	69,6	34,3	0	0,5	0,28	0	-
Итого:	64,536	0	1964,326	0	0	1920,186	0	0	670,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,536																		

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 670,2

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	4586,074	221764,109	0	0	216614,984	0	0	64902,03	768	867,97	0
23.03.2025	4650,612	223728,438	0	0	218535,172	0	0	65572,23	1438,2	869,77	1,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2025 7:31:46