

#130795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 73-79, Калининград
5346
7895
ВКТ-9
5167
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,723	0	20,265	0	0	19,868	0	0	24	0	0	0	65,6	29,7	0	0,36	0,25	0	-
25.04.2025	0,703	0	19,835	0	0	19,449	0	0	24	0	0	0	65,4	29,8	0	0,36	0,25	0	-
26.04.2025	0,71	0	18,365	0	0	18,01	0	0	24	0	0	0	65,1	26,4	0	0,36	0,24	0	-
27.04.2025	0,709	0	18,7	0	0	18,341	0	0	24	0	0	0	64,8	27,4	0	0,36	0,24	0	-
28.04.2025	0,722	0	20,055	0	0	19,662	0	0	24	0	0	0	65,6	29,4	0	0,36	0,25	0	-
29.04.2025	0,722	0	20,23	0	0	19,833	0	0	24	0	0	0	65,6	29,8	0	0,37	0,25	0	-
30.04.2025	0,773	0	21,02	0	0	20,602	0	0	24	0	0	0	66,2	29,5	0	0,37	0,25	0	-
01.05.2025	0,71	0	19,88	0	0	19,49	0	0	24	0	0	0	65,6	29,5	0	0,37	0,25	0	-
02.05.2025	0,694	0	19,795	0	0	19,412	0	0	24	0	0	0	65,2	30,3	0	0,37	0,25	0	-
03.05.2025	0,664	0	18,465	0	0	18,123	0	0	23,47	0,53	786433	32768	63,6	26,9	0	0,36	0,24	0	-
04.05.2025	0,803	0	19,945	0	0	19,553	0	0	24	0	0	0	65,7	25,1	0	0,36	0,24	0	-
05.05.2025	0,821	0	22,37	0	0	21,928	0	0	24	0	0	0	65,9	28,4	0	0,36	0,25	0	-
06.05.2025	0,811	0	27,795	0	0	27,283	0	0	24	0	0	0	63,4	31,2	0	0,35	0,25	0	-
07.05.2025	0,787	0	21,775	0	0	21,339	0	0	24	0	0	0	66,4	28	0	0,36	0,24	0	-
08.05.2025	0,792	0	20,91	0	0	20,491	0	0	24	0	0	0	66,4	27,4	0	0,36	0,24	0	-
09.05.2025	0,754	0	20,66	0	0	20,246	0	0	24	0	0	0	66,4	27,9	0	0,36	0,24	0	-
10.05.2025	0,979	0	23,215	0	0	22,743	0	0	24	0	0	0	67	23,7	0	0,36	0,24	0	-
11.05.2025	0,937	0	22,515	0	0	22,063	0	0	24	0	0	0	66,5	23,8	0	0,36	0,24	0	-
12.05.2025	1,024	0	25,725	0	0	25,192	0	0	24	0	0	0	67,7	26,3	0	0,36	0,24	0	-
13.05.2025	0,979	0	24,77	0	0	24,261	0	0	24	0	0	0	67,4	26,6	0	0,37	0,24	0	-
14.05.2025	0,989	0	25,53	0	0	25,008	0	0	24	0	0	0	67,2	27	0	0,37	0,24	0	-
15.05.2025	0,983	0	26,26	0	0	25,732	0	0	24	0	0	0	66,6	27,5	0	0,36	0,24	0	-
16.05.2025	1,014	0	26,78	0	0	26,238	0	0	24	0	0	0	66,8	27,4	0	0,36	0,25	0	-
17.05.2025	0,981	0	23,685	0	0	23,209	0	0	24	0	0	0	66,5	24	0	0,37	0,24	0	-
18.05.2025	1,007	0	24,49	0	0	23,995	0	0	24	0	0	0	66,7	24,2	0	0,37	0,24	0	-
19.05.2025	1,034	0	26,975	0	0	26,428	0	0	24	0	0	0	66,9	27,2	0	0,37	0,24	0	-
20.05.2025	1,063	0	27,06	0	0	26,503	0	0	24	0	0	0	67,4	26,6	0	0,36	0,24	0	-
21.05.2025	1,043	0	26,78	0	0	26,232	0	0	24	0	0	0	67,2	26,9	0	0,37	0,24	0	-
22.05.2025	1,063	0	27,68	0	0	27,111	0	0	24	0	0	0	67,4	27,3	0	0,37	0,24	0	-
23.05.2025	1,027	0	26,605	0	0	26,064	0	0	24	0	0	0	67	27	0	0,36	0,24	0	-
Итого:	26,021	0	688,135	0	0	674,409	0	0	719,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,021																		

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
719,47

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	4703,825	225302,641	0	0	220074,906	0	0	66316,23	766,2	869,77	1,8
23.05.2025	4729,847	225990,781	0	0	220749,312	0	0	67035,7	1485,67	870,3	2,33

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2025 15:07:39