

#8625#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 73-79, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7895
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5167
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,454	0	13,67	0	0	13,426	0	0	24	0	0	2	62,3	32,2	0	0,35	0,24	0	-
25.06.2023	0,472	0	14,165	0	0	13,912	0	0	24	0	0	2	62,4	32,9	0	0,35	0,24	0	-
26.06.2023	0,454	0	15,735	0	0	15,447	0	0	24	0	0	2	63,2	37,1	0	0,35	0,25	0	-
27.06.2023	0,493	0	16,75	0	0	16,442	0	0	24	0	0	2	63,4	37,7	0	0,37	0,25	0	-
28.06.2023	0,459	0	23,355	0	0	22,953	0	0	24	0	0	2	61,1	37,5	0	0,35	0,25	0	-
29.06.2023	0,456	0	30,2	0	0	29,709	0	0	24	0	0	2	59,3	38,5	0	0,34	0,25	0	-
30.06.2023	0,449	0	15,77	0	0	15,482	0	0	24	0	0	2	63,1	37,3	0	0,36	0,25	0	-
01.07.2023	0,503	0	15,085	0	0	14,81	0	0	24	0	0	2	63	32,2	0	0,36	0,24	0	-
02.07.2023	0,465	0	14,5	0	0	14,24	0	0	24	0	0	2	62,5	33,1	0	0,35	0,24	0	-
03.07.2023	0,478	0	16,895	0	0	16,585	0	0	24	0	0	2	63,3	37,8	0	0,36	0,25	0	-
04.07.2023	0,458	0	15,76	0	0	15,472	0	0	24	0	0	2	63,1	37	0	0,36	0,25	0	-
05.07.2023	0,462	0	16,495	0	0	16,191	0	0	24	0	0	2	63,4	37,7	0	0,36	0,25	0	-
06.07.2023	0,501	0	16,23	0	0	15,93	0	0	24	0	0	2	63,6	35,6	0	0,36	0,25	0	-
07.07.2023	0,476	0	16,435	0	0	16,135	0	0	24	0	0	2	63,1	36,4	0	0,36	0,25	0	-
08.07.2023	0,441	0	13,645	0	0	13,405	0	0	24	0	0	2	62	33	0	0,35	0,24	0	-
09.07.2023	0,488	0	14,36	0	0	14,101	0	0	24	0	0	2	62,7	32,2	0	0,36	0,24	0	-
10.07.2023	0,445	0	15,41	0	0	15,125	0	0	24	0	0	2	63,6	36,5	0	0,36	0,25	0	-
11.07.2023	0,489	0	16,785	0	0	16,478	0	0	24	0	0	2	63,2	36,2	0	0,35	0,25	0	-
12.07.2023	0,432	0	15,83	0	0	15,535	0	0	24	0	0	2	63,8	37,6	0	0,36	0,25	0	-
13.07.2023	0,407	0	25,95	0	0	25,515	0	0	24	0	0	2	60,3	40	0	0,35	0,25	0	-
14.07.2023	0,419	0	14,89	0	0	14,619	0	0	24	0	0	2	63	37,6	0	0,36	0,25	0	-
15.07.2023	0,414	0	12,925	0	0	12,697	0	0	24	0	0	2	62	33,7	0	0,36	0,25	0	-
16.07.2023	0,394	0	12,975	0	0	12,746	0	0	24	0	0	2	62	33,7	0	0,36	0,25	0	-
17.07.2023	0,409	0	14,5	0	0	14,236	0	0	24	0	0	2	63,1	37,8	0	0,36	0,25	0	-
18.07.2023	0,443	0	15,445	0	0	15,163	0	0	24	0	0	2	63,2	37,3	0	0,36	0,25	0	-
19.07.2023	0,461	0	15,935	0	0	15,643	0	0	24	0	0	2	63,2	37	0	0,36	0,25	0	-
20.07.2023	0,411	0	15,43	0	0	15,15	0	0	24	0	0	2	62,9	38,7	0	0,35	0,25	0	-
21.07.2023	0,463	0	16	0	0	15,706	0	0	24	0	0	2	63,3	36,9	0	0,36	0,25	0	-
22.07.2023	0,434	0	13,87	0	0	13,624	0	0	24	0	0	2	62,2	33,6	0	0,35	0,24	0	-
23.07.2023	0,538	0	15,53	0	0	15,249	0	0	24	0	0	2	62,8	30,9	0	0,35	0,24	0	-
Итого:	13,668	0	490,525	0	0	481,726	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,668																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2023	3704,823	193696,438	0	0	189186,859	0	0	50261,73	767,83	844,2	0,17
23.07.2023	3718,488	194186,953	0	0	189668,594	0	0	50981,73	1487,83	844,2	0,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:56:14