

#34795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 73-79, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7895
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5167
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	20	19,7	0	0	0,3	0	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	19,9	19,6	0	0	0,3	0	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	20,1	19,8	0	0	0,3	0	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	20,2	19,9	0	0	0,3	0	-
28.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	19,9	19,6	0	0	0,3	0	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	19,8	19,5	0	0	0,3	0	-
30.08.2023	0	0	0,235	0	0	0,235	0	0	23,08	0,92	524288	32774	18,7	19,4	0	0,02	0,24	0	-
31.08.2023	0,481	0	21,255	0	0	20,915	0	0	23,83	0,17	0	32774	57,9	38,1	0	0,32	0,25	0	-
01.09.2023	0,438	0	15,78	0	0	15,494	0	0	24	0	0	2	62,9	37,7	0	0,34	0,25	0	-
02.09.2023	0,507	0	16,175	0	0	15,883	0	0	24	0	0	2	62,7	33,2	0	0,35	0,24	0	-
03.09.2023	0,422	0	13,805	0	0	13,561	0	0	24	0	0	32774	62	34	0	0,35	0,25	0	-
04.09.2023	0,443	0	15,88	0	0	15,59	0	0	24	0	0	2	63,2	38,4	0	0,36	0,25	0	-
05.09.2023	0,481	0	16,84	0	0	16,529	0	0	24	0	0	2	63,5	37,1	0	0,36	0,25	0	-
06.09.2023	0,347	0	13,425	0	0	13,198	0	0	21,88	2,13	0	32774	60,4	31,1	0	0,29	0,22	0	-
07.09.2023	0,471	0	16,14	0	0	15,844	0	0	24	0	0	2	63,3	36,9	0	0,37	0,25	0	-
08.09.2023	0,41	0	15,365	0	0	15,084	0	0	24	0	0	2	63,2	38,5	0	0,36	0,25	0	-
09.09.2023	0,435	0	14,175	0	0	13,922	0	0	24	0	0	2	62,4	33,9	0	0,36	0,25	0	-
10.09.2023	0,464	0	14,13	0	0	13,878	0	0	24	0	0	2	62,4	33,4	0	0,36	0,25	0	-
11.09.2023	0,413	0	14,885	0	0	14,615	0	0	24	0	0	2	63	38	0	0,36	0,25	0	-
12.09.2023	0,416	0	18,975	0	0	18,637	0	0	24	0	0	2	62,3	38,7	0	0,36	0,25	0	-
13.09.2023	0,496	0	16,415	0	0	16,109	0	0	24	0	0	2	63,9	37,1	0	0,37	0,25	0	-
14.09.2023	0,392	0	14,535	0	0	14,272	0	0	24	0	0	2	62,8	39	0	0,35	0,25	0	-
15.09.2023	0,468	0	16,145	0	0	15,849	0	0	24	0	0	2	63,2	36,9	0	0,35	0,25	0	-
16.09.2023	0,471	0	14,32	0	0	14,063	0	0	24	0	0	2	62,5	33,1	0	0,34	0,24	0	-
17.09.2023	0,5	0	14,845	0	0	14,576	0	0	24	0	0	2	62,8	32,6	0	0,34	0,24	0	-
18.09.2023	0,403	0	14,83	0	0	14,561	0	0	24	0	0	2	62,8	38,5	0	0,34	0,25	0	-
19.09.2023	0,457	0	15,79	0	0	15,5	0	0	24	0	0	2	63,4	37,6	0	0,34	0,25	0	-
20.09.2023	0,481	0	16,225	0	0	15,926	0	0	24	0	0	2	63,5	36,9	0	0,35	0,25	0	-
21.09.2023	0,438	0	15,435	0	0	15,15	0	0	24	0	0	2	63,5	36,7	0	0,35	0,25	0	-
22.09.2023	0,442	0	15,355	0	0	15,074	0	0	24	0	0	2	63,2	37,2	0	0,35	0,25	0	-
23.09.2023	0,399	0	12,72	0	0	12,495	0	0	24	0	0	2	62,1	34,6	0	0,35	0,24	0	-
Итого:	10,675	0	373,68	0	0	366,96	0	0	740,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,675																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740,79

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2023	3722,916	194334,047	0	0	189812,969	0	0	51725,73	768	844,2	0
23.09.2023	3733,59	194707,719	0	0	190179,922	0	0	52466,53	1508,8	847,42	3,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 11:14:15