

#95118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 73-79, Калининград
5346
7895
ВКТ-9
5167
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,542	0	38,54	0	0	37,737	0	0	24	0	0	2	67,9	53,1	0	0,36	0,28	0	-
25.08.2024	0,487	0	37,895	0	0	37,107	0	0	24	0	0	2	67,8	54,2	0	0,36	0,28	0	-
26.08.2024	0,517	0	35,77	0	0	35,027	0	0	24	0	0	2	67,8	52,6	0	0,36	0,29	0	-
27.08.2024	0,487	0	33,67	0	0	32,979	0	0	24	0	0	2	67,3	51,7	0	0,37	0,3	0	-
28.08.2024	0,5	0	33,825	0	0	33,129	0	0	24	0	0	2	67,4	52,3	0	0,36	0,29	0	-
29.08.2024	0,523	0	38,515	0	0	37,703	0	0	24	0	0	2	68,3	54,1	0	0,36	0,27	0	-
30.08.2024	0,47	0	38,09	0	0	37,289	0	0	24	0	0	2	68,2	55,4	0	0,36	0,27	0	-
31.08.2024	0,49	0	36,94	0	0	36,173	0	0	24	0	0	2	67,7	54	0	0,36	0,27	0	-
01.09.2024	0,544	0	38,95	0	0	38,139	0	0	24	0	0	2	67,8	53,2	0	0,36	0,27	0	-
02.09.2024	0,479	0	38,995	0	0	38,186	0	0	24	0	0	2	67,7	54,8	0	0,36	0,27	0	-
03.09.2024	0,507	0	39,79	0	0	38,958	0	0	24	0	0	2	68	54,6	0	0,37	0,27	0	-
04.09.2024	0,453	0	39,1	0	0	38,291	0	0	24	0	0	2	67,6	55,6	0	0,37	0,27	0	-
05.09.2024	0,517	0	39,365	0	0	38,543	0	0	24	0	0	2	68	54,4	0	0,37	0,27	0	-
06.09.2024	0,48	0	39,88	0	0	39,05	0	0	24	0	0	2	67,8	55,4	0	0,37	0,27	0	-
07.09.2024	0,471	0	41,22	0	0	40,356	0	0	24	0	0	2	68,1	56	0	0,37	0,27	0	-
08.09.2024	0,521	0	40,295	0	0	39,46	0	0	24	0	0	2	67,7	54	0	0,37	0,27	0	-
09.09.2024	0,498	0	40,715	0	0	39,864	0	0	24	0	0	2	68	55,1	0	0,37	0,27	0	-
10.09.2024	0,488	0	41,69	0	0	40,818	0	0	24	0	0	2	68,1	56	0	0,38	0,27	0	-
11.09.2024	0,546	0	43,085	0	0	42,201	0	0	24	0	0	2	67,3	53,3	0	0,38	0,27	0	-
12.09.2024	0,509	0	42,135	0	0	41,255	0	0	24	0	0	2	68	55,3	0	0,38	0,27	0	-
13.09.2024	0,5	0	42,275	0	0	41,388	0	0	24	0	0	2	68,2	55,9	0	0,38	0,27	0	-
14.09.2024	0,483	0	42,255	0	0	41,372	0	0	24	0	0	2	68	56	0	0,38	0,27	0	-
15.09.2024	0,553	0	42,295	0	0	41,408	0	0	24	0	0	2	68,2	54,4	0	0,38	0,27	0	-
16.09.2024	0,513	0	42,08	0	0	41,203	0	0	24	0	0	2	67,9	55,2	0	0,38	0,27	0	-
17.09.2024	0,479	0	42,22	0	0	41,339	0	0	24	0	0	2	68	56,1	0	0,38	0,27	0	-
18.09.2024	0,534	0	41,37	0	0	40,511	0	0	24	0	0	2	67,8	54,4	0	0,38	0,27	0	-
19.09.2024	0,495	0	42,045	0	0	41,163	0	0	24	0	0	2	68,1	55,9	0	0,38	0,27	0	-
20.09.2024	0,489	0	40,025	0	0	39,192	0	0	24	0	0	2	67,8	55	0	0,37	0,27	0	-
21.09.2024	0,481	0	39,345	0	0	38,529	0	0	24	0	0	2	67,7	54,8	0	0,36	0,27	0	-
22.09.2024	0,584	0	37,965	0	0	37,183	0	0	24	0	0	2	67,5	51,2	0	0,36	0,27	0	-
Итого:	15,14	0	1190,34	0	0	1165,553	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,14																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	4242,434	210269,484	0	0	205385,172	0	0	60486,03	755,88	867,97	12,13
22.09.2024	4257,573	211459,812	0	0	206550,719	0	0	61206,03	1475,88	867,97	12,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.09.2024 9:09:37