

#8630#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 73-79, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7895
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5167
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,456	0	15,665	0	0	15,399	0	0	24	0	0	2	60,8	34,2	0	0,35	0,25	0	-
25.09.2022	0,506	0	16,22	0	0	15,94	0	0	24	0	0	2	61,3	33,5	0	0,35	0,25	0	-
26.09.2022	0,487	0	18,76	0	0	18,429	0	0	24	0	0	2	62	38,6	0	0,34	0,25	0	-
27.09.2022	0,517	0	19,5	0	0	19,156	0	0	24	0	0	2	62	37,6	0	0,34	0,25	0	-
28.09.2022	0,493	0	22,865	0	0	22,486	0	0	24	0	0	2	59,9	40,2	0	0,34	0,26	0	-
29.09.2022	0,478	0	18,445	0	0	18,122	0	0	24	0	0	2	61,8	37,8	0	0,35	0,25	0	-
30.09.2022	0,476	0	18,605	0	0	18,277	0	0	24	0	0	2	62	38,6	0	0,35	0,25	0	-
01.10.2022	0,481	0	15,53	0	0	15,264	0	0	24	0	0	2	61	33,4	0	0,35	0,25	0	-
02.10.2022	0,532	0	24,225	0	0	23,839	0	0	24	0	0	2	58,6	35,3	0	0,33	0,25	0	-
03.10.2022	0,51	0	18,71	0	0	18,375	0	0	24	0	0	2	62,5	37,2	0	0,39	0,26	0	-
04.10.2022	0,452	0	17,3	0	0	16,99	0	0	24	0	0	2	62,7	38	0	0,46	0,26	0	-
Итого:	5,388	0	205,825	0	0	202,277	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,388																		

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2022	3189,828	177994,203	0	0	173848,781	0	0	43716,05	660,68	837,88	107,33
04.10.2022	3195,215	178200,031	0	0	174051,062	0	0	43980,05	924,68	837,88	107,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:57:06