

#8598#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272062
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,528	0,001	150,97	0,01	147,32	147,32	0,01	24	0	0	73,6	49,7	23,94	0,59	0,43	8,2
25.02.2021	3,371	0,001	149,61	0,01	146,17	146,17	0,01	24	0	0	71,7	48,6	23,06	0,58	0,44	10,7
26.02.2021	3,71	0,004	185,46	0,04	181,22	181,22	0,04	24	0	0	71,5	51	20,48	0,58	0,44	4,9
27.02.2021	3,891	0,004	195,05	0,04	190,5	190,5	0,04	24	0	0	72,3	51,9	20,41	0,58	0,44	3,2
28.02.2021	4,175	0,005	211,92	0,05	206,83	206,83	0,05	24	0	0	73,4	53,3	20,16	0,58	0,44	3
01.03.2021	4,333	0,006	220,26	0,06	214,84	214,84	0,06	24	0	0	74,6	54,4	20,15	0,58	0,44	2,5
02.03.2021	4,088	0,004	203,67	0,04	198,76	198,76	0,04	24	0	0	73,9	53,4	20,56	0,58	0,44	3,2
03.03.2021	4,283	0,004	198,8	0,04	193,63	193,63	0,04	24	0	0	76,8	54,7	22,1	0,58	0,44	1,3
04.03.2021	4,252	0,005	202,34	0,05	197,15	197,15	0,05	24	0	0	76,2	54,7	21,54	0,58	0,44	1,3
05.03.2021	4,54	0,005	210,28	0,05	204,56	204,56	0,05	24	0	0	79	56,8	22,18	0,58	0,44	-0,7
06.03.2021	4,539	0,007	212,39	0,07	206,67	206,67	0,07	24	0	0	78,4	56,5	21,92	0,58	0,44	1,4
07.03.2021	4,296	0,005	204,19	0,05	198,9	198,9	0,05	24	0	0	76,6	55	21,58	0,58	0,44	1,7
08.03.2021	4,632	0,006	219,22	0,06	213,29	213,29	0,06	24	0	0	78,5	56,8	21,69	0,58	0,44	0
09.03.2021	4,606	0,008	197,29	0,08	191,63	191,63	0,08	24	0	0	81,3	57,3	24,01	0,58	0,44	-1,7
10.03.2021	4,454	0,008	193,04	0,08	187,63	187,63	0,08	24	0	0	80,2	56,5	23,7	0,58	0,44	-0,7
11.03.2021	4,54	0,007	217,92	0,07	211,91	211,91	0,07	24	0	0	79,2	57,8	21,4	0,58	0,44	-0,8
12.03.2021	3,999	0,007	186,3	0,07	181,71	181,71	0,07	24	0	0	74,6	52,6	21,99	0,58	0,44	4,6
13.03.2021	3,947	0,006	205,83	0,06	201,08	201,08	0,06	24	0	0	71,9	52,3	19,63	0,58	0,44	4,9
14.03.2021	4,093	0,005	222,75	0,05	217,68	217,68	0,05	24	0	0	71,5	52,7	18,8	0,58	0,44	3,7
15.03.2021	4,008	0,006	217,43	0,06	212,39	212,39	0,06	24	0	0	71,9	53	18,86	0,58	0,44	3,2
16.03.2021	4,025	0,007	222,25	0,07	217,09	217,09	0,07	24	0	0	71,9	53,4	18,52	0,58	0,44	2,5
17.03.2021	4,062	0,006	215,19	0,06	210,13	210,13	0,06	24	0	0	72,7	53,4	19,32	0,57	0,44	1,6
18.03.2021	4,093	0,007	216,52	0,07	211,3	211,3	0,07	24	0	0	73,7	54,3	19,37	0,57	0,44	1
19.03.2021	4,375	0,008	225,63	0,08	219,78	219,78	0,08	24	0	0	76,7	56,8	19,88	0,58	0,44	-1,1
20.03.2021	4,634	0,007	233,32	0,08	227,01	227,01	0,08	24	0	0	78,6	58,3	20,39	0,58	0,44	-1,1
21.03.2021	4,462	0,008	216	0,08	210,4	210,4	0,08	24	0	0	76,9	55,7	21,18	0,58	0,43	1,8
22.03.2021	4,559	0,009	217,24	0,09	211,37	211,37	0,09	24	0	0	78,5	57	21,54	0,59	0,43	-
Итого:	113,495	0	5550,87	1,57	5410,95	5410,95	1,57	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,495															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	395,916	19508,17	16,24	18958,65	18958,65	16,24
22.03.2021	509,411	25059,04	17,81	24369,6	24369,6	17,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 11:02:41