

#116092#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 04.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272062	Показания прибора, Гкал 04.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	447,663	417,56	30.103

Подпись исполнителя



с 25.02.25 по 17.03.25



#116091#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 04.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272062
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,4	48,7	24,67	0,58	0,29
25.02.2025	-	1,38	0	59,55	0	58,19	58,19	0	8	16	1	71,8	48,1	23,67	0,72	0,44
26.02.2025	-	3,624	0	154,66	0	151,12	151,12	0	24	0	0	71,6	47,6	23,96	0,72	0,44
27.02.2025	-	3,543	0	147,73	0	144,37	144,37	0	24	0	0	71,4	46,9	24,5	0,72	0,44
28.02.2025	-	3,587	0	155,43	0	151,9	151,9	0	24	0	0	71,3	47,8	23,56	0,72	0,44
01.03.2025	-	3,823	0	160,75	0	156,92	156,92	0	24	0	0	73,1	48,8	24,32	0,72	0,44
02.03.2025	-	3,803	0	163,15	0	159,38	159,38	0	24	0	0	72,3	48,5	23,83	0,72	0,44
03.03.2025	-	3,563	0	149,31	0	145,89	145,89	0	24	0	0	71,7	47,3	24,39	0,72	0,43
04.03.2025	-	3,483	0	142,94	0	139,7	139,7	0	24	0	0	71,4	46,5	24,89	0,73	0,43
Итого:	-	26,806	0	1133,52	0	1107,47	1107,47	0	176	40	-	72	47,8	24,2	0,71	0,42

Общее время работы системы

216 час.

Период нормальной работы системы

176 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	417,56	19300,4	8,78	18850,08	18850,08	8,73
04.03.2025	447,663	20562,37	8,78	20083,06	20083,06	8,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения