

#296753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7075  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272062  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,375	0	121,51	0	118,66	118,66	0	24	0	0	72,6	44,2	28,44	0,63	0,43	-
20.03.2026	3,361	0	125,47	0	122,58	122,58	0	24	0	0	72,2	44,8	27,41	0,64	0,43	-
21.03.2026	3,449	0	131,77	0	128,74	128,74	0	24	0	0	72,1	45,4	26,76	0,64	0,43	-
22.03.2026	3,508	0	135,38	0	132,21	132,21	0	24	0	0	72,3	45,8	26,5	0,64	0,43	-
23.03.2026	3,494	0	138,89	0	135,64	135,64	0	24	0	0	72,4	46,6	25,75	0,63	0,42	-
24.03.2026	3,525	0	138,51	0	135,18	135,18	0	24	0	0	73,2	47,2	26,05	0,62	0,42	-
25.03.2026	3,587	0	137,36	0	134,1	134,1	0	24	0	0	73,1	46,4	26,72	0,62	0,42	-
26.03.2026	3,498	0	132,7	0	129,54	129,54	0	24	0	0	73,4	46,4	27	0,63	0,43	-
27.03.2026	3,496	0	132,54	0	129,38	129,38	0	24	0	0	73	46,1	26,98	0,64	0,43	-
28.03.2026	3,558	0	135,08	0	131,9	131,9	0	24	0	0	73,1	46,1	26,98	0,64	0,43	-
29.03.2026	3,59	0	135,57	0	132,38	132,38	0	24	0	0	72,9	45,8	27,09	0,64	0,43	-
30.03.2026	3,54	0	133,59	0	130,45	130,45	0	24	0	0	73,1	46	27,13	0,64	0,43	-
31.03.2026	3,524	0	131,5	0	128,37	128,37	0	24	0	0	73,1	45,6	27,44	0,63	0,43	-
01.04.2026	3,499	0	128,14	0	125,1	125,1	0	24	0	0	73,1	45,2	27,98	0,62	0,43	-
02.04.2026	3,396	0	125,97	0	123,02	123,02	0	24	0	0	72,6	45	27,62	0,62	0,43	-
03.04.2026	3,41	0	123,92	0	120,99	120,99	0	24	0	0	73,2	45	28,19	0,63	0,43	-
04.04.2026	3,545	0	127,72	0	124,69	124,69	0	24	0	0	72,9	44,5	28,41	0,63	0,42	-
05.04.2026	3,287	0	133,23	0	130,05	130,05	0	24	0	0	73,2	48	25,23	0,63	0,42	-
06.04.2026	1,662	0	147,45	0	143,97	143,97	0	24	0	0	72,8	61,3	11,5	0,62	0,42	-
07.04.2026	2,035	0	129,63	0	126,54	126,54	0	24	0	0	73,2	57,1	16,05	0,62	0,43	-
08.04.2026	2,468	0,008	121,71	0,1	118,78	118,78	0,1	24	0	0	73,1	52,3	20,76	0,62	0,44	-
09.04.2026	3,442	0,025	113,21	0,4	110,47	110,47	0,4	24	0	0	73,6	42,4	31,14	0,61	0,44	-
10.04.2026	4,012	0,03	163,4	0,56	159,5	159,5	0,56	24	0	0	73,3	48,2	25,13	0,62	0,44	-
11.04.2026	4,354	0,048	189,86	0,83	185,32	185,32	0,83	24	0	0	73,5	50	23,48	0,62	0,44	-
12.04.2026	4,156	0,048	179,51	0,8	175,21	175,21	0,8	24	0	0	73,3	49,6	23,7	0,62	0,44	-
13.04.2026	4,125	0,048	178,42	0,75	174,1	174,1	0,75	24	0	0	73,6	50	23,66	0,62	0,43	-
14.04.2026	3,928	0,045	176,39	0,71	172,3	172,3	0,71	24	0	0	72,1	49,3	22,78	0,58	0,43	-
15.04.2026	3,336	0,026	187,3	0,41	183,47	183,47	0,41	23	1	1	66,8	48,6	18,2	0,62	0,43	-
16.04.2026	3,671	0	144,17	0	140,74	140,74	0	24	0	0	73	47	26,06	0,62	0,43	-
17.04.2026	3,679	0	142,11	0	138,7	138,7	0	24	0	0	73,4	46,9	26,5	0,63	0,43	-
18.04.2026	3,677	0	140,65	0	137,32	137,32	0	24	0	0	73,2	46,5	26,74	0,63	0,43	-
Итого:	107,187	0	4382,66	4,56	4279,4	4279,4	4,56	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,187															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1391,819	57796,88	98,14	56358,71	56358,71	98,01
18.04.2026	1499,006	62179,54	102,7	60638,11	60638,11	102,57

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 9:56:16