

#8596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272062
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,451	0	200,61	0	196,41	196,41	0	24	0	0	68,3	50,8	17,57	0,57	0,43	4
25.04.2021	3,449	0	197,89	0	193,71	193,71	0	24	0	0	68,6	50,9	17,79	0,56	0,44	3,7
26.04.2021	3,358	0,001	188,55	0,01	184,59	184,59	0,01	24	0	0	68,3	50,2	18,18	0,56	0,44	2,9
27.04.2021	3,41	0	194,7	0	190,56	190,56	0	24	0	0	68,9	51	17,89	0,57	0,43	4,1
28.04.2021	3,389	0	200,76	0	196,53	196,53	0	24	0	0	68,4	51,1	17,23	0,57	0,43	6,7
29.04.2021	3,472	0	203,11	0	198,78	198,78	0	24	0	0	68,7	51,2	17,45	0,49	0,4	9,3
30.04.2021	2,55	0,001	138,78	0,01	135,85	135,85	0,01	24	0	0	68,6	49,8	18,78	0,51	0,39	7
01.05.2021	1,121	0	80,29	0	78,62	78,62	0	24	0	0	68	53,8	14,24	0,51	0,39	7,3
02.05.2021	1,01	0	81,29	0	79,61	79,61	0	24	0	0	67,4	54,7	12,68	0,51	0,39	6,2
03.05.2021	1,134	0	81,1	0	79,42	79,42	0	24	0	0	68	53,7	14,3	0,5	0,39	5,8
04.05.2021	0,969	0	75,97	0	74,5	74,5	0	24	0	0	66,1	53	13,01	0,51	0,39	9,6
05.05.2021	1,083	0	82,76	0	81,06	81,06	0	24	0	0	68,2	54,8	13,37	0,51	0,39	10,4
06.05.2021	1,133	0	83,78	0	82,09	82,09	0	24	0	0	68	54,2	13,78	0,52	0,39	6,9
07.05.2021	1,134	0	84,11	0	82,38	82,38	0	24	0	0	68,2	54,5	13,75	0,52	0,39	6,9
08.05.2021	1,134	0	85,71	0	83,92	83,92	0	24	0	0	68	54,5	13,49	0,53	0,39	6,3
09.05.2021	1,03	0	87,32	0	85,45	85,45	0	24	0	0	68,1	56,1	12,03	0,53	0,39	11,1
10.05.2021	1,126	0	87,45	0	85,6	85,6	0	24	0	0	67,8	54,7	13,11	0,53	0,39	17,8
11.05.2021	1,063	0	88,45	0	86,57	86,57	0	24	0	0	68	55,7	12,27	0,32	0,28	19,7
12.05.2021	0,192	0	25,86	0	25,34	25,34	0	24	0	0	65,7	58,3	7,37	0,52	0,39	19,2
13.05.2021	1,101	0	86,74	0	84,92	84,92	0	24	0	0	67,9	54,9	12,98	0,52	0,39	9,9
14.05.2021	0,991	0	88,12	0	86,3	86,3	0	24	0	0	67,8	56,4	11,47	0,52	0,4	10,6
15.05.2021	1,043	0	87,7	0	85,8	85,8	0	24	0	0	68,3	56,2	12,14	0,52	0,4	10
16.05.2021	1,098	0	87,39	0	85,54	85,54	0	24	0	0	67,8	55	12,82	0,52	0,39	12,5
17.05.2021	1,016	0	86,31	0	84,49	84,49	0	24	0	0	68,3	56,3	11,99	0,51	0,39	14,5
18.05.2021	0,957	0	81,99	0	80,27	80,27	0	24	0	0	68	56,1	11,91	0,5	0,39	11,4
19.05.2021	1,007	0	79,15	0	77,51	77,51	0	24	0	0	67,8	54,8	12,99	0,5	0,39	10,4
20.05.2021	1,007	0	79,5	0	77,82	77,82	0	24	0	0	68,2	55,2	12,95	0,5	0,39	-
21.05.2021	1,013	0	79,51	0	77,83	77,83	0	24	0	0	68,1	55,1	13,01	0,5	0,39	14
22.05.2021	0,995	0	80,1	0	78,42	78,42	0	24	0	0	67,9	55,2	12,71	0,5	0,39	-
23.05.2021	1,095	0	80,27	0	78,59	78,59	0	24	0	0	68,5	54,6	13,9	0,5	0,39	-
Итого:	46,531	0	3185,27	0,02	3118,48	3118,48	0,02	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,531															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	617,587	30889,34	18,47	30072,25	30072,25	18,47
23.05.2021	664,118	34074,61	18,49	33190,73	33190,73	18,49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:53:25